

с 22.11 по 22.12

13.12.23 01:06

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с 22.11.2023 по 11.12.2023

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Новая д. 16
 Теплосчетчик МКТС: № 051072-1 Версия МКТС: 6.67
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-h2)

| Дата | Тепл.зн., Q, Гкал | Масса, т | | | Температура, °С | | | Давл., атм | | Время, час | | Отказы |
|---------------|----------------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|------------|------------|---------------|-------------|--------|
| | | M1 | M2 | M1-M2 | t1 | t2 | dt | P1 | P2 | работы | отказа | |
| 22.11.23 | 3.358 | 306.85 | 306.51 | 0.35 | 67.3 | 56.3 | 10.9 | 6.7 | 5.6 | 24.00 | 0.00 | |
| 23.11.23 | 3.321 | 308.41 | 308.06 | 0.34 | 66.9 | 56.1 | 10.8 | 6.7 | 5.5 | 24.00 | 0.00 | |
| 24.11.23 | 2.949 | 310.36 | 310.03 | 0.32 | 62.9 | 53.4 | 9.5 | 6.9 | 5.7 | 24.00 | 0.00 | |
| 25.11.23 | 2.684 | 307.31 | 307.00 | 0.31 | 59.9 | 51.2 | 8.7 | 6.8 | 5.7 | 24.00 | 0.00 | |
| 26.11.23 | 2.790 | 306.83 | 306.52 | 0.31 | 61.4 | 52.3 | 9.1 | 6.8 | 5.6 | 24.00 | 0.00 | |
| 27.11.23 | 2.516 | 306.70 | 306.38 | 0.33 | 58.4 | 50.2 | 8.2 | 6.8 | 5.6 | 24.00 | 0.00 | |
| 28.11.23 | 2.880 | 309.45 | 309.14 | 0.32 | 61.8 | 52.5 | 9.3 | 6.9 | 5.7 | 24.00 | 0.00 | |
| 29.11.23 | 3.049 | 333.05 | 332.66 | 0.38 | 63.1 | 54.0 | 9.1 | 7.2 | 5.8 | 24.00 | 0.00 | |
| 30.11.23 | 2.820 | 333.11 | 332.75 | 0.36 | 60.5 | 52.0 | 8.5 | 7.2 | 5.9 | 24.00 | 0.00 | |
| 01.12.23 | 2.971 | 332.75 | 332.39 | 0.36 | 62.5 | 53.6 | 8.9 | 7.3 | 5.9 | 24.00 | 0.00 | |
| 02.12.23 | 3.017 | 332.38 | 332.00 | 0.36 | 63.3 | 54.2 | 9.1 | 7.2 | 5.9 | 24.00 | 0.00 | |
| 03.12.23 | 3.193 | 315.13 | 314.80 | 0.34 | 65.8 | 55.6 | 10.1 | 7.1 | 5.9 | 24.00 | 0.00 | |
| 04.12.23 | 3.258 | 307.41 | 307.03 | 0.37 | 66.3 | 55.8 | 10.6 | 7.0 | 5.8 | 24.00 | 0.00 | |
| 05.12.23 | 3.120 | 307.56 | 307.19 | 0.37 | 64.4 | 54.3 | 10.1 | 7.0 | 5.9 | 24.00 | 0.00 | |
| 06.12.23 | 3.430 | 307.05 | 306.64 | 0.41 | 68.1 | 57.0 | 11.2 | 7.1 | 5.9 | 24.00 | 0.00 | |
| 07.12.23 | 3.607 | 306.81 | 306.41 | 0.40 | 70.1 | 58.4 | 11.7 | 7.1 | 6.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 08.12.23 | 4.000 | 306.64 | 306.23 | 0.40 | 74.1 | 61.1 | 13.0 | 7.1 | 5.9 | 24.00 | 0.00 | |
| 09.12.23 | 4.010 | 306.53 | 306.11 | 0.42 | 74.0 | 60.9 | 13.1 | 7.1 | 5.9 | 24.00 | 0.00 | |
| 10.12.23 | 3.721 | 306.42 | 306.05 | 0.38 | 71.0 | 58.9 | 12.1 | 7.1 | 5.9 | 24.00 | 0.00 | |
| 11.12.23 | 3.329 | 306.72 | 306.31 | 0.40 | 66.4 | 55.5 | 10.8 | 7.1 | 5.9 | 24.00 | 0.00 | |
| Итого: | 64.023 | 6257.46 | 6250.20 | 7.26 | 65.3 | 55.1 | 10.2 | 7.0 | 5.8 | 480.00 | 0.00 | |

Показания МКТС (нарастающим итогом)

| Дата | Q, Гкал | M1, т | M2, т | Траб, ч |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 11.12.23 24:00 | 1037.918 | 137239.13 | 137012.03 | 18201.29 |
| 21.11.23 24:00 | 973.895 | 130981.66 | 130761.84 | 17721.29 |
| Итого: | 64.023 | 6257.46 | 6250.20 | 480.00 |

Q_{отот} = 99, 236 Гкал

Отчетный период: 480.00 ч
 Время работы: 480.00 ч
 Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
Откл.эл-пит.(Эл) Неисправ.(Не) Gv<min(ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min(ДТ)

Представитель
потребителя: _____

Представитель
поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

