

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с 18.02.2025 по 17.03.2025

18.03.25 20:08

Потребитель: _____
 Адрес объекта: Неваз 16 Юг Подмоскovie
 Теплосчетчик МКТС: № 051072-1
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-h2) Версия МКТС: 6.67

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
18.02.25	3.557	421.69	421.17	0.52	65.5	57.0	8.4	6.7	5.8	24.00	0.00	
19.02.25	3.168	422.02	421.48	0.53	61.3	53.8	7.5	6.8	5.8	24.00	0.00	
20.02.25	3.544	421.61	421.06	0.54	65.1	56.8	8.4	6.8	5.8	24.00	0.00	
21.02.25	3.243	421.66	421.11	0.55	62.3	54.7	7.7	6.8	5.8	24.00	0.00	
22.02.25	3.140	421.77	421.22	0.55	61.3	53.8	7.4	6.8	5.8	24.00	0.00	
23.02.25	3.446	425.67	425.08	0.59	64.5	56.5	8.1	6.7	5.7	24.00	0.00	
24.02.25	3.309	429.66	429.11	0.56	63.3	55.6	7.7	6.8	5.8	24.00	0.00	
25.02.25	3.147	428.66	428.09	0.54	61.8	54.5	7.3	6.8	5.8	24.00	0.00	
26.02.25	2.945	431.02	430.50	0.53	59.8	53.0	6.8	6.8	5.8	24.00	0.00	
27.02.25	2.927	435.22	434.70	0.53	59.7	52.9	6.7	6.8	5.8	24.00	0.00	
28.02.25	2.783	412.88	412.34	0.51	58.5	51.8	6.7	6.7	5.8	24.00	0.00	
01.03.25	2.442	412.56	412.03	0.53	54.7	48.8	5.9	6.7	5.8	24.00	0.00	
02.03.25	2.325	412.58	412.08	0.50	53.4	47.8	5.6	6.7	5.8	24.00	0.00	
03.03.25	2.252	417.67	417.19	0.49	52.4	47.0	5.4	6.7	5.8	24.00	0.00	
04.03.25	2.094	420.80	420.31	0.48	50.6	45.7	5.0	6.7	5.7	24.00	0.00	
05.03.25	2.133	420.75	420.30	0.45	50.7	45.7	5.1	6.7	5.8	24.00	0.00	
06.03.25	1.969	420.70	420.28	0.44	49.2	44.5	4.7	6.7	5.7	24.00	0.00	
07.03.25	1.550	410.38	410.00	0.36	44.8	41.1	3.8	6.6	5.7	24.00	0.00	
08.03.25	2.003	424.27	423.86	0.40	50.3	45.5	4.7	6.8	5.8	24.00	0.00	
09.03.25	1.696	419.81	419.47	0.35	47.3	43.3	4.0	6.7	5.7	24.00	0.00	
10.03.25	1.589	418.17	417.81	0.34	45.8	42.1	3.8	6.7	5.7	24.00	0.00	
11.03.25	1.376	410.39	410.11	0.30	43.0	39.7	3.3	6.7	5.8	24.00	0.00	
12.03.25	1.277	405.03	404.78	0.26	42.0	38.9	3.1	6.7	5.8	24.00	0.00	
13.03.25	1.307	405.05	404.80	0.24	42.1	38.9	3.2	6.7	5.8	24.00	0.00	
14.03.25	1.210	405.11	404.89	0.21	40.6	37.7	3.0	6.7	5.8	24.00	0.00	
15.03.25	2.135	415.64	415.38	0.27	51.1	45.9	5.1	6.8	5.9	24.00	0.00	
16.03.25	2.559	414.77	414.44	0.33	55.9	49.7	6.2	6.8	5.8	24.00	0.00	
17.03.25	2.632	411.45	411.11	0.35	56.6	50.2	6.4	6.8	5.8	24.00	0.00	
Итого:	67.760	11716.95	11704.70	12.25	54.2	48.4	5.8	6.7	5.8	672.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
17.03.25 24:00	1723.748	229600.92	229283.59	29289.29
17.02.25 24:00	1655.988	217883.97	217578.89	28617.29
Итого:	✓ 67.760	11716.95	11704.70	672.00

Отчетный период: 672.00 ч
 Время работы: 672.00 ч
 Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
 Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min (Dt)

Представитель потребителя: _____

Представитель поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.37

