

Адрес ул. Новая д17  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30  
 Дата последней поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_  
 Номер теплосчетчика 363347  
 Номер д/и учета \_\_\_\_\_  
 Телефон \_\_\_\_\_  
 Глод.: 0.016 - 40.0 м3/ч Ду = мм  
 Гобр.: 0.016 - 40.0 м3/ч Ду = мм  
 ГП : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 02.10.2024 по 18.10.2024

Дата	Q Гкал	Масса, тонн, Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок	
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txv	p1 атм	p2 атм	Нераб. Тн		Работы Тр
02.10.24	0.569	145.82	146.9453	146.28	147.1992	-0.46	39.9	35.8	4.0	0.0	0.1	5.0	7.28	16.72	ED
03.10.24	0.951	198.54	200.4238	199.36	200.8555	-0.82	44.3	39.4	4.9	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00	
04.10.24	0.355	78.95	79.7012	79.29	79.8984	-0.34	44.5	39.9	4.6	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00	
05.10.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	25.1	24.0	1.1	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00	
06.10.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.0	22.4	0.7	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00	
07.10.24	0.617	126.94	127.9766	127.56	128.3750	-0.62	41.1	36.1	4.9	0.0	0.1	5.0	0.38	23.62	
08.10.24	0.694	167.48	168.7207	167.56	168.5527	-0.08	39.1	34.8	4.3	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00	
09.10.24	0.917	174.28	175.7344	174.99	176.0898	-0.71	41.4	36.0	5.4	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00	
10.10.24	1.239	175.79	177.5098	176.05	177.2676	-0.26	44.9	37.8	7.2	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00	
11.10.24	1.029	167.58	168.9570	167.95	168.9434	-0.37	41.0	34.8	6.3	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00	
12.10.24	1.013	165.95	167.2559	166.45	167.3770	-0.50	40.1	33.9	6.2	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00	
13.10.24	1.504	166.49	168.2754	166.93	168.0977	-0.44	47.2	38.0	9.2	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00	
14.10.24	1.785	167.52	169.5566	167.84	169.1016	-0.32	50.2	39.5	10.8	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00	
15.10.24	1.642	167.52	169.4180	167.94	169.1543	-0.42	48.4	38.5	9.9	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00	
16.10.24	1.570	167.46	169.2852	167.87	169.0527	-0.41	47.7	38.2	9.5	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00	
17.10.24	1.646	167.44	169.3457	167.84	169.0566	-0.40	48.6	38.7	10.0	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00	
18.10.24	1.762	167.39	169.4063	167.80	169.0566	-0.41	49.9	39.2	10.6	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00	
Итого	17.295	2405.14	2428.5117	2411.71	2428.0781	-6.57	44.6	37.3	7.3	0.0	0.1	5.0	7.66	400.34	7.66

Тр: 409/88

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
18.10.24	24:00	275.445	19605.88	19607.58	19901.76	19770.88	3184.07
02.10.24	00:00	258.150	17200.74	17195.86	17473.25	17342.80	2783.73
Итого		17.295	2405.14	2411.71	2428.51	2428.08	400.34

Q = 47,841 т/час

Точный период \_\_\_\_\_ 408.00 час. Период норм. работы \_\_\_\_\_ 400.34 час.

Период отключения питания (У) \_\_\_\_\_ 0.000 час. Период функц.отказа (Е) \_\_\_\_\_ 0.001 час.  
 Период t2-t1 < min (D) \_\_\_\_\_ 7.662 час. Период G<min (G) \_\_\_\_\_ 0.000 час.  
 Период G>max (G) \_\_\_\_\_ 0.000 час.

