

Организация ООО "Управдом Юг Подмосквья" Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес ул. Новая, д.17 Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 363347  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Гпод.: 0.016 - 40.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0.016 - 40.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : 10 \_\_\_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 23.12.2023 по 21.01.2024

Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	Температура, °C			Давление		Время, час	Классиф	
							t1	t2	t1-t2	Тн	Тр			
23.12.23	2.125	158.05	160.3242	158.13	159.4434	-0.08	55.0	41.4	13.6	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00
24.12.23	2.297	154.71	157.1523	154.77	156.1270	-0.06	57.7	42.7	15.0	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00
25.12.23	2.416	153.59	156.1484	153.62	155.0117	-0.03	59.3	43.5	15.9	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00
26.12.23	2.340	153.44	155.9023	153.48	154.8359	-0.05	58.2	42.9	15.4	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00
27.12.23	2.450	155.13	156.7285	155.16	156.5820	-0.04	59.6	43.7	15.9	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00
28.12.23	2.604	155.86	158.6133	155.89	157.3691	-0.03	61.1	44.3	16.8	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00
29.12.23	2.412	155.92	158.5039	155.96	157.3652	-0.04	59.0	43.4	15.6	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00
30.12.23	1.937	155.93	157.9941	156.01	157.2070	-0.08	52.6	40.1	12.5	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00
31.12.23	2.354	159.89	162.4297	159.95	161.3730	-0.06	57.6	42.8	14.8	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00
01.01.24	3.470	161.63	165.4554	161.59	163.5023	0.04	71.5	49.9	21.6	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00
02.01.24	4.094	161.69	166.2237	161.65	163.7841	0.04	78.4	53.0	25.4	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00
03.01.24	4.281	161.66	166.3008	161.61	163.7340	0.05	79.4	52.8	26.6	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00
04.01.24	4.242	161.65	166.1178	161.60	163.6237	0.05	77.8	51.4	26.3	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00
05.01.24	4.220	161.54	165.9114	161.48	163.4423	0.06	76.9	50.7	26.2	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00
06.01.24	4.109	161.42	165.6908	161.38	163.3271	0.03	76.0	50.4	25.6	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00
07.01.24	4.161	161.38	165.7167	161.32	163.2859	0.06	76.6	50.7	25.9	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00
08.01.24	4.091	161.27	165.4639	161.19	163.0776	0.09	75.2	49.7	25.5	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00
09.01.24	3.434	161.12	164.6234	161.06	162.7507	0.06	68.3	46.8	21.4	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00
10.01.24	3.137	161.14	164.3289	161.10	162.6830	0.04	64.9	45.3	19.6	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00
11.01.24	2.893	160.65	163.6355	160.67	162.2064	-0.02	62.8	44.6	18.1	0.0	0.1	5.0	0.03	23.97
12.01.24	3.769	160.88	164.8615	160.84	162.7253	0.04	73.3	49.7	23.5	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00
13.01.24	3.989	160.92	165.1229	160.85	162.8011	0.06	75.5	50.6	24.9	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00
14.01.24	3.577	160.90	164.6062	160.86	162.6255	0.04	70.4	48.0	22.3	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00
15.01.24	2.446	159.46	161.8640	159.46	160.7412	-0.01	56.2	40.7	15.5	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00
16.01.24	2.564	150.68	153.1836	150.66	151.9412	0.02	59.2	42.0	17.1	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00
17.01.24	3.238	153.50	156.7737	153.45	155.0205	0.06	67.5	46.3	21.2	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00
18.01.24	3.306	153.69	157.0630	153.62	155.2378	0.07	68.6	47.0	21.6	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00
19.01.24	2.667	153.76	156.4231	153.73	155.1050	0.02	60.5	43.1	17.5	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00
20.01.24	3.009	153.66	156.7251	153.60	155.1252	0.06	65.2	45.5	19.7	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00
21.01.24	3.155	153.57	156.7756	153.51	155.0754	0.06	66.8	46.2	20.7	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00
Итого	94.790	4738.66	4837.664	4738.20	4787.1299	0.46	66.5	46.4	20.1	0.0	0.1	5.0	0.03	719.97

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
21.01.24	24:00	73.854	3336.15	3335.22	3412.87	3371.82	503.97
01.01.24	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.23	24:00	447.515	30046.55	30038.82	30515.18	30291.93	4821.15
23.12.23	00:00	426.579	28644.04	28635.85	29090.38	28876.62	4605.15
Итого		94.790	4738.66	4738.20	4837.66	4787.13	719.97

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 719.97 час.  
 Период отключения питания (U) 0.033 час. Период функ. отказа (E) 0.000 час.  
 Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.  
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

