

Организация ООО "Управдом Юг Подмосковья" Номер договора _____
 Адрес ул. Новая, д.17 Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 363347
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0.016 - 40.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0.016 - 40.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 22.11.2023 по 11.12.2023 *дд/дд/гг*

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф
		M1	V1	M2	V2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	Нераб.	
					разбор		атм	атм	Тн	Тр		ошибок		
22.11.23	3.249	165.01	168.5469	165.15	166.9688	-0.14	67.8	48.0	19.8	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00
23.11.23	3.190	165.78	169.2793	165.94	167.7461	-0.16	67.1	47.7	19.4	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00
24.11.23	2.835	166.45	169.5703	166.59	168.2773	-0.14	63.1	45.9	17.2	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00
25.11.23	2.593	164.97	167.8066	165.14	166.7051	-0.16	60.3	44.4	15.8	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00
26.11.23	2.704	164.74	167.7148	164.91	166.5254	-0.17	61.8	45.3	16.5	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00
27.11.23	2.463	164.64	167.3457	164.80	166.3203	-0.16	58.7	43.6	15.1	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00
28.11.23	2.773	166.97	170.0332	167.13	168.7852	-0.15	62.3	45.6	16.7	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00
29.11.23	2.936	178.44	181.8125	178.62	180.4883	-0.18	63.4	46.8	16.6	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00
30.11.23	2.730	178.39	181.5195	178.59	180.3613	-0.20	61.0	45.6	15.4	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00
01.12.23	2.846	178.35	181.6777	178.53	180.3926	-0.17	62.9	46.8	16.1	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00
02.12.23	2.920	178.29	181.7012	178.46	180.3691	-0.17	63.8	47.3	16.5	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00
03.12.23	3.062	168.21	171.6582	168.32	170.1602	-0.11	66.3	47.9	18.3	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00
04.12.23	3.123	164.79	168.2344	164.90	166.6934	-0.11	66.9	47.8	19.1	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00
05.12.23	2.976	164.87	168.1230	164.97	166.6855	-0.10	64.7	46.6	18.2	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00
06.12.23	3.281	164.85	168.4648	164.93	166.7715	-0.07	68.6	48.6	20.0	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00
07.12.23	3.523	164.83	168.6934	164.89	166.8184	-0.07	71.1	49.6	21.5	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00
08.12.23	3.830	164.85	169.0547	164.90	166.9414	-0.05	74.5	51.1	23.3	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00
09.12.23	3.860	164.91	169.1191	164.95	166.9746	-0.04	74.5	50.9	23.5	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00
10.12.23	3.561	164.91	168.7637	164.94	166.8477	-0.02	71.0	49.3	21.7	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00
11.12.23	3.204	164.86	168.2813	164.89	166.6484	-0.04	66.7	47.1	19.6	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00
Итого	61.658	3359.13	3427.4004	3361.55	3397.4805	-2.42	65.8	47.3	18.5	0.0	0.1	5.0	0.00	480.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
11.12.23	24:00	396.938	26997.30	26989.29	27413.19	27214.51	4341.15
22.11.23	00:00	335.280	23638.18	23627.74	23985.79	23817.03	3861.15
Итого		61.658	3359.13	3361.55	3427.40	3397.48	480.00

Q = 95,569 Гкал

Отчетный период 480.00 час. Период норм. работы 480.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.
 Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель
абонента

Представитель теплоснабжающей
организации

