

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 20.03.2024 по 18.04.2024

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Новая д.1/1
 Теплосчетчик МКТС: № 018399-1 Версия МКТС: 2.67
 Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
20.03.24	0.890	122.45	122.55	-0.09	47.3	40.0	7.3	5.7	5.6	24.00	0.00	
21.03.24	0.923	122.44	122.54	-0.10	48.3	40.7	7.6	5.7	5.6	24.00	0.00	
22.03.24	0.968	122.49	122.58	-0.09	49.5	41.6	7.9	5.6	5.6	24.00	0.00	
23.03.24	0.830	122.46	122.57	-0.10	46.3	39.5	6.8	5.7	5.6	24.00	0.00	
24.03.24	0.725	122.44	122.54	-0.10	43.1	37.2	5.9	5.6	5.6	24.00	0.00	
25.03.24	0.771	122.48	122.58	-0.11	44.1	37.8	6.3	5.6	5.5	24.00	0.00	
26.03.24	0.720	122.41	122.52	-0.10	43.0	37.1	5.9	5.6	5.5	24.00	0.00	
27.03.24	0.739	122.42	122.53	-0.11	43.4	37.4	6.0	5.6	5.5	24.00	0.00	
28.03.24	0.751	122.46	122.56	-0.10	44.1	38.0	6.1	5.5	5.4	24.00	0.00	
29.03.24	0.615	122.41	122.52	-0.11	40.3	35.3	5.0	5.5	5.4	24.00	0.00	
30.03.24	0.562	122.33	122.45	-0.11	39.1	34.5	4.6	5.6	5.5	24.00	0.00	
31.03.24	0.537	122.30	122.42	-0.12	38.8	34.4	4.4	5.6	5.5	24.00	0.00	
01.04.24	0.489	122.31	122.43	-0.12	38.1	34.1	4.0	5.6	5.5	24.00	0.00	
02.04.24	0.469	122.45	122.58	-0.13	38.2	34.3	3.8	5.6	5.5	24.00	0.00	
03.04.24	0.491	119.46	119.59	-0.13	38.8	34.7	4.1	5.6	5.6	24.00	0.00	
04.04.24	0.694	111.79	111.89	-0.09	43.8	37.5	6.2	5.6	5.6	24.00	0.00	
05.04.24	0.880	115.05	115.14	-0.09	48.7	41.0	7.6	5.6	5.6	24.00	0.00	
06.04.24	0.720	115.72	115.81	-0.09	44.2	38.0	6.2	5.6	5.5	24.00	0.00	
07.04.24	0.614	118.33	118.44	-0.11	41.1	35.9	5.2	5.6	5.5	24.00	0.00	
08.04.24	0.517	121.40	121.51	-0.11	38.5	34.2	4.3	5.5	5.5	24.00	0.00	
09.04.24	0.475	122.55	122.66	-0.12	38.1	34.2	3.9	5.4	5.3	24.00	0.00	
10.04.24	0.423	125.86	125.98	-0.12	37.3	34.0	3.4	5.4	5.3	24.00	0.00	
11.04.24	0.424	129.20	129.34	-0.13	37.6	34.3	3.3	5.4	5.3	24.00	0.00	
12.04.24	0.470	129.06	129.18	-0.13	38.3	34.7	3.6	5.4	5.3	24.00	0.00	
13.04.24	0.474	128.88	129.00	-0.13	38.3	34.7	3.7	5.4	5.3	24.00	0.00	
14.04.24	0.478	128.82	128.94	-0.12	38.2	34.5	3.7	5.5	5.4	24.00	0.00	
15.04.24	0.531	129.07	129.18	-0.11	38.9	34.7	4.1	5.5	5.4	24.00	0.00	
16.04.24	0.550	129.43	129.55	-0.13	39.3	35.1	4.3	5.6	5.5	24.00	0.00	
17.04.24	0.508	129.39	129.52	-0.13	38.2	34.3	3.9	5.6	5.5	24.00	0.00	
18.04.24	0.556	129.32	129.44	-0.12	39.2	34.9	4.3	5.5	5.4	24.00	0.00	
Итого:	18.792	3697.18	3700.53	-3.36	41.3	36.2	5.1	5.6	5.5	720.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
18.04.24 24:00	289.517	37139.17	37133.99	10208.23
19.03.24 24:00	270.725	33441.99	33433.46	9488.23
Итого:	18.792	3697.18	3700.53	720.00

Отчетный период: 720.00 ч
 Время работы: 720.00 ч
 Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
 Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min (Dt)

Представитель
 потребителя: _____

Представитель
 поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

- 1,355