

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с 22.11.2023 по 11.12.2023 *22.12.23*

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Новая д.1/1
 Телосчетчик МКТС: № 018399-1 Версия МКТС: 2.67
 Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
22.11.23	1.453	83.69	83.80	-0.12	63.0	45.6	17.4	5.5	5.5	24.00	0.00	
23.11.23	1.405	83.05	83.17	-0.12	61.8	44.9	16.9	5.4	5.4	24.00	0.00	
24.11.23	1.233	83.02	83.14	-0.12	57.4	42.5	14.9	5.6	5.6	24.00	0.00	
25.11.23	1.098	83.06	83.19	-0.13	53.4	40.2	13.2	5.6	5.6	24.00	0.00	
26.11.23	1.156	83.00	83.12	-0.13	55.3	41.3	13.9	5.5	5.5	24.00	0.00	
27.11.23	1.022	82.84	82.97	-0.13	51.6	39.2	12.4	5.6	5.5	24.00	0.00	
28.11.23	1.194	82.08	82.21	-0.13	56.4	41.8	14.6	5.5	5.5	24.00	0.00	
29.11.23	1.219	80.25	80.38	-0.13	57.0	41.8	15.2	5.6	5.6	24.00	0.00	
30.11.23	1.122	80.82	80.95	-0.13	54.3	40.3	13.9	5.7	5.7	24.00	0.00	
01.12.23	1.195	80.77	80.90	-0.13	56.7	41.8	14.8	5.7	5.7	24.00	0.00	
02.12.23	1.244	80.75	80.88	-0.13	58.0	42.5	15.4	5.7	5.7	24.00	0.00	
03.12.23	1.338	80.69	80.81	-0.13	60.6	44.0	16.6	5.7	5.7	24.00	0.00	
04.12.23	1.348	71.00	71.12	-0.12	62.0	43.0	19.0	5.6	5.6	24.00	0.00	
05.12.23	1.497	165.32	165.29	0.03	62.1	53.0	9.0	5.9	5.7	24.00	0.00	
06.12.23	1.847	305.35	305.13	0.23	63.6	57.6	6.0	6.6	5.9	24.00	0.00	
07.12.23	2.029	305.33	305.06	0.27	67.2	60.6	6.6	6.6	5.9	24.00	0.00	
08.12.23	2.209	305.21	304.84	0.36	71.1	63.9	7.2	6.6	5.9	24.00	0.00	
09.12.23	2.234	305.13	304.75	0.39	71.8	64.4	7.3	6.6	5.9	24.00	0.00	
10.12.23	1.995	305.31	304.90	0.42	67.1	60.6	6.5	6.6	5.9	24.00	0.00	
11.12.23	1.792	305.31	304.84	0.46	62.4	56.5	5.9	6.6	5.9	24.00	0.00	
Итого:	29.631	3051.97	3051.46	0.51	63.6	53.8	9.7	5.9	5.7	480.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
11.12.23 24:00	128.821	17094.26	17085.99	7112.23
21.11.23 24:00	99.191	14042.29	14034.53	6632.23
Итого:	29.631	3051.97	3051.46	480.00

Отчетный период: 480.00 ч

Время работы: 480.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя: _____

Представитель
поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36