

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с 22.01.2024 по 18.02.2024

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосквья"
 Адрес объекта: ул. Новая д.2
 Теплосчетчик МКТС: № 013480-1 Версия МКТС: 2.54
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-h2)

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
22.01.24	3.706	371.06	371.38	-0.24	66.7	56.8	9.9	6.7	4.0	24.00	0.00	
23.01.24	3.078	371.63	371.81	-0.23	59.9	51.7	8.2	6.7	4.0	24.00	0.00	
24.01.24	2.539	372.31	372.56	-0.22	54.0	47.2	6.8	6.7	4.0	24.00	0.00	
25.01.24	2.436	372.38	372.63	-0.22	52.7	46.2	6.5	6.7	4.0	24.00	0.00	
26.01.24	2.600	373.75	373.94	-0.22	54.9	48.0	6.9	6.7	4.0	23.96	0.04	Dt
27.01.24	2.808	387.63	387.88	-0.24	56.6	49.4	7.2	6.8	4.0	24.00	0.00	
28.01.24	2.914	386.81	387.06	-0.25	58.1	50.6	7.5	6.7	4.0	24.00	0.00	
29.01.24	2.876	386.38	386.56	-0.23	57.4	50.0	7.4	6.8	4.0	24.00	0.00	
30.01.24	2.461	386.44	386.69	-0.22	52.5	46.2	6.3	6.8	4.0	24.00	0.00	
31.01.24	2.430	386.38	386.63	-0.20	52.5	46.2	6.3	6.8	4.0	24.00	0.00	
01.02.24	2.215	376.19	376.38	-0.21	50.5	44.7	5.8	6.7	4.0	24.00	0.00	
02.02.24	2.430	382.69	382.88	-0.22	52.2	45.9	6.3	6.7	4.0	24.00	0.00	
03.02.24	2.799	389.00	389.19	-0.19	56.5	49.4	7.1	6.8	4.0	24.00	0.00	
04.02.24	2.268	395.63	395.81	-0.19	50.6	44.9	5.7	6.8	4.0	24.00	0.00	
05.02.24	2.627	395.00	395.19	-0.19	54.5	47.9	6.6	6.8	4.0	24.00	0.00	
06.02.24	2.818	395.00	395.25	-0.19	56.8	49.7	7.1	6.8	4.0	24.00	0.00	
07.02.24	3.000	393.06	393.19	-0.19	59.2	51.6	7.6	6.8	4.0	24.00	0.00	
08.02.24	3.671	397.63	397.75	-0.16	65.1	55.9	9.2	6.8	4.0	24.00	0.00	
09.02.24	3.917	400.38	400.56	-0.15	68.1	58.4	9.7	6.8	4.0	24.00	0.00	
10.02.24	4.272	399.19	399.38	-0.15	71.9	61.3	10.7	6.8	4.0	24.00	0.00	
11.02.24	3.501	399.69	399.88	-0.17	64.2	55.5	8.7	6.8	4.0	24.00	0.00	
12.02.24	2.678	400.06	400.19	-0.17	55.3	48.6	6.6	6.9	4.0	24.00	0.00	
13.02.24	2.896	400.50	400.69	-0.17	57.3	50.2	7.2	6.9	4.0	24.00	0.00	
14.02.24	3.537	400.06	400.25	-0.17	64.1	55.3	8.8	6.8	4.0	24.00	0.00	
15.02.24	3.786	400.13	400.25	-0.18	66.5	57.1	9.4	6.8	4.0	24.00	0.00	
16.02.24	3.511	399.88	400.06	-0.17	63.7	55.0	8.7	6.9	4.0	24.00	0.00	
17.02.24	3.036	399.63	399.81	-0.17	59.0	51.4	7.6	6.8	4.0	24.00	0.00	
18.02.24	2.569	391.69	391.81	-0.17	54.0	47.5	6.5	6.7	4.0	24.00	0.00	
Итого:	83.378	10910.13	10915.63	-5.48	58.4	50.9	7.6	6.8	4.0	671.96	0.04	Dt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
18.02.24 24:00	4142.787	616669.13	587286.81	68603.89
21.01.24 24:00	4059.409	605759.00	576371.19	67931.92
Итого:	83.378	10910.13	10915.63	671.96

Отчетный период: 672.00 ч
 Время работы: 671.96 ч
 Суммарное время отказа: 0.04 ч
 Откл.эл-пит.(Эл) 0.00 + Неисправн.(Не) 0.00 + Gv<min(ДГ) 0.00 + Gv>max(ДГ) 0.00 + dt<min(Dt) 0.04

Представитель потребителя: _____

Представитель поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

Q = 83,383 Гкал

