

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

22/01/24г.-18/02/24г.

Новая 20

Абонент: *Управление Ж*

Договор N: _____

Адрес: *Афанасьевский*

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=0 Т3=2 КС=0хАЕ64
ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
22/01/24	67.95	55.85	12.10	337.60	330.57	318.90	314.28	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	3.996	0.000	24	0	
23/01/24	60.13	50.58	9.55	347.20	341.46	328.30	324.37	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	3.257	0.000	24	0	
24/01/24	58.19	49.23	8.96	349.40	343.96	329.80	326.04	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	3.076	0.000	24	0	
25/01/24	57.83	48.81	9.02	335.30	330.15	316.40	312.84	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	2.974	0.000	24	0	
26/01/24	57.41	48.59	8.82	335.10	330.01	316.00	312.51	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	2.905	0.000	24	0	
27/01/24	58.97	49.49	9.48	335.00	329.63	315.90	312.32	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	3.119	0.000	24	0	
28/01/24	59.94	50.44	9.50	341.50	335.88	322.40	318.56	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	3.187	0.000	24	0	
29/01/24	59.01	49.87	9.14	345.40	339.84	326.10	322.33	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	3.100	0.000	24	0	
30/01/24	57.56	48.91	8.65	345.70	340.42	326.30	322.68	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	2.938	0.000	24	0	
31/01/24	57.45	48.82	8.63	345.50	340.25	326.30	322.70	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	2.929	0.000	24	0	
01/02/24	55.94	47.82	8.12	343.60	338.65	323.80	320.32	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	2.741	0.000	24	0	
02/02/24	56.57	48.26	8.31	343.10	338.01	323.20	319.67	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	2.805	0.000	24	0	
03/02/24	58.55	49.62	8.93	342.30	336.89	322.60	318.90	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	3.005	0.000	24	0	
04/02/24	56.21	48.06	8.15	342.50	337.50	322.60	319.11	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	2.747	0.000	24	0	
05/02/24	58.18	49.47	8.71	342.50	337.17	322.60	318.96	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	2.933	0.000	24	0	
06/02/24	58.81	49.86	8.95	342.60	337.15	322.60	318.86	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	3.010	0.000	24	0	
07/02/24	60.69	51.10	9.59	342.70	336.91	322.70	318.76	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	3.227	0.000	24	0	
08/02/24	64.01	53.29	10.72	342.50	336.13	322.70	318.44	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	3.597	0.000	24	0	
09/02/24	66.40	54.99	11.41	342.30	335.48	322.60	318.08	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	3.821	0.000	24	0	
10/02/24	68.55	56.43	12.12	342.20	334.97	322.40	317.65	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	4.054	0.000	24	0	
11/02/24	63.35	52.76	10.59	342.20	335.92	322.40	318.23	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	3.555	0.000	24	0	
12/02/24	57.82	48.88	8.94	342.30	337.05	322.30	318.65	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	3.006	0.000	24	0	
13/02/24	57.83	48.92	8.91	342.20	336.94	322.30	318.70	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	2.996	0.000	24	0	
14/02/24	61.62	51.47	10.15	342.10	336.15	322.30	318.35	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	3.408	0.000	24	0	
15/02/24	63.17	52.52	10.65	347.50	341.21	327.70	323.53	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	3.627	0.000	24	0	
16/02/24	61.83	51.44	10.39	342.30	336.31	322.70	318.69	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	3.488	0.000	24	0	
17/02/24	59.69	50.03	9.66	342.20	336.57	322.60	318.81	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	3.244	0.000	24	0	
18/02/24	57.84	49.02	8.82	347.30	341.93	327.60	323.93	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	3.009	0.000	24	0	

Итого: | | | 9592.1 | 9433.11 | 9044.1 | 8936.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | **89.754** | 0.000 | 672 | 0 | |

Средние: 60.05 | 50.51 | 9.53 | | | | | | | | 7.00 | 7.00 | | | | |

Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 1942ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

