

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес ул. Новая, д.25 Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 363832  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Спод.: 0.016 - 40.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0.016 - 40.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : 10 \_\_\_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 20.03.2024 по 18.04.2024

Дата	Масса, тонн. Объем, м3					Температура, °C					Давление		Время, час			Классиф
	Q	M1	V1	M2	V2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	Нераб.	Работы	Юшибок	
	Гкал			разбор			атм	атм	Тн	Тр						
20.03.24	1.984	208.56	211.1797	208.42	210.1914	0.14	51.5	42.0	9.5	0.0	7.0	6.2	0.00	24.00		
21.03.24	2.111	211.77	214.6113	211.64	213.5547	0.13	53.3	43.3	10.0	0.0	6.9	6.1	0.00	24.00		
22.03.24	2.122	211.78	214.6406	211.63	213.5566	0.15	53.6	43.5	10.0	0.0	6.9	6.1	0.00	24.00		
23.03.24	1.859	211.93	214.4336	211.75	213.4863	0.18	50.0	41.3	8.8	0.0	6.9	6.1	0.00	24.00		
24.03.24	1.707	212.07	214.3730	211.90	213.5156	0.17	47.8	39.7	8.0	0.0	6.9	6.1	0.00	24.00		
25.03.24	1.822	212.26	214.7402	212.11	213.8320	0.15	49.6	41.0	8.6	0.0	6.9	6.1	0.00	24.00		
26.03.24	1.727	212.25	214.6055	212.11	213.7715	0.14	48.2	40.1	8.1	0.0	6.9	6.0	0.00	24.00		
27.03.24	1.722	212.22	214.5996	212.07	213.7402	0.15	48.4	40.3	8.1	0.0	6.8	6.0	0.00	24.00		
28.03.24	1.396	208.00	209.9668	207.78	209.2148	0.22	44.4	37.7	6.7	0.0	6.7	5.9	0.00	24.00		
29.03.24	1.306	216.28	218.1934	216.17	217.5918	0.11	42.9	36.9	6.0	0.0	6.9	6.0	0.00	24.00		
30.03.24	1.324	215.81	217.7520	215.70	217.1465	0.11	43.4	37.2	6.1	0.0	6.9	6.0	0.00	24.00		
31.03.24	1.206	183.88	185.5391	183.45	184.6484	0.44	43.4	36.8	6.6	0.0	6.5	5.9	0.00	24.00		
01.04.24	0.763	123.02	124.0488	122.71	123.4688	0.31	41.7	35.5	6.2	0.0	6.2	5.8	3.67	20.33	ED	
02.04.24	1.157	190.87	192.6367	190.53	191.8535	0.34	43.9	37.8	6.1	0.0	6.5	5.9	0.00	24.00		
03.04.24	1.078	190.10	191.6699	189.71	190.8730	0.40	41.3	35.6	5.7	0.0	6.7	6.0	0.00	24.00		
04.04.24	1.157	216.98	218.6816	216.83	218.1289	0.15	40.5	35.1	5.3	0.0	7.1	6.2	0.00	24.00		
05.04.24	1.866	209.35	211.7891	209.20	210.8594	0.15	49.4	40.5	8.9	0.0	7.0	6.1	0.00	24.00		
06.04.24	2.103	206.67	209.4551	206.45	208.3203	0.22	53.6	43.4	10.2	0.0	6.9	6.1	0.00	24.00		
07.04.24	1.604	171.42	173.4043	170.86	172.1719	0.56	49.3	40.0	9.4	0.0	6.5	6.0	0.01	23.99	U	
08.04.24	1.529	138.52	140.1914	137.64	138.6660	0.88	50.4	39.4	11.1	0.0	6.0	5.7	0.00	24.00		
09.04.24	0.728	177.34	178.5605	176.79	177.7422	0.55	37.4	33.3	4.1	0.0	6.2	5.6	0.00	24.00		
10.04.24	0.345	172.55	173.3984	171.90	172.6406	0.64	31.6	29.7	2.0	0.0	6.2	5.7	0.00	24.00		
11.04.24	0.554	172.63	173.6094	172.02	172.8105	0.61	34.0	30.8	3.2	0.0	6.2	5.6	0.00	24.00		
12.04.24	0.879	157.99	159.1953	157.24	158.1191	0.75	39.2	33.7	5.6	0.0	6.0	5.6	0.00	24.00		
13.04.24	0.899	164.16	165.3984	163.48	164.4004	0.68	39.5	34.0	5.5	0.0	6.1	5.6	0.00	24.00		
14.04.24	0.937	164.14	165.3945	163.44	164.3555	0.71	39.7	34.0	5.7	0.0	6.2	5.7	0.00	24.00		
15.04.24	0.961	164.14	165.3516	163.45	164.3262	0.69	39.1	33.2	5.9	0.0	6.3	5.8	0.00	24.00		
16.04.24	0.959	164.12	165.3477	163.44	164.3242	0.68	39.2	33.4	5.8	0.0	6.3	5.9	0.00	24.00		
17.04.24	0.972	164.28	165.5020	163.61	164.4883	0.67	39.2	33.3	5.9	0.0	6.2	5.8	0.00	24.00		
18.04.24	0.966	164.35	165.5254	163.65	164.5039	0.70	38.6	32.7	5.9	0.0	6.1	5.6	0.00	24.00		
Итого	39.742	5629.44	5683.7949	5617.65	5656.3027	11.79	44.5	37.5	7.1	0.0	6.6	5.9	3.68	716.32	3.68	

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
18.04.24	24:00	266.700	22445.23	22426.59	22792.63	22647.69	2612.31
20.03.24	00:00	226.958	16815.79	16808.94	17108.84	16991.39	1895.99
Итого		39.742	5629.44	5617.65	5683.79	5656.30	716.32

*Q = 39,946 Гкал*

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 716.32 час.  
 Период отключения питания (U) 0.011 час. Период фунда.отказа (E) 0.013 час.  
 Период (2-t1 < min (D) 3.653 час. Период G < min (g) 0.000 час.  
 Период G > max (G) 0.000 час.  
 Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

