

Адрес ул. Новая, д. 25
 Тип теплосчетчика КМ-5-2
 Дата последней поверки теплосчетчика
 Номер теплосчетчика 363832
 Дата поступления поверки теплосчетчика

Год.: 0.016 - 40.0 м³/ч Ду= мм
 Годр.: 0.016 - 40.0 м³/ч Ду= мм
 Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения
 с 02.10.2024 по 18.10.2024

| Дата | Q Гкал | Масса, тонн, Объем, м³ | | | | Температура, °C | | | | Давление | | Время, час | | Классиф ошибок | |
|----------|-----------|------------------------|-----------|---------|-----------|-----------------|------|------|-------|----------|-----------|------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | M1 | V1 | M2 | V2 | M1-M2 разбор | t1 | t2 | t1-t2 | tхв | P1 атм | P2 атм | Нераб. Тп | | Работы Тр |
| 02.10.24 | 1.011 | 304.06 | 306.4180 | 305.00 | 307.0176 | -0.95 | 40.0 | 36.7 | 3.3 | 0.0 | 7.3 | 5.3 | 0.12 | 23.88 | E |
| 03.10.24 | 1.193 | 314.36 | 317.3066 | 315.44 | 317.9355 | -1.09 | 44.2 | 40.5 | 3.8 | 0.0 | 7.5 | 5.5 | 0.00 | 24.00 | |
| 04.10.24 | 1.214 | 307.93 | 310.8594 | 308.94 | 311.4121 | -1.01 | 44.6 | 40.7 | 3.9 | 0.0 | 7.6 | 5.7 | 0.00 | 24.00 | |
| 05.10.24 | 0.971 | 290.05 | 292.3633 | 290.84 | 292.8145 | -0.79 | 40.7 | 37.4 | 3.3 | 0.0 | 7.5 | 5.8 | 0.01 | 23.99 | U |
| 06.10.24 | 1.175 | 288.93 | 291.5273 | 289.71 | 291.8672 | -0.78 | 43.3 | 39.3 | 4.0 | 0.0 | 7.6 | 5.9 | 0.00 | 24.00 | |
| 07.10.24 | 0.959 | 270.64 | 272.8281 | 271.04 | 272.8906 | -0.40 | 41.0 | 37.5 | 3.5 | 0.0 | 7.3 | 5.8 | 0.00 | 24.00 | |
| 08.10.24 | 0.830 | 238.12 | 239.7559 | 237.87 | 239.2363 | 0.25 | 37.8 | 34.4 | 3.5 | 0.0 | 6.9 | 5.8 | 0.00 | 24.00 | |
| 09.10.24 | 1.338 | 259.64 | 261.9434 | 260.05 | 261.8555 | -0.41 | 42.9 | 37.8 | 5.1 | 0.0 | 7.3 | 6.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 10.10.24 | 1.436 | 242.24 | 244.5410 | 242.46 | 244.2109 | -0.22 | 44.6 | 38.6 | 5.9 | 0.0 | 7.0 | 5.9 | 0.00 | 24.00 | |
| 11.10.24 | 1.039 | 234.68 | 236.4395 | 234.73 | 236.1270 | -0.05 | 39.4 | 35.0 | 4.4 | 0.0 | 6.9 | 5.9 | 0.00 | 24.00 | |
| 12.10.24 | 1.221 | 231.12 | 233.0332 | 231.15 | 232.6191 | -0.04 | 41.4 | 36.1 | 5.3 | 0.0 | 7.0 | 5.9 | 0.00 | 24.00 | |
| 13.10.24 | 1.676 | 232.92 | 235.3789 | 232.97 | 234.7578 | -0.05 | 47.1 | 39.9 | 7.2 | 0.0 | 7.0 | 6.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 14.10.24 | 1.990 | 232.30 | 235.1172 | 232.37 | 234.3496 | -0.06 | 50.7 | 42.1 | 8.6 | 0.0 | 7.2 | 6.2 | 0.00 | 24.00 | |
| 15.10.24 | 1.683 | 231.74 | 234.1992 | 231.75 | 233.5332 | -0.01 | 47.2 | 39.9 | 7.3 | 0.0 | 7.2 | 6.2 | 0.00 | 24.00 | |
| 16.10.24 | 1.715 | 231.63 | 234.1172 | 231.57 | 233.3828 | 0.05 | 47.6 | 40.2 | 7.4 | 0.0 | 7.2 | 6.2 | 0.00 | 24.00 | |
| 17.10.24 | 1.747 | 231.60 | 234.1270 | 231.47 | 233.2930 | 0.13 | 47.9 | 40.3 | 7.5 | 0.0 | 7.3 | 6.3 | 0.00 | 24.00 | |
| 18.10.24 | 1.923 | 231.53 | 234.2734 | 231.37 | 233.3047 | 0.17 | 50.1 | 41.8 | 8.3 | 0.0 | 7.2 | 6.2 | 0.00 | 24.00 | |
| Итого | 23.119 | 4373.47 | 4414.2285 | 4378.73 | 4410.6074 | -5.26 | 44.0 | 38.7 | 5.3 | 0.0 | 7.2 | 5.9 | 0.13 | 407.87 | 0.13 |

Показания интеграторов КМ-5

| Дата | Время | Q | M1 | M2 | V1 | V2 | Тр |
|----------|-------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 18.10.24 | 24:00 | 296.227 | 27800.96 | 27779.93 | 28196.54 | 28038.08 | 6941.72 |
| 02.10.24 | 00:00 | 273.108 | 23427.49 | 23401.21 | 23782.31 | 23627.48 | 6533.85 |
| Итого | | 23.119 | 4373.47 | 4378.73 | 4414.23 | 4410.61 | 407.87 |

Отчетный период _____ 408.00_час. Период норм. работы _____ 407.87_час.

Период отключения питания (U) _____ 0.010_час. Период функц.отказа (E) _____ 0.123_час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000_час. Период Gmin (B) _____ 0.000_час.
 Период Gmax (G) _____ 0.000_час.

Q = 23,119 Гкал


