

Адрес Ул. Новая, д.25 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Дата последней поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_  
 Номер теплосчетчика 363832 Телефон \_\_\_\_\_  
 Год.: 0.016 - 40.0 м<sup>3</sup>/ч Ду = \_\_\_\_\_ мм  
 Годр.: 0.016 - 40.0 м<sup>3</sup>/ч Ду = \_\_\_\_\_ мм  
 ГП : 10 л/ИМП


Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения  
 с 18.12.2024 по 17.01.2025

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м <sup>3</sup>				Температура, °C					Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
18.12.24	3.857	202.25	207.1055	202.04	204.7852	0.21	72.9	53.8	19.1	0.0	7.1	6.3	0.00	24.00	
19.12.24	3.045	202.36	206.2109	202.08	204.4063	0.28	64.0	49.0	15.0	0.0	7.1	6.3	0.00	24.00	
20.12.24	2.076	204.48	207.0313	204.21	205.8945	0.27	51.5	41.3	10.2	0.0	7.1	6.3	0.00	24.00	
21.12.24	2.314	211.78	214.7070	211.64	213.5547	0.14	54.4	43.5	10.9	0.0	7.2	6.3	0.00	24.00	
22.12.24	2.503	211.89	215.0859	211.75	213.8047	0.15	56.9	45.1	11.8	0.0	7.2	6.3	0.00	24.00	
23.12.24	2.222	211.98	214.8477	211.78	213.6797	0.20	53.7	43.2	10.5	0.0	7.2	6.3	0.00	24.00	
24.12.24	2.097	211.00	213.7070	210.86	212.6875	0.14	52.2	42.2	9.9	0.0	7.1	6.2	0.00	24.00	
25.12.24	2.305	210.82	213.7617	210.64	212.5664	0.18	54.6	43.7	10.9	0.0	7.1	6.3	0.00	24.00	
26.12.24	2.266	212.87	215.7773	212.71	214.6367	0.16	54.0	43.4	10.6	0.0	7.2	6.3	0.00	24.00	
27.12.24	2.143	210.37	213.1211	210.18	212.0117	0.18	52.7	42.5	10.2	0.0	7.1	6.3	0.00	24.00	
28.12.24	2.215	213.57	216.4453	213.39	215.3125	0.18	53.7	43.3	10.4	0.0	7.1	6.3	0.00	24.00	
29.12.24	2.268	209.14	212.0078	208.89	210.7773	0.27	54.2	43.3	10.8	0.0	7.2	6.4	0.00	24.00	
30.12.24	2.219	204.31	207.0508	204.04	205.8281	0.24	53.5	42.6	10.9	0.0	7.2	6.4	0.00	24.00	
31.12.24	2.327	204.20	207.0547	203.96	205.7930	0.24	54.8	43.4	11.4	0.0	7.2	6.4	0.00	24.00	
01.01.25	2.244	204.17	206.9387	203.91	205.7037	0.26	53.8	42.8	11.0	0.0	7.2	6.4	0.00	24.00	
02.01.25	2.052	204.26	206.7529	203.98	205.6133	0.28	50.8	40.8	10.0	0.0	7.1	6.4	0.00	24.00	
03.01.25	2.631	204.01	207.2703	203.77	205.8132	0.23	58.7	45.8	12.9	0.0	7.2	6.4	0.00	24.00	
04.01.25	2.549	203.99	207.1688	203.76	205.7714	0.22	57.9	45.4	12.5	0.0	7.2	6.4	0.00	24.00	
05.01.25	2.845	203.87	207.3718	203.65	205.7950	0.22	61.0	47.1	14.0	0.0	7.2	6.4	0.00	24.00	
06.01.25	2.789	203.82	207.2686	203.60	205.5234	0.24	60.5	46.8	13.7	0.0	7.2	6.4	0.00	24.00	
07.01.25	2.129	204.03	206.6815	203.79	205.4358	0.25	49.7	40.3	9.4	0.0	7.1	6.3	0.00	24.00	
08.01.25	1.919	204.09	206.4791	203.84	205.5845	0.25	53.3	42.7	10.6	0.0	7.1	6.3	0.00	24.00	
09.01.25	1.164	204.05	206.7745	203.80	205.5845	0.16	49.9	40.8	9.1	0.0	7.0	6.2	0.00	24.00	
10.01.25	1.928	212.77	215.2769	212.61	214.3235	0.15	51.3	41.7	9.6	0.0	7.1	6.3	0.00	24.00	
11.01.25	2.059	213.59	216.2500	213.44	215.2300	0.15	57.2	45.5	11.7	0.0	7.2	6.4	0.00	24.00	
12.01.25	2.495	213.44	216.6958	213.31	215.4211	0.13	57.4	45.5	11.9	0.0	7.3	6.4	0.00	24.00	
13.01.25	2.539	213.40	216.6743	213.29	215.3965	0.11	58.8	46.3	12.5	0.0	7.3	6.4	0.00	24.00	
14.01.25	2.673	213.43	216.8645	213.28	215.4668	0.15	53.9	43.3	10.6	0.0	7.2	6.4	0.00	24.00	
15.01.25	2.271	213.59	216.4968	213.43	215.3499	0.14	53.3	42.9	10.4	0.0	7.2	6.4	0.00	24.00	
16.01.25	2.216	213.61	216.4534	213.47	215.3550	0.12	50.6	41.3	9.3	0.0	7.2	6.3	0.00	24.00	
17.01.25	2.004	214.22	216.8162	214.10	215.8584										
Итого	73.365	6465.32	6558.1484	6459.19	6519.1084	6.13	55.2	43.9	11.3	0.0	7.2	6.4	0.00	744.00	0.00

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
17.01.25	24:00	39.509	3544.32	3541.02	3594.23	3573.37	408.00
01.01.25	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.24	24:00	457.065	43963.86	43918.37	44572.13	44318.61	8717.72
18.12.24	00:00	423.209	41042.86	41000.20	41608.22	41372.87	8381.72
Итого		73.365	6465.32	6459.19	6558.15	6519.11	744.00

Отчетный период \_\_\_\_\_ 744.00\_ час. Период норм. работы \_\_\_\_\_ 744.00\_ час.

Период отключения питания (U) \_\_\_\_\_ 0.000\_ час. Период функц.отказа (E) \_\_\_\_\_ 0.000\_ час.  
 Период t2-t1 < t1n (D) \_\_\_\_\_ 0.000\_ час. Период G>max (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_ час.  
 Период G>max (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_ час.



Представитель абонента \_\_\_\_\_  
 Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

