

# Управление Ю. Юдковского

Организация Юдковский Ю Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес Юдковский Ю Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 363832  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Год.: 0.016 - 40.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0.016 - 40.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 18.01.25 с 17.01.2025 по 17.02.2025

Дата	Тепло	Масса М1 тонн	Температура, °C				Время, час		Классиф. ошибок
	Q Гкал		t1	t2	t1-t2	ta	Нераб. Тн	Работы Тр	
17.01.25	2.004	214.22	50.6	41.3	9.3	-60.0	0.00	24.00	
18.01.25	1.911	191.15	51.3	41.3	10.0	-60.0	1.59	22.41	U
19.01.25	2.257	209.86	54.2	43.4	10.8	-60.0	0.00	24.00	
20.01.25	2.242	209.67	53.8	43.1	10.7	-60.0	0.00	24.00	
21.01.25	2.840	209.67	61.0	47.4	13.5	-60.0	0.00	24.00	
22.01.25	2.693	205.32	58.8	45.7	13.1	-60.0	0.01	23.99	U
23.01.25	2.653	203.97	58.4	45.4	13.0	-60.0	0.00	24.00	
24.01.25	2.426	204.02	56.1	44.2	11.9	-60.0	0.00	24.00	
25.01.25	2.194	204.09	53.2	42.4	10.7	-60.0	0.00	24.00	
26.01.25	1.922	206.33	49.6	40.3	9.3	-60.0	0.00	24.00	
27.01.25	1.810	206.51	48.1	39.4	8.8	-60.0	0.00	24.00	
28.01.25	1.795	209.11	48.3	39.7	8.6	-60.0	0.00	24.00	
29.01.25	1.789	213.36	48.1	39.8	8.4	-60.0	0.00	24.00	
30.01.25	1.796	216.20	48.2	39.9	8.3	-60.0	0.00	24.00	
31.01.25	1.924	224.13	49.4	40.8	8.6	-60.0	0.00	24.00	
01.02.25	1.911	223.92	49.1	40.5	8.5	-60.0	0.00	24.00	
02.02.25	2.178	223.83	52.5	42.7	9.7	-60.0	0.00	24.00	
03.02.25	2.321	214.87	54.4	43.6	10.8	-60.0	0.00	24.00	
04.02.25	2.220	208.36	54.4	43.7	10.7	-60.0	0.77	23.23	U
05.02.25	2.343	215.22	54.8	44.0	10.9	-60.0	0.00	24.00	
06.02.25	2.593	223.40	57.3	45.7	11.6	-60.0	0.00	24.00	
07.02.25	2.958	218.77	61.7	48.2	13.5	-60.0	0.00	24.00	
08.02.25	2.885	210.17	61.3	47.6	13.7	-60.0	0.00	24.00	
09.02.25	2.738	209.00	59.7	46.6	13.1	-60.0	0.00	24.00	
10.02.25	2.934	208.88	62.1	48.1	14.0	-60.0	0.00	24.00	
11.02.25	2.999	211.01	62.8	48.5	14.2	-60.0	0.00	24.00	
12.02.25	3.129	211.99	64.3	49.5	14.8	-60.0	0.00	24.00	
13.02.25	3.195	211.94	64.8	49.8	15.1	-60.0	0.00	24.00	
14.02.25	3.112	211.93	64.0	49.3	14.7	-60.0	0.00	24.00	
15.02.25	3.357	218.50	66.5	51.1	15.4	-60.0	0.00	24.00	
16.02.25	3.467	219.20	67.8	52.0	15.8	-60.0	0.00	24.00	
17.02.25	3.537	219.20	68.2	52.1	16.1	-60.0	0.00	24.00	
Итого	80.132	6787.81	56.7	44.9	11.8	-60.0	2.37	765.63	2.37

78,128

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	Тр
17.02.25	24:00	117.637	10117.90	1149.63
17.01.25	00:00	37.505	3330.10	384.00
Итого		80.132	6787.81	765.63

Тр = 741,63  
 Тн = 744  
 Q = 78,378 Гкал

Отчетный период 768.00 час. Период норм. работы 765.63 час.

Период отключения питания (U) 2.371 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.  
 Период t2 < t1 (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.  
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

