

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосквья" Номер договора _____
 Адрес ул. Новая, д.25 Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 363832
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0.016 - 40.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0.016 - 40.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : 10 _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 23.12.2023 по 21.01.2024

Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2 tхв	P1	P2	Нераб.	Работы	Классиф
							атм	атм	Тн	Тр	юшибок			
23.12.23	2.310	219.19	222.2852	219.19	221.2656	-0.00	55.0	44.5	10.5	0.0	7.1	6.3	0.00	24.00
24.12.23	2.432	209.41	212.5742	209.29	211.3594	0.11	57.0	45.4	11.6	0.0	7.1	6.2	0.00	24.00
25.12.23	2.594	208.75	212.1172	208.62	210.7813	0.13	59.0	46.5	12.4	0.0	7.1	6.3	0.00	24.00
26.12.23	2.507	208.64	211.8789	208.54	210.6133	0.11	57.8	45.8	12.0	0.0	7.0	6.2	0.00	24.00
27.12.23	2.598	211.82	215.2422	211.72	213.9102	0.10	59.0	46.7	12.3	0.0	7.1	6.3	0.00	24.00
28.12.23	2.795	211.94	215.6172	211.84	214.1602	0.11	61.1	47.9	13.2	0.0	7.1	6.3	0.00	24.00
29.12.23	2.368	212.20	215.3320	212.05	214.1133	0.14	56.2	45.1	11.2	0.0	7.0	6.2	0.00	24.00
30.12.23	2.061	212.27	214.9961	212.16	214.0000	0.11	52.2	42.5	9.7	0.0	7.0	6.1	0.00	24.00
31.12.23	2.771	219.11	222.8164	219.14	221.5039	-0.04	60.2	47.6	12.6	0.0	7.1	6.2	0.00	24.00
01.01.24	3.805	219.22	224.3841	219.22	222.3182	-0.00	72.3	54.9	17.3	0.0	7.2	6.3	0.00	24.00
02.01.24	4.409	219.13	225.0697	219.12	222.5271	0.01	77.9	57.8	20.1	0.0	7.2	6.3	0.00	24.00
03.01.24	4.525	219.10	225.1229	219.07	222.4903	0.03	78.5	57.9	20.6	0.0	7.2	6.3	0.00	24.00
04.01.24	4.424	219.15	224.8885	219.13	222.3776	0.02	76.5	56.3	20.2	0.0	7.1	6.2	0.00	24.00
05.01.24	4.376	219.07	224.6964	219.04	222.2202	0.03	75.7	55.8	20.0	0.0	7.2	6.3	0.00	24.00
06.01.24	4.279	218.99	224.5605	218.98	222.1643	0.01	75.3	55.8	19.5	0.0	7.2	6.3	0.00	24.00
07.01.24	4.331	218.95	224.5422	218.91	222.0836	0.04	75.4	55.7	19.8	0.0	7.2	6.3	0.00	24.00
08.01.24	4.128	218.92	224.1917	218.85	221.8713	0.07	73.1	54.3	18.8	0.0	7.2	6.3	0.00	24.00
09.01.24	3.340	219.12	223.3700	219.07	221.6371	0.06	65.0	49.7	15.2	0.0	7.2	6.3	0.00	24.00
10.01.24	3.300	219.15	223.3688	219.11	221.6821	0.03	64.8	49.7	15.1	0.0	7.2	6.3	0.00	24.00
11.01.24	3.182	218.92	222.9983	218.93	221.4312	-0.01	63.6	49.0	14.5	0.0	7.1	6.2	0.00	24.00
12.01.24	4.039	218.49	223.8274	218.48	221.5972	0.01	73.7	55.2	18.5	0.0	7.1	6.2	0.00	24.00
13.01.24	4.105	218.57	223.9597	218.53	221.6572	0.04	74.0	55.3	18.8	0.0	7.1	6.2	0.00	24.00
14.01.24	3.258	222.68	226.9382	222.65	225.2571	0.03	64.1	49.4	14.6	0.0	7.1	6.1	0.00	24.00
15.01.24	2.666	208.16	211.3601	207.97	209.9521	0.19	57.4	44.6	12.8	0.0	7.1	6.3	0.00	24.00
16.01.24	2.732	208.01	211.3718	207.88	209.9685	0.13	59.0	45.8	13.1	0.0	7.1	6.3	0.00	24.00
17.01.24	3.602	208.65	213.1724	208.52	211.1572	0.13	69.0	51.8	17.3	0.0	7.1	6.3	0.00	24.00
18.01.24	3.192	208.92	212.9512	208.75	211.1731	0.17	64.7	49.5	15.3	0.0	7.1	6.3	0.00	24.00
19.01.24	2.943	209.18	212.8628	209.09	211.3555	0.09	61.7	47.7	14.1	0.0	7.1	6.3	0.00	24.00
20.01.24	3.071	208.78	212.6621	208.71	211.0786	0.07	63.6	48.9	14.7	0.0	7.1	6.3	0.00	24.00
21.01.24	3.430	208.59	212.9541	208.52	211.1177	0.06	67.8	51.3	16.4	0.0	7.1	6.3	0.00	24.00
Итого	99.575	6443.08	6572.1123	6441.08	6518.8242	1.99	65.8	50.3	15.4	0.0	7.1	6.3	0.00	720.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
21.01.24	24:00	77.138	4529.74	4528.53	4629.25	4587.12	504.00
01.01.24	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.23	24:00	480.242	41267.33	41215.54	41883.83	41607.90	8754.77
23.12.23	00:00	457.806	39354.00	39302.98	39940.97	39676.19	8538.77
Итого		99.575	6443.08	6441.08	6572.11	6518.82	720.00

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 720.00 час.

Период отключения питания (D) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.

Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.

Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

