

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосквья" Номер договора _____
 Адрес ул. Новая, д.25 Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 363832
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Спод.: 0.016 - 40.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0.016 - 40.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : 10 _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 22.11.2023 по 11.12.2023 12.12.23

Дата	Масса, тонн					Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф
	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	Нераб.	Работы	Тн	Тр	ошибок	
22.11.23	3.369	224.06	228.6367	224.09	226.9336		-0.04	66.9	51.9	15.0	0.0	7.0	6.0	0.00	24.00			
23.11.23	3.319	225.99	230.5156	225.99	228.8047		0.01	66.0	51.3	14.7	0.0	7.1	6.1	0.00	24.00			
24.11.23	2.796	225.77	229.6016	225.79	228.2813		-0.02	60.6	48.2	12.4	0.0	7.1	6.2	0.00	24.00			
25.11.23	2.778	224.20	227.9844	224.19	226.6367		0.00	60.4	48.0	12.4	0.0	7.1	6.1	0.00	24.00			
26.11.23	2.868	223.97	227.8789	223.95	226.4609		0.02	61.4	48.6	12.8	0.0	7.0	6.1	0.00	24.00			
27.11.23	2.582	224.07	227.5703	223.99	226.3008		0.08	57.9	46.4	11.5	0.0	7.1	6.2	0.00	24.00			
28.11.23	3.025	231.16	235.3086	231.18	233.8477		-0.02	62.4	49.3	13.1	0.0	7.2	6.2	0.00	24.00			
29.11.23	2.979	242.66	246.9063	242.82	245.6016		-0.15	61.6	49.3	12.3	0.0	7.5	6.4	0.00	24.00			
30.11.23	2.974	242.66	246.8516	242.81	245.5742		-0.15	61.2	49.0	12.2	0.0	7.5	6.4	0.00	24.00			
01.12.23	3.014	242.51	246.8320	242.70	245.5469		-0.19	62.3	49.9	12.4	0.0	7.5	6.4	0.00	24.00			
02.12.23	3.097	242.31	246.8008	242.53	245.4727		-0.22	63.5	50.7	12.8	0.0	7.5	6.4	0.00	24.00			
03.12.23	3.226	224.64	229.0781	224.65	227.4453		-0.01	65.7	51.3	14.4	0.0	7.3	6.3	0.00	24.00			
04.12.23	3.253	224.01	228.4492	224.02	226.8047		-0.01	65.8	51.3	14.5	0.0	7.3	6.3	0.00	24.00			
05.12.23	3.254	224.19	228.5469	224.20	226.9141		-0.02	65.1	50.6	14.5	0.0	7.3	6.4	0.00	24.00			
06.12.23	3.417	224.00	228.6602	224.00	226.8867		0.00	67.6	52.3	15.2	0.0	7.4	6.4	0.00	24.00			
07.12.23	3.811	223.82	228.9844	223.81	226.9414		0.00	71.5	54.5	17.0	0.0	7.4	6.4	0.00	24.00			
08.12.23	4.051	223.71	229.1914	223.73	226.9766		-0.02	73.8	55.7	18.1	0.0	7.4	6.4	0.00	24.00			
09.12.23	4.047	223.70	229.1367	223.69	226.9023		0.01	73.4	55.4	18.1	0.0	7.4	6.4	0.00	24.00			
10.12.23	3.619	223.84	228.6523	223.81	226.7305		0.03	68.9	52.7	16.2	0.0	7.4	6.4	0.00	24.00			
11.12.23	3.308	223.96	228.3516	223.89	226.6172		0.07	65.5	50.7	14.8	0.0	7.4	6.5	0.00	24.00			
Итого	64.789	4565.21	4653.9375	4565.83	4621.6797		-0.62	65.0	50.8	14.2	0.0	7.3	6.3	0.00	480.00	0.00		

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
11.12.23	24:00	426.799	371.21.69	37073.23	37669.48	37422.35	8274.77
22.11.23	00:00	362.010	32556.48	32507.40	33015.54	32800.67	7794.77
Итого		64.789	4565.21	4565.83	4653.94	4621.68	480.00

Q = 1009,423 Гкал

Отчетный период 480.00 час. Период норм. работы 480.00 час.
 Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.
 Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

