

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 20.03.2024 по 18.04.2024

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Новая д.2
 Теплосчетчик МКТС: № 013480-1 Версия МКТС: 2.54
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-h2)

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
20.03.24	1.955	391.38	391.44	-0.09	47.7	42.8	5.0	6.7	4.0	24.00	0.00	
21.03.24	2.036	391.06	391.19	-0.10	48.8	43.6	5.2	6.7	4.0	24.00	0.00	
22.03.24	2.124	391.00	391.06	-0.10	50.0	44.6	5.4	6.7	4.0	24.00	0.00	
23.03.24	1.827	391.13	391.25	-0.09	46.9	42.3	4.6	6.7	4.0	24.00	0.00	
24.03.24	1.560	391.00	391.06	-0.10	43.5	39.6	3.9	6.7	4.0	24.00	0.00	
25.03.24	1.667	390.19	390.13	0.09	44.5	40.2	4.2	6.7	4.0	24.00	0.00	
26.03.24	1.549	390.44	390.44	-0.02	43.4	39.5	3.9	6.7	4.0	24.00	0.00	
27.03.24	1.592	390.69	390.75	-0.01	43.8	39.7	4.0	6.6	4.0	24.00	0.00	
28.03.24	1.633	391.25	391.25	0.01	44.6	40.4	4.1	6.5	4.0	24.00	0.00	
29.03.24	1.302	391.13	391.13	-0.02	40.7	37.4	3.3	6.6	4.0	24.00	0.00	
30.03.24	1.204	391.38	391.38	0.01	39.4	36.4	3.0	6.6	4.0	24.00	0.00	
31.03.24	1.134	391.25	391.25	-0.03	39.1	36.2	2.8	6.6	4.0	24.00	0.00	
01.04.24	1.018	390.56	390.63	-0.03	38.3	35.8	2.6	6.6	4.0	24.00	0.00	
02.04.24	0.963	389.31	389.25	-0.02	38.4	36.0	2.4	6.6	4.0	24.00	0.00	
03.04.24	1.037	380.00	380.06	-0.02	39.0	36.3	2.7	6.6	4.0	24.00	0.00	
04.04.24	1.527	354.94	355.00	-0.01	44.0	39.8	4.3	6.5	4.0	24.00	0.00	
05.04.24	1.979	364.81	364.75	0.02	49.2	43.8	5.4	6.6	4.0	24.00	0.00	
06.04.24	1.610	367.63	367.63	0.01	44.7	40.4	4.3	6.5	4.0	24.00	0.00	
07.04.24	1.358	376.00	376.00	-0.01	41.5	37.9	3.6	6.6	4.0	24.00	0.00	Эл
08.04.24	1.106	385.63	385.69	-0.02	38.7	35.9	2.8	6.6	4.0	24.00	0.00	
09.04.24	0.996	387.19	387.19	-0.03	38.3	35.8	2.5	6.4	4.0	23.92	0.08	Dt
10.04.24	0.861	399.13	399.13	-0.05	37.5	35.4	2.1	6.5	4.0	24.00	0.00	
11.04.24	0.867	409.13	409.19	-0.04	37.8	35.7	2.1	6.6	4.0	24.00	0.00	
12.04.24	1.013	408.50	408.56	-0.02	38.6	36.1	2.4	6.5	4.0	24.00	0.00	
13.04.24	1.026	408.56	408.56	-0.03	38.6	36.1	2.5	6.6	4.0	24.00	0.00	
14.04.24	1.041	408.25	408.31	-0.02	38.5	36.0	2.5	6.6	4.0	24.00	0.00	
15.04.24	1.167	409.06	409.06	-0.01	39.1	36.3	2.8	6.7	4.0	24.00	0.00	
16.04.24	1.204	410.50	410.50	-0.01	39.6	36.7	2.9	6.8	4.0	24.00	0.00	
17.04.24	1.098	410.50	410.50	-0.01	38.4	35.8	2.6	6.8	4.0	24.00	0.00	
18.04.24	1.213	410.63	410.69	-0.03	39.4	36.5	2.9	6.6	4.0	24.00	0.00	
Итого:	40.666	11762.19	11763.00	-0.80	41.7	38.3	3.4	6.6	4.0	719.91	0.09	ЭлDt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
18.04.24 24:00	4258.453	640318.94	610941.25	70043.80
19.03.24 24:00	4217.787	628556.75	599178.25	69323.89
Итого:	40.666	11762.19	11763.00	719.91

Q = 40,671 Гкал

Отчетный период: 720.00 ч
 Время работы: 719.91 ч
 Суммарное время отказа: 0.09 ч

0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.08

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min(DG) Gv>max(DG) dt<min(Dt)

Представитель потребителя: _____

Представитель поставщика: _____