

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 18.11.2024 по 11.12.2024

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Новая д.2
 Теплосчетчик МКТС: № 013480-1 Версия МКТС: 2.54
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-h2)

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
18.11.24	1.759	371.00	371.19	-0.22	45.2	40.5	4.7	6.8	4.0	24.00	0.00	
19.11.24	1.836	370.94	371.13	-0.19	46.2	41.3	4.9	6.8	4.0	24.00	0.00	
20.11.24	1.823	371.06	371.25	-0.22	46.1	41.2	4.9	6.7	4.0	24.00	0.00	
21.11.24	1.343	373.38	373.69	-0.21	40.0	36.4	3.5	6.6	4.0	24.00	0.00	
22.11.24	2.160	374.31	374.44	-0.20	49.7	44.0	5.7	6.7	4.0	24.00	0.00	
23.11.24	2.150	373.94	374.13	-0.19	49.7	44.0	5.7	6.7	4.0	24.00	0.00	
24.11.24	2.248	374.63	374.81	-0.20	50.5	44.5	6.0	6.7	4.0	24.00	0.00	
25.11.24	2.263	374.94	375.13	-0.20	50.6	44.6	6.0	6.7	4.0	24.00	0.00	
26.11.24	2.258	374.63	374.88	-0.20	50.3	44.3	6.0	6.8	4.0	24.00	0.00	
27.11.24	2.275	374.69	374.88	-0.19	50.3	44.3	6.0	6.8	4.0	24.00	0.00	
28.11.24	2.226	374.50	374.69	-0.18	49.8	43.9	5.9	6.8	4.0	24.00	0.00	
29.11.24	2.235	374.19	374.38	-0.21	50.1	44.2	5.9	6.8	4.0	24.00	0.00	
30.11.24	2.272	373.94	374.13	-0.20	50.8	44.8	6.0	6.8	4.0	24.00	0.00	
01.12.24	2.201	374.00	374.19	-0.20	50.0	44.2	5.8	6.8	4.0	24.00	0.00	
02.12.24	2.272	374.13	374.38	-0.20	50.8	44.8	6.0	6.8	4.0	24.00	0.00	
03.12.24	2.192	374.13	374.31	-0.19	49.9	44.1	5.8	6.8	4.0	24.00	0.00	
04.12.24	2.290	374.25	374.44	-0.20	50.9	44.9	6.1	6.8	4.0	24.00	0.00	
05.12.24	2.405	373.88	374.00	-0.17	52.0	45.6	6.4	6.8	4.0	24.00	0.00	
06.12.24	2.412	375.25	374.56	0.69	51.6	45.2	6.4	6.9	4.0	24.00	0.00	
07.12.24	2.407	376.00	376.19	-0.10	51.7	45.3	6.4	6.9	4.0	24.00	0.00	
08.12.24	2.382	376.06	376.06	-0.07	51.6	45.3	6.3	6.8	4.0	24.00	0.00	
09.12.24	2.308	376.38	376.56	-0.12	51.0	45.0	6.1	6.8	4.0	24.00	0.00	
10.12.24	2.327	376.25	376.38	-0.15	51.3	45.2	6.1	6.8	4.0	24.00	0.00	
11.12.24	2.380	374.94	375.00	-0.13	51.7	45.4	6.3	6.9	4.0	24.00	0.00	
Итого:	52.423	8981.38	8984.75	-3.43	49.7	43.9	5.8	6.8	4.0	576.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
11.12.24 24:00	4400.335	672126.13	642763.06	75711.21
17.11.24 24:00	4347.912	663144.75	633778.31	75135.21
Итого:	52.423	8981.38	8984.75	576.00

Отчетный период: 576.00 ч
 Время работы: 576.00 ч
 Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
 Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min (Dt)

Представитель потребителя: _____

Представитель поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrnt, версия: 1.36

Q_{отч} = 65,529 Гкал