

ТЭС не прислаив

22.01.25 14:20

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 18.12.2024 по 17.01.2025

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Новая д.2
 Теплосчетчик МКТС: № 013480-1 Версия МКТС: 2.54
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-h2)

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
18.12.24	2.824	373.44	373.56	-0.12	55.4	47.9	7.5	6.9	4.0	24.00	0.00	
19.12.24	3.332	373.25	373.38	-0.12	61.4	52.5	8.9	6.8	4.0	24.00	0.00	
20.12.24	2.259	373.13	373.31	-0.16	50.2	44.2	6.0	6.8	4.0	24.00	0.00	
21.12.24	2.208	373.31	373.44	-0.16	49.7	43.8	5.9	6.8	4.0	24.00	0.00	
22.12.24	2.438	373.44	373.63	-0.18	52.7	46.2	6.5	6.8	4.0	24.00	0.00	
23.12.24	2.415	373.38	373.50	-0.15	52.8	46.3	6.4	6.8	4.0	24.00	0.00	
24.12.24	2.229	373.25	373.44	-0.16	50.7	44.7	5.9	6.7	4.0	24.00	0.00	
25.12.24	2.593	395.56	395.75	-0.18	54.8	48.3	6.5	6.9	4.0	24.00	0.00	
26.12.24	2.634	401.75	401.94	-0.21	55.4	48.9	6.5	7.0	4.0	24.00	0.00	
27.12.24	2.511	384.75	385.00	-0.20	54.2	47.7	6.5	6.9	4.0	24.00	0.00	
28.12.24	2.600	383.63	383.81	-0.18	55.3	48.6	6.7	6.8	4.0	24.00	0.00	
29.12.24	2.555	382.88	383.00	-0.17	55.0	48.4	6.6	6.9	4.0	24.00	0.00	
30.12.24	2.572	382.69	382.88	-0.16	54.8	48.1	6.7	7.0	4.0	24.00	0.00	
31.12.24	2.526	382.38	382.50	-0.17	54.4	47.8	6.6	7.0	4.0	24.00	0.00	
01.01.25	2.678	382.81	383.00	-0.17	56.0	49.0	7.0	7.0	4.0	24.00	0.00	
02.01.25	2.468	382.56	382.69	-0.14	53.4	47.0	6.4	6.9	4.0	24.00	0.00	
03.01.25	2.710	382.19	382.38	-0.14	56.3	49.3	7.0	7.0	4.0	24.00	0.00	
04.01.25	2.997	381.75	381.88	-0.14	60.0	52.2	7.8	7.0	4.0	24.00	0.00	
05.01.25	3.036	382.00	382.13	-0.12	59.6	51.7	7.9	7.0	4.0	24.00	0.00	
06.01.25	3.104	383.19	383.25	-0.09	60.3	52.2	8.0	7.0	4.0	24.00	0.00	
07.01.25	2.724	382.69	382.81	-0.12	56.5	49.5	7.1	7.0	4.0	24.00	0.00	
08.01.25	2.403	381.88	382.00	-0.14	53.3	47.1	6.2	6.9	4.0	24.00	0.00	
09.01.25	2.527	382.13	382.25	-0.12	54.7	48.1	6.6	6.9	4.0	24.00	0.00	
10.01.25	2.414	381.94	382.06	-0.10	53.6	47.3	6.3	6.8	4.0	24.00	0.00	
11.01.25	2.436	383.25	383.38	-0.13	54.1	47.8	6.3	6.8	4.0	24.00	0.00	
12.01.25	2.782	381.69	381.75	-0.12	57.7	50.5	7.2	6.9	4.0	24.00	0.00	
13.01.25	2.826	382.25	382.44	-0.13	58.1	50.8	7.3	6.9	4.0	24.00	0.00	
14.01.25	3.036	381.56	381.69	-0.12	59.9	52.0	7.9	6.9	4.0	24.00	0.00	
15.01.25	2.584	381.50	381.63	-0.11	55.1	48.4	6.7	6.9	4.0	24.00	0.00	
16.01.25	2.683	382.44	382.50	-0.09	55.8	48.8	7.0	6.9	4.0	24.00	0.00	
17.01.25	2.476	382.75	382.88	-0.10	53.5	47.1	6.4	6.9	4.0	24.00	0.00	
Итого:	81.579	11825.38	11829.81	-4.39	55.3	48.5	6.9	6.9	4.0	744.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
17.01.25 24:00	4496.790	686192.56	656834.75	76599.21
17.12.24 24:00	4415.211	674367.19	645004.94	75855.21
Итого:	81.579	11825.38	11829.81	744.00

Отчетный период: 744.00 ч

Время работы: 744.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min(Gv) Gv>max(Gv) dt<min(Dt)

Представитель
потребителя: _____

Представитель
поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

