

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВС
за период с 19.04.2024 по 18.05.2024

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Новая д. 2 гвс
 Теплосчетчик МКТС: № 013480-2 Версия МКТС: 2.54
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-hx)-M2(h2-hx)

Дата/ Время	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	V1-V2		M1 [тонн]	M2 [тонн]	M1-M2		T1 [°C]	T2 [°C]	Tхв [°C]	P1 [ати]	P2 [ати]	Тнар [час]	Отказы
				Подмес	Разбор			Подмес	Разбор							
19.04.24	1.009	158.438	148.234	0.000	10.203	155.609	145.828	0.000	9.783	62.6	59.4	8.0	6.7	6.2	24.00	
20.04.24	1.083	159.469	147.766	0.000	11.703	156.641	145.406	0.000	11.238	62.2	59.0	8.0	6.7	6.2	24.00	
21.04.24	1.158	160.813	148.109	0.000	12.703	157.891	145.656	0.000	12.232	63.5	60.2	8.0	6.7	6.2	24.00	
22.04.24	1.050	159.281	148.266	0.000	11.016	156.406	145.844	0.000	10.578	62.8	59.6	8.0	6.7	6.2	24.00	
23.04.24	1.061	159.188	148.313	0.000	10.875	156.313	145.891	0.000	10.418	63.1	59.8	8.0	6.7	6.2	24.00	
24.04.24	1.101	160.063	148.078	0.000	11.984	157.203	145.672	0.000	11.525	62.7	59.5	8.0	6.7	6.2	24.00	
25.04.24	1.085	158.172	147.188	0.000	10.984	155.188	144.672	0.000	10.514	64.5	61.1	8.0	6.6	6.2	24.00	
26.04.24	1.069	156.984	146.594	0.000	10.391	153.953	144.031	0.000	9.922	65.4	61.9	8.0	6.6	6.2	24.00	
27.04.24	1.045	157.125	146.281	0.000	10.844	154.234	143.844	0.000	10.387	63.5	60.2	8.0	6.7	6.2	24.00	
28.04.24	0.996	156.266	146.438	0.000	9.828	153.484	144.063	0.000	9.418	62.7	59.4	8.0	6.7	6.2	24.00	
29.04.24	1.097	157.469	146.172	0.000	11.297	154.531	143.719	0.000	10.826	64.0	60.5	8.0	6.7	6.2	24.00	
30.04.24	1.149	157.875	145.750	0.000	12.125	154.938	143.281	0.000	11.646	64.2	60.7	8.0	6.7	6.2	24.00	
01.05.24	1.095	157.516	146.219	0.000	11.297	154.547	143.734	0.000	10.813	64.3	60.9	8.0	6.6	6.2	24.00	
02.05.24	1.099	158.516	146.563	0.000	11.953	155.688	144.203	0.000	11.494	62.6	59.3	8.0	6.6	6.2	24.00	
03.05.24	1.021	157.141	146.609	0.000	10.531	154.375	144.250	0.000	10.113	62.4	59.1	8.0	6.7	6.2	24.00	
04.05.24	1.128	158.203	145.875	0.000	12.328	155.391	143.531	0.000	11.863	62.6	59.2	8.0	6.6	6.2	24.00	
05.05.24	1.120	158.047	145.875	0.000	12.172	155.219	143.531	0.000	11.691	62.6	59.2	8.0	6.7	6.2	24.00	
06.05.24	1.085	158.078	146.484	0.000	11.594	155.266	144.125	0.000	11.143	62.4	59.0	8.0	6.6	6.2	24.00	
07.05.24	1.096	157.734	146.391	0.000	11.344	154.875	144.000	0.000	10.867	63.2	59.8	8.0	6.6	6.2	24.00	
08.05.24	1.127	157.859	146.188	0.000	11.672	155.016	143.813	0.000	11.205	62.8	59.3	8.0	6.6	6.2	24.00	
09.05.24	1.145	157.516	145.969	0.000	11.547	154.594	143.547	0.000	11.051	64.1	60.5	8.0	6.6	6.2	24.00	
10.05.24	1.056	156.578	146.516	0.000	10.063	153.656	144.047	0.000	9.605	64.2	60.6	8.0	6.7	6.2	24.00	
11.05.24	1.127	158.188	145.813	0.000	12.375	155.344	143.453	0.000	11.902	62.6	59.3	8.0	6.6	6.2	24.00	
12.05.24	1.095	158.172	145.672	0.000	12.500	155.484	143.406	0.000	12.055	61.1	57.9	8.0	6.6	6.2	24.00	
13.05.24	1.092	158.500	145.938	0.000	12.563	155.828	143.703	0.000	12.129	60.8	57.6	8.0	6.6	6.2	24.00	
14.05.24	1.017	156.719	146.625	0.000	10.094	153.891	144.250	0.000	9.648	63.0	59.7	8.0	6.7	6.2	24.00	
15.05.24	1.053	157.391	146.547	0.000	10.844	154.516	144.109	0.000	10.402	63.3	60.0	8.0	6.6	6.2	24.00	
16.05.24	1.039	157.797	146.328	0.000	11.469	155.109	144.063	0.000	11.047	61.2	58.0	8.0	6.7	6.2	24.00	
17.05.24	1.044	157.141	146.281	0.000	10.859	154.297	143.906	0.000	10.406	62.9	59.6	8.0	6.6	6.2	24.00	
18.05.24	1.070	157.219	145.813	0.000	11.406	154.391	143.438	0.000	10.951	62.8	59.5	8.0	6.7	6.2	24.00	
Итого:	32.414	4739.453	4398.891	0.000	340.563	4653.875	4327.016	0.000	326.875	63.0	59.7	8.0	6.7	6.2	720.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	Тнар [час]
18.05.24 24:00	1608.906	186346.98	168053.34	183016.45	165386.08	35801.07
18.04.24 24:00	1576.492	181607.53	163654.45	178362.58	161059.06	35081.07
Итого:	32.414	4739.45	4398.89	4653.88	4327.02	720.00

V = 340,56 м³
Q = 21,251

Отчетный период: 720.00 ч
 Время работы: 720.00 ч
 Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
 Сбой эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Диап. Gv (DG) Диап. t (Dt) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя: _____

Представитель
поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

