

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВС**

за период с 19.10.2024 по 17.11.2024

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"  
 Адрес объекта: ул. Новая д. 2 гвс  
 Теплосчетчик МКТС: № 013480-2 Версия МКТС: 2.54  
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-hx)-M2(h2-hx)

Дата/ Время	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	V1-V2		M1 [тонн]	M2 [тонн]	M1-M2		T1 [°C]	T2 [°C]	Tхв [°C]	P1 [ати]	P2 [ати]	Тнар [час]	Отказы
				Подмес	Разбор			Подмес	Разбор							
19.10.24	1.091	152.406	141.219	0.000	11.188	149.578	138.859	0.000	10.709	63.8	60.3	8.0	6.7	6.2	24.00	
20.10.24	1.154	153.625	141.438	0.000	12.188	150.750	139.063	0.000	11.705	64.3	60.7	8.0	6.7	6.2	24.00	
21.10.24	1.106	152.828	141.516	0.000	11.313	149.953	139.141	0.000	10.816	64.3	60.7	8.0	6.7	6.3	24.00	
22.10.24	1.038	151.859	142.047	0.000	9.813	148.969	139.594	0.000	9.365	64.9	61.3	8.0	6.7	6.3	24.00	
23.10.24	1.129	153.438	141.516	0.000	11.922	150.578	139.141	0.000	11.443	64.1	60.6	8.0	6.7	6.3	24.00	
24.10.24	1.111	152.688	141.422	0.000	11.266	149.828	139.047	0.000	10.779	64.3	60.7	8.0	6.7	6.2	24.00	
25.10.24	1.083	152.313	141.531	0.000	10.781	149.453	139.109	0.000	10.330	64.4	60.8	8.0	6.7	6.2	24.00	
26.10.24	1.114	152.906	141.422	0.000	11.484	150.047	139.063	0.000	10.994	64.2	60.6	8.0	6.7	6.2	24.00	
27.10.24	1.161	153.781	141.250	0.000	12.531	150.922	138.875	0.000	12.033	64.0	60.5	8.0	6.7	6.2	24.00	
28.10.24	1.068	152.406	141.844	0.000	10.563	149.531	139.438	0.000	10.105	64.4	60.9	8.0	6.7	6.3	24.00	
29.10.24	1.097	152.703	141.688	0.000	11.016	149.828	139.266	0.000	10.553	64.5	60.9	8.0	6.7	6.3	24.00	
30.10.24	1.080	152.781	141.328	0.000	11.453	150.047	139.063	0.000	10.996	62.8	59.4	8.0	6.7	6.2	24.00	
31.10.24	1.083	153.313	141.750	0.000	11.563	150.594	139.469	0.000	11.115	62.4	59.0	8.0	6.7	6.2	24.00	
01.11.24	1.050	150.891	140.313	0.000	10.578	148.141	138.031	0.000	10.133	63.2	59.6	8.0	6.7	6.3	24.00	
02.11.24	1.096	150.031	138.297	0.000	11.734	147.359	136.094	0.000	11.266	62.5	58.9	8.0	6.7	6.3	23.99	Эл
03.11.24	1.087	150.047	138.688	0.000	11.359	147.375	136.453	0.000	10.908	62.7	59.1	8.0	6.7	6.3	24.00	
04.11.24	1.036	150.219	139.328	0.000	10.891	147.594	137.125	0.000	10.459	62.0	58.6	8.0	6.7	6.3	24.00	
05.11.24	1.083	150.609	138.531	0.000	12.078	148.063	136.438	0.000	11.633	60.8	57.3	8.0	6.7	6.3	24.00	
06.11.24	1.113	150.938	138.734	0.000	12.203	148.297	136.547	0.000	11.746	62.0	58.5	8.0	6.7	6.3	24.00	
07.11.24	1.018	149.266	139.172	0.000	10.094	146.594	136.938	0.000	9.654	62.7	59.2	8.0	6.7	6.3	24.00	
08.11.24	1.062	149.750	138.750	0.000	11.000	147.078	136.531	0.000	10.551	62.6	59.0	8.0	6.7	6.3	24.00	
09.11.24	1.196	151.453	138.422	0.000	13.031	148.672	136.141	0.000	12.531	63.5	59.9	8.0	6.7	6.3	24.00	
10.11.24	1.194	152.156	138.891	0.000	13.266	149.391	136.625	0.000	12.756	63.3	59.7	-8.0	6.7	6.3	24.00	
11.11.24	1.050	150.000	139.016	0.000	10.984	147.359	136.828	0.000	10.551	62.0	58.5	8.0	6.7	6.3	24.00	
12.11.24	1.032	149.516	139.031	0.000	10.484	146.844	136.797	0.000	10.039	62.6	59.1	8.0	6.7	6.3	23.96	Эл
13.11.24	1.029	149.281	138.891	0.000	10.391	146.641	136.672	0.000	9.969	62.4	58.9	8.0	6.7	6.3	24.00	
14.11.24	1.053	149.875	138.813	0.000	11.063	147.250	136.625	0.000	10.623	62.0	58.5	8.0	6.7	6.3	24.00	
15.11.24	1.019	150.109	139.219	0.000	10.891	147.563	137.109	0.000	10.463	60.9	57.5	8.0	6.6	6.2	23.93	Дт
16.11.24	1.046	151.188	139.953	0.000	11.234	148.609	137.797	0.000	10.807	61.2	57.8	8.0	6.7	6.2	24.00	
17.11.24	1.149	152.891	139.734	0.000	13.156	150.266	137.578	0.000	12.682	61.3	57.9	8.0	6.7	6.2	24.00	
<b>Итого:</b>	<b>32.627</b>	<b>4545.266</b>	<b>4203.750</b>	<b>0.000</b>	<b>341.516</b>	<b>4463.172</b>	<b>4135.453</b>	<b>0.000</b>	<b>327.715</b>	<b>63.0</b>	<b>59.5</b>	<b>8.0</b>	<b>6.7</b>	<b>6.3</b>	<b>719.88</b>	ЭлДт

**Показания МКТС (нарастающим итогом)**

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	Тнар [час]
17.11.24 24:00	1783.507	212605.19	192441.36	208805.75	189378.41	40188.89
18.10.24 24:00	1750.880	208059.92	188237.61	204342.58	185242.95	39469.01
<b>Итого:</b>	<b>32.627</b>	<b>4545.27</b>	<b>4203.75</b>	<b>4463.17</b>	<b>4135.45</b>	<b>719.88</b>

Отчетный период: 720.00 ч

Время работы: 719.88 ч

Суммарное время отказа: 0.12 ч = 0.05 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.07  
 Сбой эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Диап. Gv (ДГ) Диап. t (Дт) dt<min (Dt)

Представитель  
потребителя: \_\_\_\_\_

Представитель  
поставщика: \_\_\_\_\_

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36



*V = 341,573 м³*  
*Qтрис = 21,314 Гкал*