

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВСза период с 18.11.2024 по 11.12.2024Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Новая д. 2 гвсТеплосчетчик МКТС: № 013480-2Версия МКТС: 2.54Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-hx) - M2(h2-hx)$

Дата/ Время	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	V1-V2		M1 [тонн]	M2 [тонн]	M1-M2		T1 [°C]	T2 [°C]	Tхв [°C]	P1 [ати]	P2 [ати]	Тнар [час]	Отказы
				Подмес	Разбор			Подмес	Разбор							
18.11.24	1.080	151.563	139.984	0.000	11.578	148.906	137.766	0.000	11.143	62.1	58.6	8.0	6.7	6.3	24.00	
19.11.24	1.039	151.547	140.656	0.000	10.891	148.891	138.453	0.000	10.451	61.9	58.5	8.0	6.7	6.3	24.00	
20.11.24	1.106	152.750	140.578	0.000	12.172	150.078	138.359	0.000	11.705	61.9	58.5	8.0	6.7	6.3	24.00	
21.11.24	1.064	150.047	139.141	0.000	10.906	147.344	136.891	0.000	10.451	63.0	59.4	8.0	6.7	6.3	24.00	
22.11.24	1.106	149.844	137.844	0.000	12.000	147.203	135.656	0.000	11.541	62.2	58.7	8.0	6.7	6.3	23.99	Dt
23.11.24	1.062	150.438	139.063	0.000	11.375	147.828	136.891	0.000	10.938	61.8	58.3	8.0	6.7	6.3	24.00	
24.11.24	1.127	151.719	139.203	0.000	12.516	149.063	137.031	0.000	12.037	61.8	58.3	8.0	6.7	6.3	24.00	
25.11.24	1.065	150.469	139.313	0.000	11.156	147.828	137.109	0.000	10.717	62.1	58.6	8.0	6.7	6.3	24.00	
26.11.24	1.062	148.609	137.484	0.000	11.125	145.984	135.297	0.000	10.691	62.3	58.8	8.0	6.5	6.1	23.41	Dt
27.11.24	1.138	149.859	137.688	0.000	12.172	147.141	135.469	0.000	11.678	63.1	59.4	8.0	6.7	6.3	23.99	Dt
28.11.24	1.037	148.203	137.484	0.000	10.719	145.609	135.313	0.000	10.293	61.9	58.4	8.0	6.7	6.3	24.00	
29.11.24	1.037	148.594	137.406	0.000	11.188	146.078	135.344	0.000	10.746	60.8	57.3	8.0	6.7	6.3	24.00	
30.11.24	1.121	149.563	137.172	0.000	12.391	146.984	135.031	0.000	11.943	61.6	58.1	8.0	6.7	6.3	24.00	
01.12.24	1.173	150.219	137.359	0.000	12.859	147.531	135.156	0.000	12.373	62.7	59.0	8.0	6.7	6.3	24.00	
02.12.24	1.058	148.953	137.500	0.000	11.453	146.391	135.391	0.000	11.010	61.2	57.8	8.0	6.7	6.3	24.00	
03.12.24	1.029	148.547	137.266	0.000	11.281	146.094	135.219	0.000	10.871	60.2	56.8	8.0	6.7	6.3	24.00	
04.12.24	1.010	147.406	136.703	0.000	10.703	144.922	134.641	0.000	10.277	60.6	57.1	8.0	6.7	6.2	24.00	
05.12.24	1.108	148.359	136.656	0.000	11.703	145.719	134.484	0.000	11.234	62.6	58.9	8.0	6.7	6.2	24.00	
06.12.24	1.109	148.234	136.734	0.000	11.500	145.563	134.516	0.000	11.043	63.1	59.4	8.0	6.7	6.3	24.00	
07.12.24	1.070	147.672	136.703	0.000	10.969	145.016	134.500	0.000	10.504	62.8	59.1	8.0	6.7	6.2	24.00	
08.12.24	1.110	148.469	136.547	0.000	11.922	145.828	134.375	0.000	11.463	62.4	58.8	8.0	6.7	6.2	24.00	
09.12.24	0.984	146.766	136.953	0.000	9.813	144.219	134.828	0.000	9.398	61.8	58.2	8.0	6.7	6.2	24.00	
10.12.24	1.016	147.391	136.828	0.000	10.563	144.828	134.688	0.000	10.135	61.6	58.1	8.0	6.7	6.2	24.00	
11.12.24	1.127	148.672	136.375	0.000	12.297	146.063	134.250	0.000	11.824	61.9	58.3	8.0	6.7	6.2	24.00	
Итого:	25.840	3583.891	3308.641	0.000	275.250	3521.109	3256.656	0.000	264.467	62.0	58.4	8.0	6.7	6.3	575.39	Dt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	Тнар [час]
11.12.24 24:00	1809.347	216189.08	195750.00	212326.86	192635.06	40764.28
17.11.24 24:00	1783.507	212605.19	192441.36	208805.75	189378.41	40188.89
Итого:	25.840	3583.89	3308.64	3521.11	3256.66	575.39

Отчетный период: **576.00** чВремя работы: **575.39** чСуммарное время отказа: **0.61** ч = **0.00** + **0.00** + **0.00** + **0.00** + **0.61**

Сбой эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Диап. Gv (DG) Диап. t (Dt) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:Распечатано программой MktsPrint, версия: **1.36**

$V = 344,427 \text{ м}^3$
 $Q_{\text{ГВС}} = 21,492 \text{ Гкал}$