

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВС
за период с 19.08.2024 по 18.09.2024

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Новая д. 2 гвс
 Теплосчетчик МКТС: № 013480-2 Версия МКТС: 2.54
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-hx)-M2(h2-hx)

Дата/ Время	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	V1-V2		M1 [тонн]	M2 [тонн]	M1-M2		T1 [°C]	T2 [°C]	Tхв [°C]	P1 [ати]	P2 [ати]	Тнар [час]	Отказы
				Подмес	Разбор			Подмес	Разбор							
19.08.24	0.940	154.281	144.609	0.000	9.672	151.547	142.266	0.000	9.273	62.4	59.4	8.0	6.7	6.2	24.00	
20.08.24	0.959	153.906	143.750	0.000	10.156	151.172	141.422	0.000	9.754	62.4	59.3	8.0	6.7	6.2	24.00	
21.08.24	0.936	152.984	143.125	0.000	9.859	150.313	140.844	0.000	9.459	61.9	58.9	8.0	6.7	6.3	24.00	
22.08.24	1.578	160.328	138.609	0.000	21.719	157.453	136.328	0.000	21.133	62.8	59.7	8.0	6.7	6.2	24.00	
23.08.24	1.082	151.203	138.953	0.000	12.250	148.469	136.688	0.000	11.787	63.0	59.8	8.0	6.5	6.1	23.49	Dt
24.08.24	1.012	159.688	149.328	0.000	10.359	156.750	146.828	0.000	9.916	63.6	60.4	8.0	6.7	6.2	24.00	
25.08.24	0.999	157.563	147.000	0.000	10.563	154.750	144.609	0.000	10.145	62.6	59.5	8.0	6.7	6.2	24.00	
26.08.24	0.969	155.953	145.750	0.000	10.203	153.172	143.359	0.000	9.805	62.5	59.5	8.0	6.7	6.2	24.00	
27.08.24	0.929	155.641	145.938	0.000	9.703	152.906	143.594	0.000	9.309	62.2	59.3	8.0	6.7	6.2	24.00	
28.08.24	1.005	156.063	145.313	0.000	10.750	153.219	142.891	0.000	10.336	63.2	60.2	8.0	6.6	6.1	23.71	Dt
29.08.24	0.964	158.719	149.156	0.000	9.563	155.766	146.609	0.000	9.152	64.1	61.0	8.0	6.7	6.2	24.00	
30.08.24	0.965	156.109	146.734	0.000	9.375	153.156	144.219	0.000	8.949	64.4	61.2	8.0	6.7	6.3	24.00	
31.08.24	0.913	155.000	146.750	0.000	8.250	152.047	144.203	0.000	7.836	64.9	61.7	8.0	6.7	6.2	24.00	
01.09.24	1.021	156.641	146.391	0.000	10.250	153.656	143.828	0.000	9.816	64.9	61.7	8.0	6.7	6.2	24.00	
02.09.24	0.991	157.000	146.688	0.000	10.313	154.109	144.250	0.000	9.873	63.5	60.4	8.0	6.7	6.2	24.00	
03.09.24	0.932	155.984	147.000	0.000	8.984	153.094	144.516	0.000	8.582	63.9	60.8	8.0	6.7	6.2	24.00	
04.09.24	0.956	156.297	146.891	0.000	9.406	153.406	144.406	0.000	8.986	63.8	60.7	8.0	6.7	6.2	24.00	
05.09.24	1.013	156.734	146.531	0.000	10.203	153.859	144.063	0.000	9.789	63.7	60.4	8.0	6.7	6.2	24.00	
06.09.24	0.996	156.406	146.656	0.000	9.750	153.500	144.203	0.000	9.311	64.0	60.7	8.0	6.7	6.2	24.00	
07.09.24	1.033	156.313	146.156	0.000	10.156	153.344	143.641	0.000	9.693	64.6	61.2	8.0	6.7	6.2	24.00	
08.09.24	0.993	156.375	146.359	0.000	10.016	153.500	143.906	0.000	9.607	63.5	60.3	8.0	6.7	6.2	24.00	
09.09.24	1.004	156.703	146.313	0.000	10.391	153.906	143.938	0.000	9.957	62.7	59.5	8.0	6.7	6.2	24.00	
10.09.24	0.958	155.344	145.891	0.000	9.453	152.516	143.469	0.000	9.051	63.3	60.1	8.0	6.7	6.2	24.00	
11.09.24	0.946	154.453	144.984	0.000	9.469	151.688	142.641	0.000	9.057	62.6	59.5	8.0	6.7	6.2	24.00	
12.09.24	0.973	154.141	144.172	0.000	9.969	151.375	141.813	0.000	9.555	62.6	59.5	8.0	6.7	6.2	24.00	
13.09.24	1.012	154.266	143.859	0.000	10.406	151.469	141.484	0.000	9.990	63.3	60.0	8.0	6.7	6.2	24.00	
14.09.24	0.980	153.969	143.906	0.000	10.063	151.203	141.563	0.000	9.639	62.9	59.7	8.0	6.7	6.2	24.00	
15.09.24	1.157	157.359	143.891	0.000	13.469	154.547	141.563	0.000	12.990	62.5	59.3	8.0	6.7	6.2	24.00	
16.09.24	0.933	154.328	144.828	0.000	9.500	151.609	142.500	0.000	9.096	62.1	59.0	8.0	6.7	6.2	24.00	
17.09.24	0.982	154.828	144.750	0.000	10.078	152.063	142.391	0.000	9.672	62.8	59.6	8.0	6.7	6.2	24.00	
18.09.24	0.996	154.656	144.453	0.000	10.203	151.859	142.094	0.000	9.768	62.9	59.7	8.0	6.7	6.2	24.00	
Итого:	31.126	4829.234	4504.734	0.000	324.500	4741.422	4430.125	0.000	311.285	63.2	60.1	8.0	6.7	6.2	743.20	Dt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	Тнар [час]
18.09.24 24:00	1719.606	203472.25	183971.38	199838.50	181047.00	38749.09
18.08.24 24:00	1688.481	198643.02	179466.64	195097.08	176616.88	38005.89
Итого:	31.126	4829.23	4504.73	4741.42	4430.13	743.20

Отчетный период: 744.00 ч


Время работы: 743.20 ч

Суммарное время отказа: 0.80 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.80
 Сбой эл.-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Диап. Gv (ДГ) Диап. t (Дт) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя: _____

Представитель
поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36



V = 324,849 м³
Qтмс = 20,271 Гкал