

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 23.12.2023 по 21.01.2024Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Новая д.2Теплосчетчик МКТС: № 013480-1Версия МКТС: 2.54Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
23.12.23	2.112	382.63	382.88	-0.25	49.3	43.8	5.5	6.8	4.0	24.00	0.00	
24.12.23	2.344	382.31	382.50	-0.25	52.1	46.0	6.1	6.8	4.0	24.00	0.00	
25.12.23	2.489	382.69	383.00	-0.26	53.5	47.0	6.5	6.8	4.0	24.00	0.00	
26.12.23	2.396	382.19	382.38	-0.24	52.4	46.1	6.2	6.8	4.0	24.00	0.00	
27.12.23	2.539	390.44	390.75	-0.26	54.0	47.5	6.5	6.8	4.0	24.00	0.00	
28.12.23	2.711	401.81	402.06	-0.26	55.5	48.8	6.7	6.9	4.0	24.00	0.00	
29.12.23	2.468	402.13	402.38	-0.25	53.0	46.9	6.1	6.9	4.0	24.00	0.00	
30.12.23	1.956	402.00	402.19	-0.25	46.8	42.0	4.8	6.8	4.0	24.00	0.00	
31.12.23	2.403	400.50	400.81	-0.26	51.7	45.7	6.0	6.8	4.0	24.00	0.00	
01.01.24	3.763	399.13	399.44	-0.27	66.2	56.8	9.4	6.9	4.0	24.00	0.00	
02.01.24	4.712	397.56	397.81	-0.28	76.1	64.3	11.8	6.8	4.0	24.00	0.00	
03.01.24	5.045	397.19	397.38	-0.25	78.8	66.2	12.6	6.8	4.0	24.00	0.00	
04.01.24	5.016	397.06	397.38	-0.28	77.5	64.9	12.6	6.8	4.0	24.00	0.00	
05.01.24	5.092	396.94	397.25	-0.26	77.7	64.9	12.8	6.8	4.0	24.00	0.00	
06.01.24	4.824	397.00	397.25	-0.27	75.8	63.7	12.1	6.8	4.0	24.00	0.00	
07.01.24	5.102	396.38	396.69	-0.28	78.8	65.9	12.8	6.8	4.0	24.00	0.00	
08.01.24	5.057	396.63	396.81	-0.25	77.6	64.9	12.7	6.8	4.0	24.00	0.00	
09.01.24	3.959	397.19	397.44	-0.25	67.7	57.7	9.9	6.8	4.0	24.00	0.00	
10.01.24	3.452	397.75	398.06	-0.30	62.2	53.6	8.6	6.8	4.0	24.00	0.00	
11.01.24	3.111	397.69	397.94	-0.27	59.1	51.3	7.8	6.8	4.0	24.00	0.00	
12.01.24	4.452	397.00	397.25	-0.25	72.7	61.5	11.2	6.8	4.0	24.00	0.00	
13.01.24	5.092	396.19	396.44	-0.23	79.2	66.4	12.8	6.8	4.0	24.00	0.00	
14.01.24	4.573	396.38	396.56	-0.23	74.5	63.0	11.5	6.8	4.0	24.00	0.00	
15.01.24	2.744	395.50	395.75	-0.25	55.4	48.5	6.9	6.7	4.0	24.00	0.00	
16.01.24	2.652	372.38	372.69	-0.25	54.6	47.5	7.1	6.8	4.0	24.00	0.00	
17.01.24	3.913	371.88	372.06	-0.23	67.2	56.7	10.5	6.7	4.0	24.00	0.00	
18.01.24	3.993	370.75	371.00	-0.23	69.2	58.5	10.7	6.7	4.0	24.00	0.00	
19.01.24	2.899	371.94	372.13	-0.23	57.2	49.5	7.8	6.7	4.0	24.00	0.00	
20.01.24	3.501	371.38	371.63	-0.21	64.2	54.8	9.4	5.7	4.0	24.00	0.00	
21.01.24	3.793	371.19	371.38	-0.23	67.3	57.1	10.2	6.7	4.0	24.00	0.00	
Итого:	108.161	11711.75	11719.25	-7.60	64.3	55.1	9.2	6.8	4.0	720.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
21.01.24 24:00	4059.409	605759.00	576371.19	67931.92
22.12.23 24:00	3951.248	594047.25	564651.94	67211.92
Итого:	108.161	11711.75	11719.25	720.00

Отчетный период: 720.00 чВремя работы: 720.00 чСуммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл-пит.(Эл)

Неисправн.(Не)

Gv<min (ДГ)

Gv>max(ДГ)

dt<min (Dt)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36