

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с 22.11.2023 по 11.12.2023 *22.12.23*

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосквья"
 Адрес объекта: ул. Новая д.2
 Теплосчетчик МКТС: № 013480-1
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-h2) Версия МКТС: 2.54

Дата	Тепл.зн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
22.11.23	3.526	418.81	419.06	-0.29	64.1	55.7	8.4	6.8	4.0	24.00	0.00	
23.11.23	3.383	415.81	416.13	-0.30	62.9	54.8	8.1	6.7	4.0	24.00	0.00	
24.11.23	2.926	415.75	416.06	-0.30	58.3	51.3	7.0	6.9	4.0	24.00	0.00	
25.11.23	2.579	415.94	416.25	-0.30	54.2	48.1	6.1	6.8	4.0	24.00	0.00	
26.11.23	2.741	415.88	416.13	-0.31	56.0	49.5	6.5	6.8	4.0	24.00	0.00	
27.11.23	2.390	415.00	415.31	-0.29	52.3	46.6	5.7	6.8	4.0	24.00	0.00	
28.11.23	2.847	411.31	411.63	-0.29	57.3	50.4	6.9	6.8	4.0	24.00	0.00	
29.11.23	2.917	401.44	401.56	-0.16	57.9	50.7	7.2	6.8	4.0	24.00	0.00	
30.11.23	2.677	404.94	405.19	-0.28	55.0	48.4	6.6	6.9	4.0	24.00	0.00	
01.12.23	2.867	404.44	404.75	-0.29	57.5	50.5	7.0	6.9	4.0	24.00	0.00	
02.12.23	2.979	404.44	404.69	-0.28	58.9	51.6	7.3	6.9	4.0	24.00	0.00	
03.12.23	3.213	404.63	404.88	-0.28	61.5	53.7	7.9	6.9	4.0	24.00	0.00	
04.12.23	3.351	356.50	356.81	-0.25	63.2	53.8	9.4	6.6	4.0	24.00	0.00	
05.12.23	3.209	329.88	330.13	-0.27	62.2	52.5	9.7	6.4	4.0	24.00	0.00	
06.12.23	3.440	362.19	362.50	-0.31	64.1	54.6	9.4	6.8	4.0	24.00	0.00	
07.12.23	3.800	361.94	362.25	-0.32	67.6	57.2	10.4	6.8	4.0	24.00	0.00	
08.12.23	4.170	361.75	362.06	-0.30	71.7	60.2	11.5	6.8	4.0	24.00	0.00	
09.12.23	4.257	362.50	362.81	-0.30	72.3	60.6	11.7	6.8	4.0	24.00	0.00	
10.12.23	3.777	362.06	362.31	-0.32	67.7	57.3	10.4	6.8	4.0	24.00	0.00	
11.12.23	3.364	362.44	362.81	-0.30	62.9	53.7	9.2	6.8	4.0	24.00	0.00	
Итого:	64.411	7787.63	7793.31	-5.72	61.1	52.9	8.2	6.8	4.0	480.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
11.12.23 24:00	3920.204	590022.50	560624.50	66947.92
21.11.23 24:00	3855.793	582234.88	552831.19	66467.92
Итого:	64.411	7787.63	7793.31	480.00

Q = 99,837 Гкал

Отчетный период: 480.00 ч
 Время работы: 480.00 ч
 Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
 Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min (Дт)

Представитель
потребителя: _____

Представитель
поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

