

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

18.03.25 20.01

за период с 18.02.2025 по 17.03.2025

Потребитель:

Адрес объекта:

Теплосчетчик МКТС: № 013480-1

Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Версия МКТС: 2.54

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
18.02.25	3.490	411.81	411.81	-0.03	63.7	55.3	8.4	6.9	4.0	24.00	0.00	
19.02.25	3.074	415.06	415.13	-0.05	59.4	52.1	7.4	6.9	4.0	24.00	0.00	
20.02.25	3.371	417.44	417.50	-0.04	62.5	54.5	8.0	7.0	4.0	24.00	0.00	
21.02.25	3.240	416.19	416.19	-0.02	61.5	53.8	7.7	7.0	4.0	24.00	0.00	
22.02.25	3.156	415.63	415.63	-0.02	60.6	53.0	7.5	7.0	4.0	24.00	0.00	
23.02.25	3.537	415.25	415.31	-0.04	65.2	56.7	8.5	6.9	4.0	24.00	0.00	
24.02.25	3.306	414.94	414.94	-0.06	62.9	55.0	7.9	7.0	4.0	24.00	0.00	
25.02.25	3.149	414.81	414.94	-0.04	61.2	53.6	7.5	7.0	4.0	24.00	0.00	
26.02.25	3.072	414.50	414.50	-0.03	60.5	53.1	7.4	7.0	4.0	24.00	0.00	
27.02.25	3.129	415.25	415.31	-0.03	61.2	53.7	7.5	7.0	4.0	24.00	0.00	Эл
28.02.25	2.936	415.13	415.19	-0.07	59.3	52.3	7.0	7.0	4.0	24.00	0.00	
01.03.25	2.649	414.69	414.75	-0.06	56.5	50.1	6.3	7.0	4.0	24.00	0.00	
02.03.25	2.499	413.38	413.44	-0.10	54.9	48.9	6.0	7.0	4.0	24.00	0.00	
03.03.25	2.448	413.38	413.50	-0.09	54.3	48.4	5.9	7.0	4.0	24.00	0.00	
04.03.25	2.466	414.00	414.06	-0.08	54.2	48.3	5.9	7.0	4.0	24.00	0.00	
05.03.25	2.417	414.13	414.19	-0.09	53.5	47.7	5.8	7.0	4.0	24.00	0.00	
06.03.25	2.488	417.00	417.19	-0.13	54.5	48.5	5.9	7.0	4.0	24.00	0.00	
07.03.25	2.121	373.94	374.00	-0.10	51.7	46.0	5.6	6.7	4.0	24.00	0.00	
08.03.25	1.933	372.44	372.56	-0.14	49.4	44.3	5.1	6.7	4.0	24.00	0.00	
09.03.25	1.888	376.44	376.63	-0.13	49.0	44.0	5.0	6.7	4.0	24.00	0.00	
10.03.25	1.928	377.75	377.81	-0.12	49.6	44.5	5.1	6.7	4.0	24.00	0.00	
11.03.25	1.816	380.75	380.94	-0.14	48.3	43.6	4.7	6.7	4.0	24.00	0.00	
12.03.25	1.583	335.75	335.94	-0.19	47.2	42.5	4.7	6.5	4.0	23.88	0.12	Dt
13.03.25	1.414	302.13	302.31	-0.14	43.6	39.0	4.6	6.3	4.0	24.00	0.00	
14.03.25	1.404	365.00	365.13	-0.19	42.8	39.0	3.8	6.7	4.0	24.00	0.00	
15.03.25	2.247	381.50	381.69	-0.16	52.1	46.2	5.8	6.8	4.0	24.00	0.00	
16.03.25	2.710	397.31	397.44	-0.14	57.2	50.5	6.8	6.9	4.0	24.00	0.00	
17.03.25	2.715	397.44	397.56	-0.14	57.3	50.5	6.8	6.9	4.0	24.00	0.00	
Итого:	72.188	11113.00	11115.56	-2.59	55.8	49.4	6.4	6.9	4.0	671.88	0.13	ЭлDt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
17.03.25 24:00	4655.049	709388.88	680035.81	78012.48
17.02.25 24:00	4582.861	698275.88	668920.25	77340.60
Итого:	72.188	11113.00	11115.56	671.88

Отчетный период: 672.00 ч

Время работы: 671.88 ч

Суммарное время отказа: 0.13 ч =

0.00 (Откл.эл-пит.(Эл)) + 0.00 (Неисправн.(Не)) + 0.00 (Gv<min (DG)) + 0.00 (Gv>max(DG)) + 0.12 (dt<min (Dt))

Q = 72,201 Гкал

Представитель
потребителя:

Представитель
поставщика:

Распечатано программой MktsPrnt, версия: 1.37

