

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с **22.01.2024** по **18.02.2024**

Потребитель: **ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"**
 Адрес объекта: **ул. Новая д.3**
 Теплосчетчик МКТС: **№ 051106-1** Версия МКТС: **6.67**
 Формула расчета тепла: **Q = M1(h1-h2)**

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
22.01.24	2.075	193.15	194.50	-1.35	66.5	55.8	10.7	6.3	4.0	24.00	0.00	
23.01.24	1.732	193.32	194.46	-1.14	59.7	50.8	8.9	6.3	4.0	24.00	0.00	
24.01.24	1.427	193.38	194.36	-0.98	53.8	46.5	7.3	6.3	4.0	24.00	0.00	
25.01.24	1.373	193.42	194.37	-0.95	52.6	45.5	7.1	6.3	4.0	24.00	0.00	
26.01.24	1.466	194.37	195.39	-1.02	54.8	47.3	7.5	6.3	0.8	24.00	0.00	
27.01.24	1.578	201.54	202.74	-1.20	56.5	48.8	7.8	6.3	3.8	24.00	0.00	
28.01.24	1.622	201.13	202.38	-1.26	58.0	49.9	8.1	6.3	5.5	24.00	0.00	
29.01.24	1.595	200.87	202.09	-1.21	57.2	49.3	7.9	6.3	5.6	24.00	0.00	
30.01.24	1.360	200.75	201.80	-1.05	52.4	45.6	6.8	6.3	5.6	24.00	0.00	
31.01.24	1.356	200.61	201.67	-1.06	52.4	45.6	6.8	6.3	5.6	24.00	0.00	
01.02.24	1.237	195.35	196.30	-0.96	50.4	44.0	6.3	6.2	5.5	24.00	0.00	
02.02.24	1.354	198.57	199.59	-1.01	52.1	45.3	6.8	6.2	5.5	24.00	0.00	
03.02.24	1.541	201.98	203.16	-1.20	56.4	48.8	7.6	6.3	5.6	24.00	0.00	
04.02.24	1.247	205.23	206.31	-1.07	50.5	44.4	6.1	6.3	5.6	24.00	0.00	
05.02.24	1.452	205.12	206.28	-1.17	54.4	47.3	7.1	6.3	5.6	24.00	0.00	
06.02.24	1.563	204.98	206.23	-1.24	56.6	49.0	7.6	6.4	5.6	24.00	0.00	
07.02.24	1.647	204.30	205.63	-1.33	59.0	50.9	8.0	6.3	5.5	24.00	0.00	
08.02.24	2.036	205.80	207.30	-1.50	64.9	55.0	9.9	6.4	5.5	24.00	0.00	
09.02.24	2.181	206.68	208.30	-1.62	67.9	57.3	10.5	6.4	5.5	24.00	0.00	
10.02.24	2.382	206.59	208.34	-1.75	71.7	60.1	11.5	6.3	5.3	24.00	0.00	
11.02.24	1.943	206.69	208.17	-1.48	63.9	54.6	9.4	6.3	4.1	24.00	0.00	
12.02.24	1.498	206.68	207.88	-1.20	55.1	47.9	7.2	6.4	4.0	24.00	0.00	
13.02.24	1.631	206.70	207.96	-1.26	57.2	49.3	7.8	6.4	4.0	24.00	0.00	
14.02.24	1.994	206.55	208.00	-1.44	63.8	54.2	9.6	6.3	4.0	24.00	0.00	
15.02.24	2.144	206.45	207.95	-1.51	66.2	55.9	10.4	6.4	4.0	24.00	0.00	
16.02.24	1.985	206.48	207.90	-1.43	63.5	53.9	9.6	6.4	4.0	24.00	0.00	
17.02.24	1.699	206.52	207.81	-1.30	58.8	50.6	8.2	6.3	4.0	24.00	0.00	
18.02.24	1.445	202.24	203.34	-1.10	53.9	46.8	7.1	6.2	4.0	24.00	0.00	
Итого:	46.562	5655.45	5690.22	-34.78	58.3	50.1	8.2	6.3	4.6	672.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
18.02.24 24:00	478.637	69724.48	70197.23	11769.27
21.01.24 24:00	432.074	64069.03	64507.00	11097.27
Итого:	46.562	5655.45	5690.22	672.00

Отчетный период: **672.00 ч**
 Время работы: **672.00 ч**
 Суммарное время отказа: **0.00 ч** = **0.00** + **0.00** + **0.00** + **0.00** + **0.00**
 Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min(DG) Gv>max(DG) dt<min(Dt)

Представитель
потребителя: _____

Представитель
поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: **1.36**