

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 19.02.2024 по 19.03.2024Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Новая д.3Теплосчетчик МКТС: № 051106-1Версия МКТС: 6.67Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
19.02.24	1.702	207.92	209.24	-1.32	58.5	50.4	8.2	6.3	4.0	24.00	0.00	
20.02.24	2.066	208.30	209.90	-1.59	66.0	56.2	9.9	6.3	4.0	24.00	0.00	
21.02.24	1.724	207.60	208.95	-1.35	59.5	51.3	8.3	6.3	4.0	24.00	0.00	
22.02.24	1.553	207.54	208.77	-1.22	56.0	48.5	7.4	6.3	4.0	24.00	0.00	
23.02.24	1.325	207.46	208.56	-1.10	51.7	45.3	6.3	6.3	4.0	24.00	0.00	
24.02.24	1.271	207.45	208.52	-1.08	50.5	44.4	6.1	6.3	4.0	24.00	0.00	
25.02.24	1.294	207.34	208.43	-1.08	50.8	44.6	6.2	6.3	4.0	24.00	0.00	
26.02.24	1.491	207.30	208.49	-1.19	54.6	47.5	7.2	6.3	4.0	24.00	0.00	
27.02.24	1.486	207.23	208.45	-1.21	54.8	47.7	7.1	6.3	4.0	24.00	0.00	
28.02.24	1.390	207.20	208.36	-1.16	53.2	46.5	6.7	6.3	4.0	24.00	0.00	
29.02.24	1.227	207.11	208.17	-1.06	49.9	44.0	5.9	6.3	4.0	24.00	0.00	
01.03.24	1.160	207.04	208.05	-1.01	48.5	42.9	5.6	6.3	4.0	24.00	0.00	
02.03.24	1.235	207.18	208.25	-1.07	49.9	44.0	5.9	6.2	4.0	24.00	0.00	
03.03.24	1.318	207.03	208.17	-1.14	52.0	45.6	6.3	6.3	4.0	24.00	0.00	
04.03.24	1.338	206.93	208.08	-1.15	52.5	46.0	6.4	6.3	4.0	24.00	0.00	
05.03.24	1.357	201.89	202.98	-1.10	52.9	46.2	6.7	6.2	4.0	24.00	0.00	
06.03.24	1.465	200.23	201.37	-1.14	55.1	47.8	7.3	6.2	4.0	24.00	0.00	
07.03.24	1.552	202.05	203.27	-1.22	56.8	49.2	7.6	6.3	4.0	24.00	0.00	
08.03.24	1.591	202.06	203.31	-1.24	57.7	49.8	7.8	6.3	4.0	24.00	0.00	
09.03.24	1.534	204.35	205.58	-1.23	56.3	48.8	7.5	6.3	4.0	24.00	0.00	
10.03.24	1.678	202.30	203.60	-1.30	59.3	51.1	8.3	6.3	4.0	24.00	0.00	
11.03.24	1.652	202.15	203.44	-1.29	58.9	50.8	8.1	6.3	4.0	24.00	0.00	
12.03.24	1.238	202.30	203.33	-1.02	50.3	44.2	6.1	6.3	3.9	24.00	0.00	
13.03.24	1.433	202.21	203.35	-1.14	54.4	47.4	7.0	6.3	4.0	24.00	0.00	
14.03.24	1.369	202.15	203.23	-1.09	53.1	46.4	6.7	6.2	4.0	24.00	0.00	
15.03.24	1.154	202.22	203.20	-0.98	48.8	43.2	5.7	6.2	3.8	24.00	0.00	
16.03.24	1.042	202.20	203.07	-0.88	46.0	40.9	5.1	6.2	0.5	24.00	0.00	
17.03.24	1.160	202.19	203.15	-0.96	48.8	43.2	5.6	6.3	0.7	24.00	0.00	
18.03.24	1.077	202.20	203.11	-0.91	47.1	41.9	5.2	6.2	0.2	24.00	0.00	
19.03.24	1.074	202.19	203.09	-0.90	46.8	41.6	5.2	6.2	0.0	24.00	0.00	
Итого:	41.952	6143.33	6177.47	-34.14	53.4	46.6	6.8	6.3	3.5	720.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
19.03.24 24:00	520.589	75867.80	76374.70	12489.27
18.02.24 24:00	478.637	69724.48	70197.23	11769.27
Итого:	41.952	6143.33	6177.47	720.00

Отчетный период: 720.00 чВремя работы: 720.00 чСуммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (Д) Gv>max(Д) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя: _____Представитель
поставщика: _____Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36