

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**за период с 20.03.2024 по 18.04.2024Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Новая д.3Теплосчетчик МКТС: № 051106-1Версия МКТС: 6.67Формула расчета тепла:  $Q = M1(h1-h2)$ 

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
20.03.24	1.110	202.16	203.08	-0.92	47.6	42.2	5.4	6.2	0.0	24.00	0.00	
21.03.24	1.144	202.16	203.12	-0.96	48.6	43.0	5.6	6.2	1.8	24.00	0.00	
22.03.24	1.182	202.12	203.14	-1.03	49.8	44.0	5.8	6.2	4.0	24.00	0.00	
23.03.24	1.018	202.09	203.04	-0.95	46.7	41.7	5.0	6.2	3.8	24.00	0.00	
24.03.24	0.871	202.10	202.96	-0.85	43.4	39.2	4.3	6.1	4.0	24.00	0.00	
25.03.24	0.935	202.13	202.99	-0.87	44.4	39.8	4.6	6.1	4.0	24.00	0.00	
26.03.24	0.881	202.05	202.88	-0.82	43.3	39.1	4.3	6.1	1.0	24.00	0.00	
27.03.24	0.908	202.08	202.91	-0.84	43.7	39.3	4.4	6.1	2.2	24.00	0.00	
28.03.24	0.907	202.13	203.04	-0.91	44.5	40.0	4.5	6.0	5.3	24.00	0.00	
29.03.24	0.727	202.09	202.89	-0.80	40.6	37.0	3.6	6.0	5.3	24.00	0.00	
30.03.24	0.669	201.99	202.76	-0.77	39.4	36.1	3.3	6.1	5.4	24.00	0.00	
31.03.24	0.636	202.00	202.77	-0.77	39.1	35.9	3.1	6.1	5.4	24.00	0.00	
01.04.24	0.569	202.00	202.77	-0.77	38.3	35.5	2.8	6.1	5.4	24.00	0.00	
02.04.24	0.564	202.19	202.95	-0.76	38.4	35.7	2.7	6.1	0.9	24.00	0.00	
03.04.24	0.606	197.48	198.20	-0.73	39.0	36.1	2.9	6.1	0.0	24.00	0.00	
04.04.24	0.879	184.70	185.37	-0.67	44.0	39.4	4.6	6.1	0.0	24.00	0.00	
05.04.24	1.125	189.80	190.66	-0.87	49.1	43.3	5.8	6.1	0.0	24.00	0.00	
06.04.24	0.908	191.05	191.84	-0.78	44.7	40.0	4.6	6.1	0.0	24.00	0.00	
07.04.24	0.768	195.20	195.93	-0.74	41.5	37.6	3.8	6.1	0.0	24.00	0.00	
08.04.24	0.645	200.40	201.13	-0.73	38.7	35.7	3.1	6.0	-0.0	24.00	0.00	
09.04.24	0.569	202.12	202.91	-0.79	38.4	35.6	2.8	5.9	2.8	24.00	0.00	
10.04.24	0.501	207.70	208.53	-0.83	37.5	35.2	2.3	5.9	2.0	24.00	0.00	
11.04.24	0.490	212.63	213.54	-0.92	37.8	35.5	2.3	6.0	5.1	24.00	0.00	
12.04.24	0.574	212.74	213.64	-0.90	38.6	35.9	2.7	5.9	5.1	24.00	0.00	
13.04.24	0.575	211.99	212.90	-0.91	38.6	35.9	2.7	6.0	5.1	24.00	0.00	
14.04.24	0.581	212.40	213.29	-0.89	38.5	35.8	2.7	6.0	5.2	24.00	0.00	
15.04.24	0.651	212.76	213.65	-0.89	39.1	36.1	3.0	6.1	5.2	24.00	0.00	
16.04.24	0.675	213.36	214.25	-0.89	39.6	36.5	3.2	6.2	5.2	24.00	0.00	
17.04.24	0.615	213.34	214.22	-0.87	38.5	35.6	2.9	6.2	5.2	24.00	0.00	
18.04.24	0.681	213.22	214.11	-0.89	39.4	36.2	3.2	6.0	5.0	24.00	0.00	
<b>Итого:</b>	<b>22.964</b>	<b>6100.16</b>	<b>6125.46</b>	<b>-25.30</b>	<b>41.6</b>	<b>37.9</b>	<b>3.7</b>	<b>6.1</b>	<b>3.1</b>	<b>720.00</b>	<b>0.00</b>	

**Показания МКТС (нарастающим итогом)**

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
18.04.24 24:00	543.553	81967.96	82500.16	13209.27
19.03.24 24:00	520.589	75867.80	76374.70	12489.27
<b>Итого:</b>	<b>22.964</b>	<b>6100.16</b>	<b>6125.46</b>	<b>720.00</b>

Отчетный период: 720.00 чВремя работы: 720.00 чСуммарное время отказа: 0.00 ч + 0.00 ч + 0.00 ч + 0.00 ч + 0.00 чОткл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не)  $Gv < \min(DG)$   $Gv > \max(DG)$   $dt < \min(Dt)$ Представитель  
потребителя:Представитель  
поставщика:Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36