

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**

21.10.24 23:12

за период с 02.10.2024 по 18.10.2024

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"  
 Адрес объекта: ул. Новая д.3  
 Теплосчетчик МКТС: № 051106-1 Версия МКТС: 6.67  
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-h2)

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
02.10.24	0.510	118.57	118.82	-0.25	43.7	39.4	4.3	5.6	4.9	24.00	0.00	
03.10.24	0.712	182.10	182.70	-0.60	43.5	39.6	3.9	6.4	5.5	24.00	0.00	
04.10.24	0.552	162.23	162.37	-0.13	39.9	36.5	3.4	6.1	5.4	24.00	0.00	
05.10.24	0.523	157.13	157.44	-0.31	38.7	35.4	3.3	6.3	5.6	24.00	0.00	
06.10.24	0.551	162.09	162.45	-0.35	38.7	35.3	3.4	6.4	5.7	24.00	0.00	
07.10.24	0.539	159.54	159.89	-0.35	38.9	35.5	3.4	6.4	5.7	24.00	0.00	
08.10.24	0.539	157.30	157.02	0.27	38.7	35.3	3.4	6.2	5.6	24.00	0.00	
09.10.24	0.606	158.15	158.34	-0.20	39.1	35.3	3.8	6.3	5.7	24.00	0.00	
10.10.24	0.650	155.49	155.66	-0.16	39.6	35.4	4.2	6.2	5.6	24.00	0.00	
11.10.24	0.604	147.82	147.90	-0.07	38.6	34.5	4.1	6.1	5.6	24.00	0.00	
12.10.24	0.604	147.27	147.33	-0.07	38.7	34.6	4.1	6.1	5.5	24.00	0.00	
13.10.24	0.770	146.95	147.05	-0.10	42.1	36.9	5.2	6.2	5.6	24.00	0.00	
14.10.24	1.075	146.87	147.07	-0.20	48.3	40.9	7.3	6.3	5.8	24.00	0.00	
15.10.24	0.826	146.94	147.07	-0.13	43.3	37.7	5.6	6.4	5.8	24.00	0.00	
16.10.24	0.745	146.13	146.17	-0.05	40.8	35.7	5.1	6.3	5.8	24.00	0.00	
17.10.24	0.930	145.99	146.12	-0.13	45.0	38.6	6.4	6.4	5.9	24.00	0.00	
18.10.24	0.978	145.86	146.01	-0.15	46.2	39.5	6.7	6.4	5.9	24.00	0.00	
<b>Итого:</b>	<b>11.715</b>	<b>2586.42</b>	<b>2589.41</b>	<b>-2.99</b>	<b>41.3</b>	<b>36.8</b>	<b>4.5</b>	<b>6.3</b>	<b>5.6</b>	<b>408.00</b>	<b>0.00</b>	

**Показания МКТС (нарастающим итогом)**

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
18.10.24 24:00	559.583	85914.94	86455.76	17601.27
01.10.24 24:00	547.869	83328.52	83866.35	17193.27
<b>Итого:</b>	<b>11.715</b>	<b>2586.42</b>	<b>2589.41</b>	<b>408.00</b>

Отчетный период: 408.00 ч  
 Время работы: 408.00 ч  
 Суммарное время отказа: 0.00 ч =  $\frac{0.00}{\text{Откл.эл-пит.(Эл)}} + \frac{0.00}{\text{Неисправн.(Не)}} + \frac{0.00}{\text{Gv<min.(DG)}} + \frac{0.00}{\text{Gv>max.(DG)}} + \frac{0.00}{\text{dt<min.(Dt)}}$

Представитель  
потребителя: \_\_\_\_\_

Представитель  
поставщика: \_\_\_\_\_

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

