

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**за период с 23.12.2023 по 21.01.2024Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Новая д.3Теплосчетчик МКТС: № 051106-1Версия МКТС: 6.67Формула расчета тепла:  $Q = M1(h1-h2)$ 

Дата	Тепл.зн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
23.12.23	1.179	199.60	200.54	-0.94	49.2	43.3	5.9	6.3	4.0	24.00	0.00	
24.12.23	1.301	199.66	200.70	-1.04	52.0	45.5	6.5	6.3	4.0	24.00	0.00	
25.12.23	1.383	199.61	200.69	-1.09	53.4	46.5	6.9	6.3	4.0	24.00	0.00	
26.12.23	1.335	199.58	200.63	-1.05	52.3	45.6	6.6	6.3	4.0	24.00	0.00	
27.12.23	1.416	203.69	204.84	-1.15	53.8	46.9	6.9	6.4	4.0	24.00	0.00	
28.12.23	1.519	209.32	210.58	-1.26	55.4	48.2	7.2	6.4	4.0	24.00	0.00	
29.12.23	1.370	208.83	210.02	-1.19	52.9	46.4	6.5	6.4	4.0	24.00	0.00	
30.12.23	1.095	208.70	209.68	-0.98	46.8	41.6	5.2	6.3	4.0	24.00	0.00	
31.12.23	1.342	208.14	209.25	-1.11	51.6	45.2	6.4	6.3	4.0	24.00	0.00	
01.01.24	2.092	207.59	209.14	-1.56	66.1	56.0	10.0	6.4	4.0	24.00	0.00	
02.01.24	2.651	206.90	208.76	-1.86	75.8	63.0	12.8	6.4	4.0	24.00	0.00	
03.01.24	2.846	206.55	208.48	-1.92	78.5	64.8	13.7	6.4	4.0	24.00	0.00	
04.01.24	2.830	206.41	208.23	-1.82	77.1	63.5	13.7	6.4	4.0	24.00	0.00	
05.01.24	2.876	206.28	208.07	-1.80	77.3	63.5	13.9	6.4	4.0	24.00	0.00	
06.01.24	2.731	206.23	207.98	-1.75	75.5	62.3	13.2	6.4	4.0	24.00	0.00	
07.01.24	2.895	206.03	207.87	-1.84	78.4	64.4	14.0	6.4	4.0	24.00	0.00	
08.01.24	2.859	205.96	207.72	-1.76	77.3	63.5	13.8	6.4	3.3	24.00	0.00	
09.01.24	2.245	206.27	207.74	-1.47	67.4	56.6	10.8	6.4	2.1	24.00	0.00	
10.01.24	1.963	206.43	207.75	-1.32	62.0	52.6	9.5	6.4	4.0	24.00	0.00	
11.01.24	1.768	206.47	207.70	-1.24	58.9	50.4	8.5	6.3	3.8	24.00	0.00	
12.01.24	2.498	205.96	207.65	-1.68	72.4	60.4	12.1	6.4	4.0	24.00	0.00	
13.01.24	2.855	205.66	207.55	-1.90	78.9	65.1	13.8	6.4	4.0	24.00	0.00	
14.01.24	2.548	205.80	207.54	-1.74	74.1	61.8	12.3	6.3	4.0	24.00	0.00	
15.01.24	1.536	205.30	206.45	-1.15	55.2	47.8	7.4	6.2	4.0	24.00	0.00	
16.01.24	1.496	193.54	194.51	-0.97	54.5	46.8	7.7	6.3	4.0	24.00	0.00	
17.01.24	2.182	193.21	194.52	-1.31	67.0	55.7	11.2	6.4	4.0	24.00	0.00	
18.01.24	2.212	193.13	194.54	-1.41	68.9	57.5	11.4	6.3	4.0	24.00	0.00	
19.01.24	1.630	193.43	194.49	-1.06	57.1	48.7	8.4	6.3	4.0	24.00	0.00	
20.01.24	1.961	193.25	194.52	-1.27	64.0	53.9	10.1	6.3	4.0	24.00	0.00	
21.01.24	2.140	193.18	194.53	-1.35	67.1	56.0	11.0	6.3	4.0	24.00	0.00	
<b>Итого:</b>	<b>60.753</b>	<b>6090.69</b>	<b>6132.68</b>	<b>-41.99</b>	<b>64.1</b>	<b>54.2</b>	<b>9.9</b>	<b>6.4</b>	<b>3.9</b>	<b>720.00</b>	<b>0.00</b>	

**Показания МКТС (нарастающим итогом)**

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
21.01.24 24:00	432.074	64069.03	64507.00	11097.27
22.12.23 24:00	371.321	57978.34	58374.32	10377.27
<b>Итого:</b>	<b>60.753</b>	<b>6090.69</b>	<b>6132.68</b>	<b>720.00</b>

Отчетный период: 720.00 чВремя работы: 720.00 чСуммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл-пит.(Эл)

Неисправн.(Не)

Gv&lt;min (ДГ)

Gv&gt;max(ДГ)

dt&lt;min (Dt)

Представитель  
потребителя:Представитель  
поставщика:Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36