

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с 22.11.2023 по 11.12.2023 *22.12.23*

13.12.23 01:02

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Новая д.3
 Теплосчетчик МКТС: № 051106-1 Версия МКТС: 6.67
 Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.зн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
22.11.23	1.984	217.00	218.61	-1.61	63.9	54.8	9.1	6.2	5.4	24.00	0.00	
23.11.23	1.910	215.43	216.96	-1.54	62.7	53.9	8.8	6.1	4.6	24.00	0.00	
24.11.23	1.659	215.66	217.07	-1.41	58.1	50.5	7.7	6.4	4.0	24.00	0.00	
25.11.23	1.458	215.75	217.01	-1.27	54.1	47.4	6.7	6.3	4.0	24.00	0.00	
26.11.23	1.543	215.67	217.00	-1.33	55.9	48.8	7.1	6.2	4.0	24.00	0.00	
27.11.23	1.343	215.21	216.43	-1.21	52.2	46.0	6.2	6.3	4.0	24.00	0.00	
28.11.23	1.612	213.43	214.77	-1.33	57.1	49.6	7.5	6.3	4.0	24.00	0.00	
29.11.23	1.654	208.59	209.88	-1.28	57.7	49.8	7.9	6.3	4.0	24.00	0.00	
30.11.23	1.522	210.10	211.30	-1.20	54.9	47.7	7.2	6.4	4.0	24.00	0.00	
01.12.23	1.633	210.08	211.37	-1.29	57.4	49.7	7.7	6.4	4.0	24.00	0.00	
02.12.23	1.697	210.05	211.39	-1.35	58.8	50.7	8.0	6.4	4.0	24.00	0.00	
03.12.23	1.822	209.96	211.40	-1.44	61.4	52.8	8.6	6.4	4.0	24.00	0.00	
04.12.23	1.895	185.22	186.35	-1.13	63.0	52.8	10.2	6.2	4.0	24.00	0.00	
05.12.23	1.822	174.61	175.57	-0.95	62.0	51.6	10.4	6.1	4.0	24.00	0.00	
06.12.23	1.962	194.76	196.05	-1.29	63.9	53.8	10.0	6.4	4.0	24.00	0.00	
07.12.23	2.177	194.71	196.10	-1.39	67.4	56.3	11.1	6.4	4.0	24.00	0.00	
08.12.23	2.384	194.59	196.09	-1.51	71.4	59.2	12.2	6.4	4.0	24.00	0.00	
09.12.23	2.418	194.54	196.05	-1.51	72.0	59.6	12.4	6.4	4.0	24.00	0.00	
10.12.23	2.149	194.61	196.00	-1.38	67.4	56.4	11.0	6.4	3.9	24.00	0.00	
11.12.23	1.906	194.63	195.85	-1.22	62.7	52.9	9.8	6.4	4.7	24.00	0.00	
Итого:	36.550	4084.60	4111.25	-26.65	61.0	52.1	8.9	6.3	4.1	480.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
11.12.23 24:00	353.871	55835.14	56219.57	10113.27
21.11.23 24:00	317.321	51750.54	52108.32	9633.27
Итого:	36.550	4084.60	4111.25	480.00

Отчетный период: 480.00 ч *Q = 56,052 Гкал*
 Время работы: 480.00 ч
 Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
 Откл.эл-пит.(Эп) Неисправ.(Не) Gv<min (ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min (Dt)

Представитель потребителя: _____

Представитель поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36