

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 19.02.2024 по 19.03.2024

Потребитель: ООО Управдом ЮГ Подмосковья
 Адрес объекта: ул. Новая д.5
 Теплосчетчик МКТС: № 010941-1 Версия МКТС: 2.51
 Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
19.02.24	2.915	281.06	278.69	2.37	59.0	48.7	10.4	7.1	5.7	24.00	0.00	
20.02.24	3.573	281.31	278.81	2.49	66.7	54.0	12.7	7.1	5.7	24.00	0.00	
21.02.24	2.962	280.44	278.06	2.39	60.1	49.6	10.5	7.1	5.7	24.00	0.00	
22.02.24	2.665	280.44	278.06	2.35	56.5	47.0	9.5	7.1	5.7	24.00	0.00	
23.02.24	2.298	280.50	278.19	2.32	52.2	44.0	8.2	7.0	5.7	24.00	0.00	
24.02.24	2.215	280.50	278.19	2.30	51.0	43.1	7.9	7.0	5.7	24.00	0.00	
25.02.24	2.261	280.31	278.06	2.30	51.3	43.2	8.1	7.1	5.7	24.00	0.00	
26.02.24	2.588	280.31	277.94	2.33	55.1	45.9	9.2	7.1	5.8	24.00	0.00	
27.02.24	2.570	280.19	277.81	2.35	55.3	46.1	9.2	7.0	5.7	24.00	0.00	
28.02.24	2.407	280.13	277.81	2.32	53.7	45.1	8.6	7.0	5.7	24.00	0.00	
29.02.24	2.112	279.88	277.56	2.29	50.4	42.9	7.5	7.0	5.7	24.00	0.00	
01.03.24	1.983	279.69	277.50	2.27	48.9	41.8	7.1	7.0	5.7	24.00	0.00	
02.03.24	2.101	279.94	277.63	2.29	50.4	42.9	7.5	7.0	5.7	24.00	0.00	
03.03.24	2.255	279.69	277.31	2.32	52.5	44.4	8.0	7.0	5.7	24.00	0.00	
04.03.24	2.297	279.50	277.19	2.32	52.9	44.7	8.2	7.0	5.7	24.00	0.00	
05.03.24	2.324	272.69	270.44	2.26	53.4	44.9	8.5	7.0	5.7	24.00	0.00	
06.03.24	2.519	270.31	268.06	2.26	55.6	46.3	9.3	6.9	5.7	24.00	0.00	
07.03.24	2.665	272.88	270.56	2.30	57.4	47.6	9.8	7.0	5.7	24.00	0.00	
08.03.24	2.748	272.88	270.56	2.30	58.2	48.1	10.1	7.0	5.7	24.00	0.00	
09.03.24	2.649	276.00	273.69	2.32	56.8	47.3	9.6	7.1	5.8	24.00	0.00	
10.03.24	2.894	273.13	270.81	2.33	59.9	49.3	10.6	7.0	5.7	24.00	0.00	
11.03.24	2.851	272.88	270.56	2.34	59.5	49.0	10.4	7.0	5.7	24.00	0.00	
12.03.24	2.115	273.13	270.88	2.22	50.7	43.0	7.7	7.0	5.7	24.00	0.00	
13.03.24	2.457	273.06	270.75	2.28	54.9	45.9	9.0	7.0	5.7	24.00	0.00	
14.03.24	2.326	272.94	270.69	2.27	53.6	45.1	8.5	6.9	5.7	24.00	0.00	
15.03.24	1.963	273.00	270.75	2.23	49.3	42.1	7.2	6.9	5.7	24.00	0.00	
16.03.24	1.750	273.00	270.81	2.19	46.4	40.0	6.4	7.0	5.7	24.00	0.00	
17.03.24	1.964	272.88	270.69	2.22	49.3	42.1	7.2	7.0	5.7	24.00	0.00	
18.03.24	1.835	272.94	270.75	2.20	47.5	40.8	6.7	6.9	5.6	24.00	0.00	
19.03.24	1.832	272.94	270.69	2.21	47.3	40.5	6.7	6.9	5.6	24.00	0.00	
Итого:	72.097	8298.50	8229.50	68.96	53.9	45.2	8.7	7.0	5.7	720.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
19.03.24 24:00	5579.064	547115.00	543842.88	81278.03
18.02.24 24:00	5506.968	538816.50	535613.38	80558.03
Итого:	72.097	8298.50	8229.50	720.00

Отчетный период: 720.00 ч

Время работы: 720.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) $Gv < \min(DG)$ $Gv > \max(DG)$ $dt < \min(Dt)$

Представитель
потребителя: _____

Представитель
поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

