

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с 20.03.2024 по 18.04.2024

Потребитель: ООО Управдом ЮГ Подмосковья
 Адрес объекта: ул. Новая д.5
 Теплосчетчик МКТС: № 010941-1 Версия МКТС: 2.51
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-h2)

| Дата | Тепл.эн., Q, Гкал | Масса, т | | | Температура, °С | | | Давл., ати | | Время, час | | Отказы |
|---------------|----------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-------------|------------|------------|------------|---------------|-------------|-----------|
| | | M1 | M2 | M1-M2 | t1 | t2 | dt | P1 | P2 | работы | отказа | |
| 20.03.24 | 1.880 | 272.88 | 270.69 | 2.23 | 48.1 | 41.2 | 6.9 | 7.0 | 5.7 | 24.00 | 0.00 | |
| 21.03.24 | 1.943 | 272.88 | 270.63 | 2.24 | 49.1 | 42.0 | 7.1 | 6.9 | 5.7 | 24.00 | 0.00 | |
| 22.03.24 | 2.030 | 272.75 | 270.50 | 2.24 | 50.3 | 42.9 | 7.4 | 6.9 | 5.6 | 24.00 | 0.00 | |
| 23.03.24 | 1.763 | 272.81 | 270.56 | 2.22 | 47.2 | 40.7 | 6.5 | 6.9 | 5.6 | 24.00 | 0.00 | |
| 24.03.24 | 1.515 | 272.81 | 270.69 | 2.17 | 43.8 | 38.3 | 5.5 | 6.9 | 5.6 | 24.00 | 0.00 | |
| 25.03.24 | 1.607 | 272.81 | 270.63 | 2.18 | 44.8 | 38.9 | 5.9 | 6.9 | 5.6 | 24.00 | 0.00 | |
| 26.03.24 | 1.502 | 272.81 | 270.63 | 2.18 | 43.7 | 38.2 | 5.5 | 6.9 | 5.6 | 24.00 | 0.00 | |
| 27.03.24 | 1.538 | 272.81 | 270.63 | 2.20 | 44.1 | 38.5 | 5.6 | 6.8 | 5.6 | 24.00 | 0.00 | |
| 28.03.24 | 1.565 | 272.81 | 270.63 | 2.19 | 44.9 | 39.2 | 5.7 | 6.7 | 5.5 | 24.00 | 0.00 | |
| 29.03.24 | 1.256 | 273.00 | 270.88 | 2.16 | 41.0 | 36.4 | 4.6 | 6.8 | 5.5 | 24.00 | 0.00 | |
| 30.03.24 | 1.156 | 272.94 | 270.75 | 2.15 | 39.7 | 35.5 | 4.2 | 6.8 | 5.5 | 24.00 | 0.00 | |
| 31.03.24 | 1.097 | 272.88 | 270.69 | 2.15 | 39.4 | 35.4 | 4.0 | 6.8 | 5.5 | 24.00 | 0.00 | |
| 01.04.24 | 0.988 | 272.88 | 270.75 | 2.16 | 38.7 | 35.1 | 3.6 | 6.8 | 5.5 | 24.00 | 0.00 | |
| 02.04.24 | 0.933 | 273.00 | 270.88 | 2.15 | 38.7 | 35.3 | 3.4 | 6.8 | 5.5 | 24.00 | 0.00 | |
| 03.04.24 | 1.018 | 266.56 | 264.44 | 2.10 | 39.3 | 35.5 | 3.8 | 6.8 | 5.6 | 24.00 | 0.00 | |
| 04.04.24 | 1.484 | 249.00 | 247.00 | 1.98 | 44.4 | 38.5 | 6.0 | 6.7 | 5.6 | 24.00 | 0.00 | |
| 05.04.24 | 1.927 | 255.81 | 253.75 | 2.09 | 49.5 | 42.0 | 7.5 | 6.8 | 5.6 | 24.00 | 0.00 | |
| 06.04.24 | 1.575 | 257.75 | 255.63 | 2.09 | 45.0 | 38.9 | 6.1 | 6.7 | 5.6 | 24.00 | 0.00 | |
| 07.04.24 | 1.333 | 263.44 | 261.44 | 2.09 | 41.8 | 36.7 | 5.0 | 6.8 | 5.6 | 24.00 | 0.00 | |
| 08.04.24 | 1.100 | 270.50 | 268.31 | 2.13 | 39.0 | 35.0 | 4.0 | 6.8 | 5.5 | 24.00 | 0.00 | |
| 09.04.24 | 0.980 | 268.31 | 266.19 | 2.12 | 38.7 | 35.1 | 3.6 | 6.6 | 5.3 | 23.58 | 0.42 | Dt |
| 10.04.24 | 0.770 | 233.38 | 231.56 | 1.85 | 38.7 | 35.4 | 3.3 | 6.7 | 5.3 | 19.56 | 4.44 | Dt |
| 11.04.24 | 0.848 | 286.25 | 284.00 | 2.27 | 38.1 | 35.1 | 2.9 | 6.8 | 5.4 | 23.89 | 0.11 | Dt |
| 12.04.24 | 0.994 | 287.13 | 284.81 | 2.28 | 38.9 | 35.4 | 3.4 | 6.7 | 5.3 | 24.00 | 0.00 | |
| 13.04.24 | 1.011 | 286.75 | 284.44 | 2.28 | 38.9 | 35.4 | 3.5 | 6.8 | 5.4 | 24.00 | 0.00 | |
| 14.04.24 | 1.024 | 286.63 | 284.38 | 2.27 | 38.8 | 35.2 | 3.5 | 6.8 | 5.4 | 24.00 | 0.00 | |
| 15.04.24 | 1.127 | 287.19 | 284.88 | 2.29 | 39.4 | 35.5 | 3.9 | 6.9 | 5.5 | 24.00 | 0.00 | |
| 16.04.24 | 1.167 | 288.06 | 285.81 | 2.29 | 39.9 | 35.9 | 4.0 | 7.0 | 5.6 | 24.00 | 0.00 | |
| 17.04.24 | 1.079 | 288.25 | 285.94 | 2.29 | 38.8 | 35.0 | 3.7 | 7.0 | 5.6 | 24.00 | 0.00 | |
| 18.04.24 | 1.191 | 288.06 | 285.75 | 2.30 | 39.7 | 35.6 | 4.1 | 6.8 | 5.4 | 24.00 | 0.00 | |
| Итого: | 39.402 | 8183.13 | 8117.81 | 65.32 | 42.0 | 37.2 | 4.8 | 6.8 | 5.5 | 715.02 | 4.98 | Dt |

Показания МКТС (нарастающим итогом)

| Дата | Q, Гкал | M1, т | M2, т | Траб, ч |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 18.04.24 24:00 | 5618.466 | 555298.13 | 551960.69 | 81993.05 |
| 19.03.24 24:00 | 5579.064 | 547115.00 | 543842.88 | 81278.03 |
| Итого: | 39.402 | 8183.13 | 8117.81 | 715.02 |

Отчетный период: 720.00 ч
 Время работы: 715.02 ч
 Суммарное время отказа: 4.98 ч = $\frac{0.00}{0.00} + \frac{0.00}{0.00} + \frac{0.00}{0.00} + \frac{0.00}{0.00} + \frac{4.98}{0.00}$
 Откл.эл.-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min(DG) Gv>max(DG) dt<min(Dt)

Представитель
 потребителя: _____
 «УПРАВДОМ ЮГ ПОДМОСКОВЬЯ»

Представитель
 поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

