

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**за период с 02.10.2024 по 18.10.2024Потребитель: ООО Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Новая д.5Теллосчетчик МКТС: № 010941-1Версия МКТС: 2.51Формула расчета тепла:  $Q = M1(h1-h2)$ 

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
02.10.24	0.810	212.50	210.81	1.72	44.3	40.5	3.8	6.2	4.8	23.78	0.22	Dt
03.10.24	1.168	331.25	328.63	2.61	43.8	40.4	3.5	7.1	5.1	23.87	0.13	Dt
04.10.24	0.914	294.06	291.75	2.25	40.2	37.1	3.1	6.8	5.2	23.81	0.19	Dt
05.10.24	0.875	287.25	285.06	2.22	39.0	36.0	3.0	6.9	5.4	24.00	0.00	
06.10.24	0.924	296.19	293.88	2.29	39.0	35.9	3.1	7.1	5.5	23.98	0.02	Dt
07.10.24	0.892	292.81	290.56	2.26	39.2	36.2	3.0	7.0	5.4	24.00	0.00	
08.10.24	0.847	287.56	285.19	2.34	39.0	36.1	2.9	6.9	5.4	24.00	0.00	
09.10.24	1.014	290.50	287.69	2.83	39.4	36.0	3.5	6.9	5.4	24.00	0.00	
10.10.24	1.156	290.94	288.75	2.22	39.9	36.0	4.0	6.9	5.4	24.00	0.00	
11.10.24	1.103	281.69	279.44	2.20	38.9	35.0	3.9	6.8	5.4	24.00	0.00	
12.10.24	1.108	281.63	279.56	2.12	39.0	35.1	3.9	6.7	5.3	24.00	0.00	
13.10.24	1.418	280.88	278.69	2.14	42.5	37.4	5.0	6.8	5.4	24.00	0.00	
14.10.24	1.977	280.63	278.44	2.17	48.7	41.7	7.0	6.9	5.6	24.00	0.00	
15.10.24	1.536	281.00	278.94	2.14	43.7	38.2	5.4	7.0	5.7	24.00	0.00	
16.10.24	1.365	279.63	277.50	2.10	41.1	36.2	4.9	7.0	5.6	24.00	0.00	
17.10.24	1.694	279.13	277.00	2.15	45.4	39.3	6.1	7.0	5.7	24.00	0.00	
18.10.24	1.787	278.81	276.63	2.16	46.6	40.3	6.4	7.0	5.7	24.00	0.00	
<b>Итого:</b>	<b>20.586</b>	<b>4826.44</b>	<b>4788.50</b>	<b>37.92</b>	<b>41.7</b>	<b>37.5</b>	<b>4.2</b>	<b>6.9</b>	<b>5.4</b>	<b>407.44</b>	<b>0.56</b>	<b>Dt</b>

**Показания МКТС (нарастающим итогом)**

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
18.10.24 24:00	5656.778	563978.38	560572.94	86383.69
01.10.24 24:00	5636.192	559151.94	555784.44	85976.25
<b>Итого:</b>	<b>20.586</b>	<b>4826.44</b>	<b>4788.50</b>	<b>407.44</b>

Отчетный период: 408.00 чВремя работы: 407.44 чСуммарное время отказа: 0.56 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.56  
Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min(ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min(Dt)Представитель  
потребителя:Представитель  
поставщика:Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36 $Q_{отг} = 20,597 \text{ ткал}$