

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**  
за период с 18.11.2024 по 11.12.2024

Потребитель: ООО Управдом ЮГ Подмосковья" NO 17.12.24  
 Адрес объекта: ул. Новая д.5  
 Теплосчетчик МКТС: № 010941-1 Версия МКТС: 2.51  
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-h2)

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
18.11.24	1.731	261.56	259.50	2.04	45.6	39.0	6.6	7.0	5.8	24.00	0.00	
19.11.24	1.804	261.56	259.56	2.06	46.5	39.6	6.9	7.0	5.8	24.00	0.00	
20.11.24	1.787	261.50	259.44	2.05	46.4	39.6	6.8	6.9	5.7	24.00	0.00	
21.11.24	1.331	263.38	261.38	2.00	40.3	35.3	5.0	6.8	5.6	24.00	0.00	
22.11.24	2.104	264.38	262.31	2.09	50.1	42.2	7.9	6.9	5.7	24.00	0.00	
23.11.24	2.083	264.38	262.25	2.09	50.1	42.2	7.9	6.9	5.8	24.00	0.00	
24.11.24	2.161	264.19	262.13	2.09	50.8	42.7	8.2	6.9	5.7	24.00	0.00	
25.11.24	2.191	264.25	262.13	2.08	50.9	42.7	8.3	6.9	5.8	24.00	0.00	
26.11.24	2.181	264.13	262.06	2.09	50.7	42.4	8.2	7.0	5.8	24.00	0.00	
27.11.24	2.203	264.19	262.06	2.08	50.7	42.3	8.3	7.0	5.8	24.00	0.00	
28.11.24	2.158	264.13	262.06	2.09	50.2	42.0	8.2	6.9	5.8	24.00	0.00	
29.11.24	2.167	264.13	262.06	2.09	50.5	42.3	8.2	7.0	5.8	24.00	0.00	
30.11.24	2.197	264.13	262.00	2.10	51.1	42.8	8.3	7.0	5.8	24.00	0.00	
01.12.24	2.128	264.13	262.06	2.09	50.4	42.3	8.0	7.0	5.8	24.00	0.00	
02.12.24	2.189	264.06	261.94	2.09	51.1	42.8	8.3	7.0	5.8	24.00	0.00	
03.12.24	2.135	264.06	261.94	2.09	50.3	42.2	8.1	6.9	5.8	24.00	0.00	
04.12.24	2.235	263.94	261.88	2.09	51.3	42.8	8.5	7.0	5.8	24.00	0.00	
05.12.24	2.339	264.00	261.88	2.11	52.4	43.5	8.8	7.0	5.8	24.00	0.00	
06.12.24	2.348	263.94	261.81	2.11	51.9	43.1	8.9	7.1	5.9	24.00	0.00	
07.12.24	2.354	263.94	261.81	2.10	52.0	43.1	8.9	7.1	5.9	24.00	0.00	
08.12.24	2.347	263.88	261.81	2.09	51.9	43.1	8.9	7.0	5.9	24.00	0.00	
09.12.24	2.272	263.81	261.75	2.09	51.4	42.8	8.6	7.0	5.8	24.00	0.00	
10.12.24	2.275	263.81	261.69	2.10	51.6	43.0	8.6	7.0	5.9	24.00	0.00	
11.12.24	2.308	263.19	261.13	2.09	52.0	43.3	8.8	7.1	5.9	24.00	0.00	
<b>Итого:</b>	<b>51.024</b>	<b>6328.63</b>	<b>6278.63</b>	<b>50.03</b>	<b>50.0</b>	<b>42.0</b>	<b>8.1</b>	<b>7.0</b>	<b>5.8</b>	<b>576.00</b>	<b>0.00</b>	

**Показания МКТС (нарастающим итогом)**

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
11.12.24 24:00	5758.158	578396.31	574878.06	87678.10
17.11.24 24:00	5707.134	572067.69	568599.44	87102.10
<b>Итого:</b>	<b>51.024</b>	<b>6328.63</b>	<b>6278.63</b>	<b>576.00</b>

Отчетный период: 576.00 ч  
 Время работы: 576.00 ч  
 Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00  
 Откл.эл.-пит.(Эл)    Неисправн.(Не)    Gv<min (ДГ)    Gv>max(ДГ)    dt<min (Dt)

Представитель потребителя: \_\_\_\_\_

Представитель поставщика: \_\_\_\_\_

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

