

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВС
за период с 22.01.2024 по 18.02.2024

19.02.24 23:36

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Новая д.5 гвс
 Теплосчетчик МКТС: № 010941-2
 Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-hx) - M2(h2-hx)$ Версия МКТС: 2.51

Дата/ Время	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	V1-V2		M1 [тонн]	M2 [тонн]	M1-M2		T1 [°C]	T2 [°C]	Tхв [°C]	P1 [атм]	P2 [атм]	Тнар [час]	Отказы
				Подмес	Разбор			Подмес	Разбор							
22.01.24	0.979	146.469	135.422	0.000	11.047	143.906	133.297	0.000	10.617	61.8	58.6	10.0	6.5	6.3	24.00	
23.01.24	0.964	146.156	135.453	0.000	10.703	143.594	133.297	0.000	10.303	61.9	58.7	10.0	6.5	6.3	24.00	
24.01.24	0.916	145.469	135.688	0.000	9.781	142.938	133.547	0.000	9.391	61.9	58.7	10.0	6.5	6.3	24.00	
25.01.24	0.926	145.750	135.391	0.000	10.359	143.250	133.281	0.000	9.965	61.3	58.2	10.0	6.5	6.3	24.00	
26.01.24	0.930	145.953	135.422	0.000	10.531	143.453	133.313	0.000	10.135	61.2	58.1	10.0	6.5	6.3	24.00	
27.01.24	0.926	145.594	135.109	0.000	10.484	143.109	133.016	0.000	10.100	60.9	57.8	10.0	6.5	6.3	24.00	
28.01.24	1.028	146.906	134.859	0.000	12.047	144.313	132.688	0.000	11.621	62.4	59.3	10.0	6.5	6.3	24.00	
29.01.24	1.026	146.844	134.766	0.000	12.078	144.266	132.641	0.000	11.643	61.9	58.8	10.0	6.5	6.3	24.00	
30.01.24	0.893	144.766	135.469	0.000	9.297	142.219	133.281	0.000	8.922	62.3	59.1	10.0	6.5	6.3	24.00	
31.01.24	0.975	146.266	134.969	0.000	11.297	143.719	132.844	0.000	10.867	61.6	58.5	10.0	6.5	6.3	24.00	
01.02.24	0.882	144.906	135.391	0.000	9.516	142.391	133.266	0.000	9.139	61.5	58.4	10.0	6.5	6.3	24.00	
02.02.24	0.893	145.156	135.313	0.000	9.844	142.688	133.203	0.000	9.471	61.2	58.1	10.0	6.5	6.3	24.00	
03.02.24	0.958	145.781	134.953	0.000	10.828	143.234	132.813	0.000	10.424	61.8	58.7	10.0	6.5	6.3	24.00	
04.02.24	1.045	147.594	134.547	0.000	13.047	145.063	132.453	0.000	12.617	61.2	58.2	10.0	6.5	6.2	24.00	
05.02.24	0.854	144.531	135.578	0.000	8.953	142.047	133.453	0.000	8.590	61.5	58.4	10.0	6.5	6.2	24.00	
06.02.24	0.910	145.297	135.344	0.000	9.953	142.750	133.203	0.000	9.557	62.0	58.9	10.0	6.5	6.3	24.00	
07.02.24	0.904	144.234	135.422	0.000	8.813	141.500	133.094	0.000	8.410	64.5	61.1	10.0	6.5	6.3	24.00	
08.02.24	0.937	144.844	135.422	0.000	9.422	142.141	133.125	0.000	9.014	64.2	60.8	10.0	6.5	6.3	24.00	
09.02.24	0.907	144.891	135.203	0.000	9.688	142.313	133.016	0.000	9.281	62.5	59.4	10.0	6.5	6.3	24.00	
10.02.24	1.012	145.484	134.281	0.000	11.203	142.797	132.047	0.000	10.766	63.7	60.4	10.0	6.5	6.3	24.00	
11.02.24	1.054	146.219	133.641	0.000	12.578	143.625	131.484	0.000	12.137	62.4	59.3	10.0	6.5	6.3	24.00	
12.02.24	0.961	144.547	133.797	0.000	10.750	142.000	131.641	0.000	10.359	62.3	59.1	10.0	6.5	6.3	24.00	
13.02.24	0.926	143.859	133.750	0.000	10.109	141.344	131.609	0.000	9.715	62.1	58.9	10.0	6.5	6.3	24.00	
14.02.24	0.955	143.797	134.250	0.000	9.547	141.078	131.984	0.000	9.113	64.4	60.9	10.0	6.5	6.3	24.00	
15.02.24	1.028	144.391	134.203	0.000	10.188	141.531	131.797	0.000	9.721	66.3	62.6	10.0	6.5	6.3	24.00	
16.02.24	0.999	144.375	134.344	0.000	10.031	141.563	131.984	0.000	9.582	65.7	62.2	10.0	6.5	6.3	24.00	
17.02.24	0.958	144.641	134.516	0.000	10.125	142.000	132.281	0.000	9.713	63.5	60.2	10.0	6.5	6.3	24.00	
18.02.24	0.975	145.016	133.766	0.000	11.250	142.516	131.688	0.000	10.848	61.3	58.2	10.0	6.5	6.3	24.00	
Итого:	26.719	4069.734	3776.266	0.000	293.469	3997.344	3715.344	0.000	282.018	62.5	59.3	10.0	6.5	6.3	672.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	Тнар [час]
18.02.24 24:00	1634.836	213119.77	194396.72	209253.50	191227.64	40513.45
21.01.24 24:00	1608.118	209050.03	190620.45	205256.16	187512.30	39841.45
Итого:	26.719	4069.73	3776.27	3997.34	3715.34	672.00

Отчетный период: **672.00 ч**

Время работы: **672.00 ч**


Суммарное время отказа: **0.00 ч**

$0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00$
 Сбой эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Диап. Gv (DG) Диап. t (Dt) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя:



Представитель
поставщика:



Распечатано программой MktsPrint, версия: **1.36**