

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВС

за период с 19.02.2024 по 19.03.2024

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Новая д.5 гвс
 Теплосчетчик МКТС: № 010941-2 Версия МКТС: 2.51
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-hx)-M2(h2-hx)

| Дата/ Время | Q [Гкал] | V1 [куб.м] | V2 [куб.м] | V1-V2 | | M1 [тонн] | M2 [тонн] | M1-M2 | | T1 [°C] | T2 [°C] | Tхв [°C] | P1 [ати] | P2 [ати] | Тнар [час] | Отказы |
|----------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------|
| | | | | Подмес | Разбор | | | Подмес | Разбор | | | | | | | |
| 19.02.24 | 0.938 | 144.500 | 134.016 | 0.000 | 10.484 | 141.984 | 131.891 | 0.000 | 10.070 | 61.7 | 58.5 | 10.0 | 6.5 | 6.3 | 24.00 | |
| 20.02.24 | 1.062 | 145.438 | 134.375 | 0.000 | 11.063 | 142.578 | 132.000 | 0.000 | 10.598 | 65.9 | 62.4 | 10.0 | 6.5 | 6.3 | 24.00 | |
| 21.02.24 | 0.940 | 144.922 | 133.797 | 0.000 | 11.125 | 142.422 | 131.688 | 0.000 | 10.736 | 61.4 | 58.5 | 10.0 | 6.5 | 6.3 | 24.00 | |
| 22.02.24 | 0.938 | 144.906 | 133.688 | 0.000 | 11.219 | 142.531 | 131.703 | 0.000 | 10.822 | 59.8 | 56.7 | 10.0 | 6.5 | 6.3 | 24.00 | |
| 23.02.24 | 1.004 | 145.203 | 133.578 | 0.000 | 11.625 | 142.641 | 131.453 | 0.000 | 11.197 | 62.1 | 58.9 | 10.0 | 6.5 | 6.3 | 24.00 | |
| 24.02.24 | 0.964 | 144.328 | 133.672 | 0.000 | 10.656 | 141.781 | 131.531 | 0.000 | 10.240 | 62.4 | 59.1 | 10.0 | 6.5 | 6.3 | 24.00 | |
| 25.02.24 | 1.047 | 145.719 | 133.766 | 0.000 | 11.953 | 143.094 | 131.563 | 0.000 | 11.525 | 62.9 | 59.6 | 10.0 | 6.5 | 6.3 | 24.00 | |
| 26.02.24 | 0.936 | 144.750 | 134.078 | 0.000 | 10.672 | 142.266 | 132.000 | 0.000 | 10.266 | 61.3 | 58.2 | 10.0 | 6.5 | 6.2 | 24.00 | |
| 27.02.24 | 0.971 | 145.563 | 134.984 | 0.000 | 10.578 | 142.953 | 132.797 | 0.000 | 10.158 | 62.7 | 59.4 | 10.0 | 6.5 | 6.3 | 24.00 | |
| 28.02.24 | 0.983 | 146.750 | 136.156 | 0.000 | 10.594 | 144.063 | 133.891 | 0.000 | 10.172 | 63.4 | 60.2 | 10.0 | 6.5 | 6.3 | 24.00 | |
| 29.02.24 | 0.910 | 143.734 | 134.375 | 0.000 | 9.359 | 141.125 | 132.172 | 0.000 | 8.953 | 63.2 | 59.9 | 10.0 | 6.5 | 6.3 | 24.00 | |
| 01.03.24 | 0.917 | 143.844 | 134.406 | 0.000 | 9.438 | 141.219 | 132.172 | 0.000 | 9.053 | 63.5 | 60.2 | 10.0 | 6.5 | 6.3 | 24.00 | |
| 02.03.24 | 1.005 | 145.000 | 133.766 | 0.000 | 11.234 | 142.328 | 131.531 | 0.000 | 10.799 | 63.5 | 60.2 | 10.0 | 6.5 | 6.3 | 24.00 | |
| 03.03.24 | 1.093 | 146.172 | 133.344 | 0.000 | 12.828 | 143.500 | 131.125 | 0.000 | 12.365 | 63.6 | 60.3 | 10.0 | 6.5 | 6.3 | 24.00 | |
| 04.03.24 | 0.900 | 143.516 | 134.344 | 0.000 | 9.172 | 140.875 | 132.109 | 0.000 | 8.770 | 63.5 | 60.3 | 10.0 | 6.5 | 6.3 | 24.00 | |
| 05.03.24 | 0.919 | 143.297 | 133.844 | 0.000 | 9.453 | 140.672 | 131.609 | 0.000 | 9.064 | 63.7 | 60.4 | 10.0 | 6.5 | 6.3 | 23.95 | Dt |
| 06.03.24 | 1.010 | 144.453 | 132.844 | 0.000 | 11.609 | 141.844 | 130.688 | 0.000 | 11.168 | 62.8 | 59.5 | 10.0 | 6.5 | 6.3 | 24.00 | |
| 07.03.24 | 0.970 | 144.531 | 133.688 | 0.000 | 10.844 | 141.922 | 131.484 | 0.000 | 10.422 | 63.0 | 59.8 | 10.0 | 6.5 | 6.3 | 24.00 | |
| 08.03.24 | 0.978 | 144.844 | 133.375 | 0.000 | 11.469 | 142.344 | 131.281 | 0.000 | 11.070 | 61.5 | 58.4 | 10.0 | 6.5 | 6.3 | 24.00 | |
| 09.03.24 | 0.982 | 146.391 | 134.531 | 0.000 | 11.859 | 143.922 | 132.453 | 0.000 | 11.457 | 60.9 | 57.8 | 10.0 | 6.5 | 6.2 | 23.91 | Dt |
| 10.03.24 | 1.059 | 147.875 | 135.625 | 0.000 | 12.250 | 145.172 | 133.391 | 0.000 | 11.793 | 63.3 | 60.1 | 10.0 | 6.5 | 6.3 | 24.00 | |
| 11.03.24 | 1.022 | 146.625 | 135.797 | 0.000 | 10.828 | 143.813 | 133.438 | 0.000 | 10.381 | 65.1 | 61.7 | 10.0 | 6.5 | 6.3 | 24.00 | |
| 12.03.24 | 0.960 | 146.188 | 135.188 | 0.000 | 11.000 | 143.594 | 132.969 | 0.000 | 10.600 | 62.6 | 59.5 | 10.0 | 6.4 | 6.2 | 23.85 | Dt |
| 13.03.24 | 0.982 | 147.234 | 135.813 | 0.000 | 11.422 | 144.641 | 133.656 | 0.000 | 10.992 | 62.0 | 59.0 | 10.0 | 6.5 | 6.3 | 24.00 | |
| 14.03.24 | 0.921 | 146.578 | 135.953 | 0.000 | 10.625 | 144.094 | 133.844 | 0.000 | 10.250 | 60.9 | 58.0 | 10.0 | 6.5 | 6.3 | 24.00 | |
| 15.03.24 | 0.886 | 145.938 | 136.156 | 0.000 | 9.781 | 143.438 | 134.031 | 0.000 | 9.406 | 61.1 | 58.1 | 10.0 | 6.5 | 6.3 | 24.00 | |
| 16.03.24 | 1.016 | 147.969 | 136.031 | 0.000 | 11.938 | 145.375 | 133.859 | 0.000 | 11.514 | 62.1 | 59.0 | 10.0 | 6.5 | 6.3 | 24.00 | |
| 17.03.24 | 0.987 | 147.000 | 135.531 | 0.000 | 11.469 | 144.406 | 133.359 | 0.000 | 11.045 | 62.3 | 59.2 | 10.0 | 6.4 | 6.2 | 24.00 | Dt |
| 18.03.24 | 0.929 | 146.344 | 135.875 | 0.000 | 10.469 | 143.766 | 133.703 | 0.000 | 10.070 | 62.0 | 58.9 | 10.0 | 6.5 | 6.3 | 24.00 | |
| 19.03.24 | 0.971 | 146.656 | 135.922 | 0.000 | 10.734 | 144.016 | 133.688 | 0.000 | 10.318 | 63.1 | 59.9 | 10.0 | 6.5 | 6.3 | 24.00 | |
| Итого: | 29.200 | 4366.266 | 4038.516 | 0.000 | 327.750 | 4288.375 | 3973.078 | 0.000 | 315.275 | 62.6 | 59.4 | 10.0 | 6.5 | 6.3 | 719.71 | Dt |

Показания МКТС (нарастающим итогом)

| Нарастающим итогом на: | Q [Гкал] | V1 [куб.м] | V2 [куб.м] | M1 [тонн] | M2 [тонн] | Тнар [час] |
|---------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 19.03.24 24:00 | 1664.036 | 217486.03 | 198435.23 | 213541.88 | 195200.72 | 41233.15 |
| 18.02.24 24:00 | 1634.836 | 213119.77 | 194396.72 | 209253.50 | 191227.64 | 40513.45 |
| Итого: | 29.200 | 4366.27 | 4038.52 | 4288.38 | 3973.08 | 719.71 |

Отчетный период: 720.00 ч


Время работы: 719.71 ч

Суммарное время отказа: 0.29 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.29
 Сбой эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Диап. Св (ДС) Диап. Фоб

Представитель
потребителя: _____

Представитель
поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36



V = 327,882 м³
Q = 20,46 Гкал