

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВС

за период с 20.03.2024 по 18.04.2024

Потребитель: ООО Управдом ЮГ Подмосквья"
 Адрес объекта: ул. Новая д.5
 Теплосчетчик МКТС: № 010941-1 Версия МКТС: 2.51
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-h2)

Дата/ Время	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	V1-V2		M1 [тонн]	M2 [тонн]	M1-M2		T1 [°C]	T2 [°C]	Tхв [°C]	P1 [ати]	P2 [ати]	Тнар [час]	Отказы
				Подмес	Разбор			Подмес	Разбор							
20.03.24	1.880	275.875	272.875	0.000	3.000	272.875	270.688	0.000	2.226	48.1	41.2	—	7.0	5.7	24.00	
21.03.24	1.943	276.000	272.938	0.000	3.063	272.875	270.625	0.000	2.239	49.1	42.0	—	6.9	5.7	24.00	
22.03.24	2.030	276.063	272.875	0.000	3.188	272.750	270.500	0.000	2.240	50.3	42.9	—	6.9	5.6	24.00	
23.03.24	1.763	275.688	272.750	0.000	2.938	272.813	270.563	0.000	2.215	47.2	40.7	—	6.9	5.6	24.00	
24.03.24	1.515	275.313	272.563	0.000	2.750	272.813	270.688	0.000	2.171	43.8	38.3	—	6.9	5.6	24.00	
25.03.24	1.607	275.438	272.563	0.000	2.875	272.813	270.625	0.000	2.180	44.8	38.9	—	6.9	5.6	24.00	
26.03.24	1.502	275.250	272.500	0.000	2.750	272.813	270.625	0.000	2.179	43.7	38.2	—	6.9	5.6	24.00	
27.03.24	1.538	275.375	272.563	0.000	2.813	272.813	270.625	0.000	2.195	44.1	38.5	—	6.8	5.6	24.00	
28.03.24	1.565	275.500	272.625	0.000	2.875	272.813	270.625	0.000	2.194	44.9	39.2	—	6.7	5.5	24.00	
29.03.24	1.256	275.188	272.563	0.000	2.625	273.000	270.875	0.000	2.161	41.0	36.4	—	6.8	5.5	24.00	
30.03.24	1.156	274.875	272.375	0.000	2.500	272.938	270.750	0.000	2.150	39.7	35.5	—	6.8	5.5	24.00	
31.03.24	1.097	274.938	272.375	0.000	2.563	272.875	270.688	0.000	2.147	39.4	35.4	—	6.8	5.5	24.00	
01.04.24	0.988	274.813	272.250	0.000	2.563	272.875	270.750	0.000	2.159	38.7	35.1	—	6.8	5.5	24.00	
02.04.24	0.933	274.938	272.500	0.000	2.438	273.000	270.875	0.000	2.150	38.7	35.3	—	6.8	5.5	24.00	
03.04.24	1.018	268.500	266.063	0.000	2.438	266.563	264.438	0.000	2.099	39.3	35.5	—	6.8	5.6	24.00	
04.04.24	1.484	251.313	248.688	0.000	2.625	249.000	247.000	0.000	1.975	44.4	38.5	—	6.7	5.6	24.00	
05.04.24	1.927	258.813	255.875	0.000	2.938	255.813	253.750	0.000	2.091	49.5	42.0	—	6.8	5.6	24.00	
06.04.24	1.575	260.250	257.500	0.000	2.750	257.750	255.625	0.000	2.086	45.0	38.9	—	6.7	5.6	24.00	
07.04.24	1.333	265.688	263.125	0.000	2.563	263.438	261.438	0.000	2.090	41.8	36.7	—	6.8	5.6	24.00	
08.04.24	1.100	272.438	269.875	0.000	2.563	270.500	268.313	0.000	2.128	39.0	35.0	—	6.8	5.5	24.00	
09.04.24	0.980	270.188	267.688	0.000	2.500	268.313	266.188	0.000	2.123	38.7	35.1	—	6.6	5.3	23.58	Dt
10.04.24	0.770	235.063	233.000	0.000	2.063	233.375	231.563	0.000	1.850	38.7	35.4	—	6.7	5.3	19.56	Dt
11.04.24	0.848	288.188	285.625	0.000	2.563	286.250	284.000	0.000	2.266	38.1	35.1	—	6.8	5.4	23.89	Dt
12.04.24	0.994	289.188	286.563	0.000	2.625	287.125	284.813	0.000	2.281	38.9	35.4	—	6.7	5.3	24.00	
13.04.24	1.011	288.813	286.125	0.000	2.688	286.750	284.438	0.000	2.278	38.9	35.4	—	6.8	5.4	24.00	
14.04.24	1.024	288.625	286.000	0.000	2.625	286.625	284.375	0.000	2.274	38.8	35.2	—	6.8	5.4	24.00	
15.04.24	1.127	289.313	286.625	0.000	2.688	287.188	284.875	0.000	2.286	39.4	35.5	—	6.9	5.5	24.00	
16.04.24	1.167	290.250	287.563	0.000	2.688	288.063	285.813	0.000	2.289	39.9	35.9	—	7.0	5.6	24.00	
17.04.24	1.079	290.313	287.563	0.000	2.750	288.250	285.938	0.000	2.295	38.8	35.0	—	7.0	5.6	24.00	
18.04.24	1.191	290.125	287.500	0.000	2.625	288.063	285.750	0.000	2.300	39.7	35.6	—	6.8	5.4	24.00	
Итого:	39.402	8252.313	8171.688	0.000	80.625	8183.125	8117.813	0.000	65.319	42.0	37.2	—	6.8	5.5	715.02	Dt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	Тнар [час]
18.04.24 24:00	5618.466	563140.44	557173.06	555298.13	551960.69	81993.05
19.03.24 24:00	5579.064	554888.13	549001.38	547115.00	543842.88	81278.03
Итого:	39.402	8252.31	8171.69	8183.13	8117.81	715.02

*V = 81,192 м³
Q = 5,066 Гкал*

Отчетный период: 720.00 ч

Время работы: 715.02 ч

Суммарное время отказа: 4.98 = $\frac{0.00}{\text{Сбой эл-пит. (Эл)}} + \frac{0.00}{\text{Неисправн. (Не)}} + \frac{0.00}{\text{Диап. Gv (DG)}} + \frac{4.98}{\text{Диап. t (Dt) dt < min (Dt)}}$

Представитель
потребителя: _____

Представитель
поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

