

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВС

за период с 18.11.2024 по 11.12.2024 по 17.12.24

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Новая д.5 гвс
 Теплосчетчик МКТС: № 010941-2 Версия МКТС: 2.51
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-hx)-M2(h2-hx)

Дата/ Время	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	V1-V2		M1 [тонн]	M2 [тонн]	M1-M2		T1 [°C]	T2 [°C]	Tхв [°C]	P1 [ати]	P2 [ати]	Тнар [час]	Отказы
				Подмес	Разбор			Подмес	Разбор							
18.11.24	0.948	144.266	133.938	0.000	10.328	141.703	131.781	0.000	9.918	62.5	59.2	10.0	6.5	6.3	24.00	
19.11.24	0.938	144.781	134.516	0.000	10.266	142.234	132.359	0.000	9.875	62.3	59.1	10.0	6.5	6.3	24.00	
20.11.24	0.918	144.703	134.953	0.000	9.750	142.125	132.797	0.000	9.340	62.3	59.1	10.0	6.5	6.3	24.00	
21.11.24	0.994	144.469	133.563	0.000	10.906	141.828	131.344	0.000	10.484	63.4	60.1	10.0	6.5	6.3	24.00	
22.11.24	0.961	143.813	133.188	0.000	10.625	141.250	131.031	0.000	10.203	62.6	59.4	10.0	6.5	6.3	23.99	Dt
23.11.24	1.031	145.422	133.219	0.000	12.203	142.875	131.094	0.000	11.781	62.2	59.0	10.0	6.5	6.3	24.00	
24.11.24	1.035	145.891	133.609	0.000	12.281	143.313	131.469	0.000	11.857	62.2	59.0	10.0	6.5	6.3	24.00	
25.11.24	0.946	144.000	133.719	0.000	10.281	141.438	131.563	0.000	9.863	62.5	59.2	10.0	6.5	6.3	24.00	
26.11.24	1.006	142.266	130.734	0.000	11.531	139.719	128.609	0.000	11.104	62.7	59.5	10.0	6.3	6.1	23.44	Dt
27.11.24	1.007	143.891	132.875	0.000	11.016	141.250	130.672	0.000	10.590	63.5	60.1	10.0	6.5	6.3	23.99	Dt
28.11.24	0.975	143.531	132.516	0.000	11.016	141.000	130.391	0.000	10.602	62.3	59.1	10.0	6.5	6.3	24.00	
29.11.24	0.952	143.563	132.563	0.000	11.000	141.094	130.516	0.000	10.588	61.2	58.0	10.0	6.5	6.3	24.00	
30.11.24	0.958	143.484	132.703	0.000	10.781	140.969	130.594	0.000	10.379	62.0	58.8	10.0	6.5	6.3	24.00	
01.12.24	1.041	144.625	132.688	0.000	11.938	142.016	130.500	0.000	11.490	63.1	59.8	10.0	6.5	6.3	24.00	
02.12.24	0.963	143.781	132.609	0.000	11.172	141.297	130.531	0.000	10.768	61.6	58.5	10.0	6.5	6.3	24.00	
03.12.24	0.921	142.609	132.016	0.000	10.594	140.203	130.000	0.000	10.211	60.6	57.5	10.0	6.5	6.3	23.91	Dt
04.12.24	0.942	142.844	132.063	0.000	10.781	140.406	130.031	0.000	10.383	61.0	57.8	10.0	6.5	6.3	24.00	
05.12.24	1.057	144.063	131.859	0.000	12.203	141.469	129.703	0.000	11.762	63.0	59.7	10.0	6.5	6.3	24.00	
06.12.24	0.931	141.984	132.484	0.000	9.500	139.391	130.281	0.000	9.104	63.5	60.0	10.0	6.5	6.3	24.00	
07.12.24	1.024	143.328	131.813	0.000	11.516	140.719	129.672	0.000	11.055	63.2	59.8	10.0	6.5	6.3	24.00	
08.12.24	1.068	144.188	131.734	0.000	12.453	141.594	129.578	0.000	12.012	62.8	59.5	10.0	6.5	6.3	24.00	
09.12.24	0.959	142.641	132.016	0.000	10.625	140.141	129.922	0.000	10.225	62.2	58.9	10.0	6.5	6.3	24.00	
10.12.24	0.952	142.766	132.063	0.000	10.703	140.266	129.953	0.000	10.305	62.0	58.8	10.0	6.5	6.3	24.00	
11.12.24	0.996	143.094	131.734	0.000	11.359	140.547	129.625	0.000	10.924	62.3	59.0	10.0	6.5	6.3	24.00	
Итого:	23.524	3450.000	3185.172	0.000	264.828	3388.844	3134.016	0.000	254.820	62.4	59.1	10.0	6.5	6.3	575.33	Dt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	Тнар [час]
11.12.24 24:00	1887.018	254786.58	233383.64	250166.48	229570.27	47610.49
17.11.24 24:00	1863.495	251336.58	230198.47	246777.64	226436.25	47035.16
Итого:	23.524	3450.00	3185.17	3388.84	3134.02	575.33

Отчетный период: 576.00 ч

Время работы: 575.33 ч

Суммарное время отказа: 0.67 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.67
 Сбой эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Диап. Gv (DG) Диап. t (Dt) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя: _____

Представитель
поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

V = 331,421 куб м
Q ГВС = 20,681 Гкал