

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВС
за период с 18.12.2024 по 17.01.2025

22.01.25 14:22

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Новая д.5 гвс
 Теплосчетчик МКТС: № 010941-2 Версия МКТС: 2.51
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-hx)-M2(h2-hx)

Дата/ Время	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	V1-V2		M1 [тонн]	M2 [тонн]	M1-M2		T1 [°C]	T2 [°C]	Tхв [°C]	P1 [ати]	P2 [ати]	Тнар [час]	Отказы
				Подмес	Разбор			Подмес	Разбор							
18.12.24	1.067	143.516	132.063	0.000	11.453	140.797	129.828	0.000	10.967	64.6	61.0	10.0	6.5	6.3	24.00	
19.12.24	0.994	142.625	133.031	0.000	9.594	139.828	130.688	0.000	9.143	66.0	62.4	10.0	6.5	6.3	24.00	
20.12.24	1.011	142.844	132.688	0.000	10.156	140.063	130.359	0.000	9.713	65.4	61.8	10.0	6.5	6.3	24.00	
21.12.24	1.039	143.641	132.703	0.000	10.938	140.875	130.391	0.000	10.471	65.3	61.8	10.0	6.5	6.3	24.00	
22.12.24	1.010	142.891	132.938	0.000	10.953	141.234	130.719	0.000	10.520	63.8	60.4	10.0	6.5	6.3	24.00	
23.12.24	0.946	142.844	132.938	0.000	9.906	140.219	130.719	0.000	9.486	63.6	60.3	10.0	6.5	6.3	24.00	
24.12.24	0.941	142.500	133.078	0.000	9.422	139.813	130.813	0.000	9.016	64.5	61.1	10.0	6.5	6.3	24.00	
25.12.24	0.977	142.797	132.594	0.000	10.203	140.094	130.313	0.000	9.775	64.5	61.1	10.0	6.5	6.3	24.00	
26.12.24	0.992	142.797	132.484	0.000	10.313	140.063	130.203	0.000	9.859	65.0	61.5	10.0	6.5	6.3	24.00	
27.12.24	0.958	142.453	132.625	0.000	9.828	139.750	130.344	0.000	9.410	64.7	61.3	10.0	6.5	6.3	24.00	
28.12.24	0.976	142.906	132.547	0.000	10.359	140.250	130.313	0.000	9.938	64.3	61.0	10.0	6.5	6.3	24.00	
29.12.24	0.996	142.953	132.359	0.000	10.594	140.234	130.094	0.000	10.148	64.6	61.2	10.0	6.5	6.3	24.00	
30.12.24	0.998	143.313	132.453	0.000	10.859	140.656	130.219	0.000	10.432	63.9	60.5	10.0	6.5	6.3	24.00	
31.12.24	1.085	144.813	132.016	0.000	12.797	142.156	129.813	0.000	12.334	63.6	60.4	10.0	6.4	6.2	24.00	
01.01.25	0.854	140.969	132.813	0.000	8.156	138.391	130.625	0.000	7.779	63.4	60.0	10.0	6.5	6.3	24.00	
02.01.25	0.982	142.469	132.500	0.000	9.969	139.734	130.203	0.000	9.529	65.1	61.6	10.0	6.5	6.3	24.00	
03.01.25	0.918	141.781	132.797	0.000	8.984	139.094	130.500	0.000	8.586	64.8	61.3	10.0	6.5	6.3	24.00	
04.01.25	0.931	142.188	132.828	0.000	9.359	139.500	130.563	0.000	8.938	64.6	61.2	10.0	6.5	6.3	24.00	
05.01.25	0.964	142.703	132.469	0.000	10.234	140.063	130.266	0.000	9.801	63.7	60.3	10.0	6.5	6.3	24.00	
06.01.25	1.024	143.344	132.594	0.000	10.750	140.594	130.281	0.000	10.318	65.2	61.7	10.0	6.5	6.3	24.00	
07.01.25	0.886	141.359	132.875	0.000	8.484	138.688	130.609	0.000	8.066	64.6	61.2	10.0	6.5	6.3	24.00	
08.01.25	1.030	143.500	132.375	0.000	11.125	140.766	130.109	0.000	10.668	64.8	61.3	10.0	6.5	6.3	24.00	
09.01.25	0.959	142.688	132.609	0.000	10.078	140.031	130.359	0.000	9.666	64.2	60.8	10.0	6.5	6.3	24.00	
10.01.25	0.894	141.531	132.891	0.000	8.641	138.844	130.609	0.000	8.238	64.7	61.3	10.0	6.5	6.3	24.00	
11.01.25	0.960	142.516	132.734	0.000	9.781	139.766	130.406	0.000	9.352	65.3	61.9	10.0	6.5	6.3	24.00	
12.01.25	0.999	143.500	132.500	0.000	11.000	140.813	130.250	0.000	10.563	64.2	60.9	10.0	6.5	6.3	24.00	
13.01.25	0.967	143.000	132.563	0.000	10.438	140.375	130.344	0.000	10.027	63.6	60.3	10.0	6.5	6.3	24.00	
14.01.25	0.923	142.406	133.344	0.000	9.063	139.719	131.063	0.000	8.654	64.6	61.1	10.0	6.5	6.3	24.00	
15.01.25	0.955	142.531	132.766	0.000	9.766	139.828	130.484	0.000	9.346	64.6	61.2	10.0	6.5	6.3	24.00	
16.01.25	0.958	142.750	132.719	0.000	10.031	140.078	130.484	0.000	9.600	64.2	60.8	10.0	6.5	6.3	24.00	
17.01.25	0.946	142.594	133.016	0.000	9.578	139.906	130.734	0.000	9.164	64.6	61.2	10.0	6.5	6.3	24.00	
Итого:	30.142	4425.719	4112.906	0.000	312.813	4342.219	4042.703	0.000	299.506	64.5	61.1	10.0	6.5	6.3	744.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	Тнар [час]
17.01.25 24:00	1923.163	260069.06	238288.55	255349.73	234391.83	48498.49
17.12.24 24:00	1893.021	255643.34	234175.64	251007.52	230349.13	47754.49
Итого:	30.142	4425.72	4112.91	4342.22	4042.70	744.00

Отчетный период: 744.00 ч

Время работы: 744.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
 Сбой эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Диап. Gv (Д) dt < min (Dt)

Представитель
потребителя: _____

Представитель
поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36



V = 312,813
Qтнс = 19,52 Гкал