

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с 18.02.2025 по 17.03.2025

18.03.25 19:43

Потребитель: _____
 Адрес объекта: Юг Подмосквовья ЦО
 Теплосчетчик МКТС: № 010941-1
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-h2) Версия МКТС: 2.51

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
18.02.25	3.433	289.44	286.94	2.54	64.1	52.2	11.8	7.1	5.7	24.00	0.00	
19.02.25	3.021	291.69	289.13	2.50	59.8	49.5	10.4	7.2	5.8	24.00	0.00	
20.02.25	3.319	293.25	290.75	2.56	62.8	51.5	11.3	7.2	5.8	24.00	0.00	
21.02.25	3.186	292.88	290.31	2.54	61.9	51.0	10.9	7.2	5.8	24.00	0.00	
22.02.25	3.093	292.81	290.31	2.52	60.9	50.4	10.5	7.2	5.8	24.00	0.00	
23.02.25	3.463	292.69	290.06	2.59	65.5	53.7	11.8	7.2	5.8	24.00	0.00	
24.02.25	3.230	292.06	289.50	2.57	63.3	52.3	11.1	7.2	5.8	24.00	0.00	
25.02.25	3.066	292.13	289.56	2.56	61.5	51.1	10.5	7.2	5.8	24.00	0.00	
26.02.25	2.969	291.88	289.31	2.55	60.8	50.7	10.1	7.2	5.8	24.00	0.00	
27.02.25	3.035	292.25	289.69	2.56	61.5	51.2	10.4	7.2	5.8	24.00	0.00	
28.02.25	2.851	292.31	289.81	2.52	59.7	50.0	9.7	7.2	5.8	24.00	0.00	
01.03.25	2.604	292.19	289.75	2.48	56.8	47.9	8.9	7.3	5.8	24.00	0.00	
02.03.25	2.464	291.38	288.88	2.46	55.3	46.8	8.4	7.3	5.8	24.00	0.00	
03.03.25	2.412	291.38	288.88	2.47	54.6	46.4	8.3	7.2	5.8	24.00	0.00	
04.03.25	2.408	291.81	289.38	2.47	54.5	46.3	8.2	7.2	5.8	24.00	0.00	
05.03.25	2.341	291.69	289.25	2.45	53.8	45.8	8.0	7.2	5.8	24.00	0.00	
06.03.25	2.404	293.19	290.75	2.47	54.8	46.6	8.2	7.2	5.8	24.00	0.00	
07.03.25	2.018	262.94	260.69	2.18	52.0	44.3	7.7	6.9	5.7	24.00	0.00	
08.03.25	1.867	262.75	260.63	2.15	49.8	42.7	7.1	6.9	5.7	24.00	0.00	
09.03.25	1.833	266.06	263.94	2.16	49.4	42.5	6.9	6.9	5.7	24.00	0.00	
10.03.25	1.867	266.81	264.63	2.20	49.9	42.9	7.0	6.9	5.7	24.00	0.00	
11.03.25	1.767	268.69	266.50	2.18	48.7	42.1	6.6	6.9	5.7	24.00	0.00	
12.03.25	1.528	237.38	235.38	1.93	47.5	41.0	6.4	6.7	5.7	24.00	0.00	
13.03.25	1.349	213.56	211.94	1.66	44.0	37.6	6.3	6.5	5.7	24.00	0.00	
14.03.25	1.373	257.69	255.63	2.03	43.1	37.8	5.3	6.9	5.7	24.00	0.00	
15.03.25	2.172	269.19	267.00	2.20	52.5	44.4	8.1	7.0	5.8	24.00	0.00	
16.03.25	2.611	280.19	277.81	2.38	57.6	48.3	9.3	7.1	5.8	24.00	0.00	
17.03.25	2.620	280.06	277.75	2.36	57.7	48.3	9.3	7.1	5.8	24.00	0.00	
Итого:	70.304	7830.31	7764.13	66.26	56.2	47.2	9.0	7.1	5.8	672.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
17.03.25 24:00	6006.000	604591.94	600856.50	89979.71
17.02.25 24:00	5935.695	596761.63	593092.38	89307.71
Итого:	70.304	7830.31	7764.13	672.00

Отчетный период: 672.00 ч
 Время работы: 672.00 ч
 Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00
 Откл.эл-пит.(Эл) Неисправ.(Не) $Gv < \min(DG)$ $Gv > \max(DG)$ $dt < \min(Dt)$

Представитель
потребителя: _____

Представитель
поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.37

