

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**за период с 18.09.2022 по 16.10.2022Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Новая д.6Теплосчетчик МКТС: № 010766-1Версия МКТС: 2.51Формула расчета тепла:  $Q = M1(h1-h2)$ 

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
18.09.22	0.000	0.00	0.00	0.00	19.1	19.7	-0.6	6.6	4.8	24.00	0.00	
19.09.22	0.000	0.00	0.00	0.00	18.8	19.4	-0.6	6.3	4.9	24.00	0.00	
20.09.22	0.000	0.00	0.00	0.00	18.3	18.9	-0.6	6.1	4.9	24.00	0.00	
21.09.22	0.000	0.00	0.00	0.00	18.4	19.0	-0.6	6.4	4.9	24.00	0.00	
22.09.22	0.000	0.00	0.00	0.00	18.6	19.2	-0.6	6.5	5.0	24.00	0.00	
23.09.22	0.000	0.00	0.00	0.00	18.4	19.0	-0.6	6.4	5.1	24.00	0.00	
24.09.22	0.039	2.63	0.00	2.63	44.7	29.8	14.9	6.4	5.1	23.97	0.03	Dt
25.09.22	0.349	128.00	0.00	127.97	42.5	39.8	2.7	6.5	5.3	23.96	0.04	Dt
26.09.22	0.402	127.63	0.00	127.63	43.8	40.7	3.1	6.6	5.5	24.00	0.00	
27.09.22	0.471	156.94	0.00	156.95	43.0	40.1	3.0	7.0	5.6	23.73	0.27	Dt
28.09.22	0.888	251.88	0.00	251.86	41.6	38.1	3.5	7.2	5.8	23.97	0.03	Dt
29.09.22	1.343	369.63	0.00	369.64	40.9	37.3	3.6	7.1	5.9	24.00	0.00	
30.09.22	1.317	325.31	0.00	325.31	41.5	37.5	4.0	6.8	5.9	24.00	0.00	
01.10.22	1.264	329.19	0.00	329.19	41.6	37.7	3.8	6.8	5.9	24.00	0.00	
02.10.22	1.238	326.88	0.00	326.86	41.5	37.7	3.8	6.8	5.9	24.00	0.00	
03.10.22	1.233	326.44	0.00	326.45	41.5	37.8	3.8	6.7	5.8	24.00	0.00	
04.10.22	1.284	325.75	0.00	325.77	41.7	37.8	3.9	6.6	5.8	24.00	0.00	
05.10.22	1.374	324.88	0.00	324.86	42.4	38.2	4.2	6.7	5.9	24.00	0.00	
06.10.22	1.317	324.69	0.00	324.72	41.8	37.7	4.0	6.7	5.8	24.00	0.00	
07.10.22	1.284	324.63	0.00	324.63	41.5	37.6	4.0	6.6	5.8	24.00	0.00	
08.10.22	1.237	315.69	2.66	313.03	41.5	37.6	3.9	6.6	5.8	23.35	0.65	Эл
09.10.22	1.250	314.13	0.00	314.13	41.5	37.6	4.0	6.7	5.9	24.00	0.00	
10.10.22	1.357	313.63	0.00	313.63	42.6	38.3	4.3	6.7	5.9	24.00	0.00	
11.10.22	1.718	313.38	0.00	313.34	46.6	41.1	5.5	6.7	5.9	24.00	0.00	
12.10.22	1.691	311.38	0.00	311.41	46.8	41.3	5.4	6.5	5.7	24.00	0.00	
13.10.22	1.595	331.56	0.00	331.56	44.8	40.0	4.8	6.7	5.8	24.00	0.00	Эл
14.10.22	1.876	332.00	0.00	331.98	47.9	42.3	5.6	6.7	5.8	24.00	0.00	
15.10.22	1.685	332.13	0.00	332.14	45.8	40.8	5.1	6.7	5.8	24.00	0.00	
16.10.22	1.679	328.81	0.00	328.81	45.7	40.6	5.1	6.7	5.8	24.00	0.00	
<b>Итого:</b>	<b>27.892</b>	<b>6537.13</b>	<b>2.66</b>	<b>6534.48</b>	<b>43.1</b>	<b>38.9</b>	<b>4.3</b>	<b>6.6</b>	<b>5.6</b>	<b>694.98</b>	<b>1.02</b>	<b>ЭлDt</b>

**Показания МКТС (нарастающим итогом)**

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
16.10.22 24:00	4375.033	584877.25	388525.47	67260.78
17.09.22 24:00	4347.142	578340.13	388522.81	66565.80
<b>Итого:</b>	<b>27.892</b>	<b>6537.13</b>	<b>2.66</b>	<b>694.98</b>

Отчетный период: 696.00 чВремя работы: 694.98 чСуммарное время отказа: 1.02 ч = 0.66 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.36  
Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min (Dt)Представитель  
потребителя: \_\_\_\_\_Представитель  
поставщика: \_\_\_\_\_Распечатано программой MktsPrnt, версия: 1.31