

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**

12.12.24 23:09

за период с 18.11.2024 по 11.12.2024

*по 17.12.24*

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"

Адрес объекта: ул. Новая д.6

Теплосчетчик МКТС: № 010766-1

Формула расчета тепла:  $Q = M1(h1-h2)$  Версия МКТС: 2.51

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
18.11.24	1.955	377.56	0.00	377.59	45.5	40.4	5.2	6.9	6.1	24.00	0.00	
19.11.24	2.101	377.44	0.00	377.44	47.0	41.4	5.6	6.9	6.1	24.00	0.00	
20.11.24	1.857	377.56	0.00	377.56	44.7	39.8	4.9	6.9	6.0	24.00	0.00	
21.11.24	1.607	381.06	0.00	381.06	41.5	37.3	4.2	6.8	5.9	24.00	0.00	
22.11.24	2.400	381.31	0.00	381.31	50.2	43.9	6.3	6.9	6.0	24.00	0.00	
23.11.24	2.374	381.25	0.00	381.25	49.9	43.7	6.2	6.9	6.1	24.00	0.00	
24.11.24	2.506	381.13	0.00	381.09	50.8	44.3	6.6	6.9	6.0	24.00	0.00	
25.11.24	2.516	381.06	0.00	381.09	50.6	44.0	6.6	7.0	6.1	24.00	0.00	
26.11.24	2.546	381.00	0.00	381.00	50.6	43.9	6.7	7.0	6.1	24.00	0.00	
27.11.24	2.538	381.06	0.00	381.03	50.4	43.7	6.7	7.0	6.1	24.00	0.00	
28.11.24	2.484	381.06	0.00	381.06	50.0	43.4	6.5	6.9	6.1	24.00	0.00	
29.11.24	2.514	381.00	0.00	381.00	50.5	44.0	6.6	7.0	6.1	24.00	0.00	
30.11.24	2.507	380.75	0.00	380.75	50.9	44.3	6.6	7.0	6.1	24.00	0.00	
01.12.24	2.439	381.00	0.00	380.97	50.3	43.9	6.4	7.0	6.1	24.00	0.00	
02.12.24	2.510	380.81	0.00	380.88	51.0	44.4	6.6	6.9	6.1	24.00	0.00	
03.12.24	2.430	380.88	0.00	380.88	50.1	43.7	6.4	6.9	6.1	24.00	0.00	
04.12.24	2.575	380.75	0.00	380.72	51.4	44.6	6.8	7.0	6.1	24.00	0.00	
05.12.24	2.707	380.69	0.00	380.72	52.1	45.0	7.1	7.0	6.2	24.00	0.00	
06.12.24	2.742	380.69	0.00	380.66	51.8	44.7	7.2	7.1	6.2	24.00	0.00	
07.12.24	2.732	380.63	0.00	380.63	52.0	44.8	7.2	7.1	6.2	24.00	0.00	
08.12.24	2.681	380.56	0.00	380.59	51.7	44.7	7.0	7.0	6.2	24.00	0.00	
09.12.24	2.600	380.69	0.00	380.66	51.2	44.3	6.8	7.0	6.1	24.00	0.00	
10.12.24	2.633	380.44	0.00	380.47	51.6	44.7	6.9	7.1	6.2	24.00	0.00	
11.12.24	2.644	379.06	0.00	379.06	51.8	44.9	7.0	7.1	6.3	24.00	0.00	
<b>Итого:</b>	<b>58.597</b>	<b>9129.44</b>	<b>0.00</b>	<b>9129.47</b>	<b>49.9</b>	<b>43.5</b>	<b>6.4</b>	<b>7.0</b>	<b>6.1</b>	<b>576.00</b>	<b>0.00</b>	

**Показания МКТС (нарастающим итогом)**

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
11.12.24 24:00	5538.390	756671.56	390580.06	85852.55
17.11.24 24:00	5479.792	747542.13	390580.06	85276.55
<b>Итого:</b>	<b>58.597</b>	<b>9129.44</b>	<b>0.00</b>	<b>576.00</b>

Отчетный период: 576.00 ч  
 Время работы: 576.00 ч  
 Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл-пит.(Эл)    Неисправн.(Не)    Gv<min(ДГ)    Gv>max(ДГ)    dt<min(Dt)

Представитель потребителя: \_\_\_\_\_

Представитель поставщика: \_\_\_\_\_

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

*Q = 73,248 тсч*