

ГЭС не прислали?

22.01.25 14:22

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 18.12.2024 по 17.01.2025

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" *40*
 Адрес объекта: ул. Новая д.6
 Теплосчетчик МКТС: № 010766-1 Версия МКТС: 2.51
 Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
18.12.24	3.384	376.69	0.00	376.69	58.1	49.2	9.0	7.1	6.2	24.00	0.00	
19.12.24	3.496	376.63	0.00	376.66	59.7	50.4	9.3	7.0	6.2	24.00	0.00	
20.12.24	2.418	377.56	0.00	377.56	49.5	43.1	6.4	7.0	6.2	24.00	0.00	
21.12.24	2.497	377.50	0.00	377.47	50.5	43.9	6.6	7.0	6.1	24.00	0.00	
22.12.24	2.729	377.19	0.00	377.16	53.1	45.9	7.2	7.0	6.1	24.00	0.00	
23.12.24	2.642	377.19	0.00	377.22	52.4	45.4	7.0	7.0	6.1	24.00	0.00	
24.12.24	2.546	377.25	0.00	377.25	51.5	44.7	6.8	6.9	6.1	24.00	0.00	
25.12.24	2.940	406.50	0.00	406.50	55.4	48.1	7.2	7.2	6.2	24.00	0.00	
26.12.24	2.907	400.81	0.00	400.84	55.4	48.2	7.2	7.2	6.2	24.00	0.00	
27.12.24	2.757	388.94	0.00	388.94	54.3	47.2	7.1	7.1	6.2	24.00	0.00	
28.12.24	2.879	388.19	0.00	388.19	55.6	48.2	7.4	7.0	6.1	24.00	0.00	
29.12.24	2.819	387.94	0.00	387.94	55.1	47.9	7.3	7.1	6.2	24.00	0.00	
30.12.24	2.807	387.88	0.00	387.84	54.9	47.7	7.2	7.2	6.3	24.00	0.00	
31.12.24	2.798	387.56	0.00	387.56	54.9	47.7	7.2	7.2	6.3	24.00	0.00	
01.01.25	2.875	387.19	0.00	387.19	55.8	48.3	7.4	7.2	6.3	24.00	0.00	
02.01.25	2.650	387.25	0.00	387.25	53.6	46.8	6.8	7.1	6.2	24.00	0.00	
03.01.25	3.123	386.75	0.00	386.75	58.0	50.0	8.1	7.2	6.3	24.00	0.00	
04.01.25	3.258	386.63	0.00	386.59	59.7	51.3	8.4	7.2	6.3	24.00	0.00	
05.01.25	3.353	386.31	0.00	386.34	60.2	51.5	8.7	7.2	6.3	24.00	0.00	
06.01.25	3.380	386.50	0.00	386.50	60.4	51.7	8.7	7.2	6.3	24.00	0.00	
07.01.25	2.878	386.50	0.00	386.53	55.7	48.2	7.4	7.2	6.3	24.00	0.00	
08.01.25	2.609	386.63	0.00	386.63	53.4	46.6	6.8	7.1	6.2	24.00	0.00	
09.01.25	2.809	386.44	0.00	386.41	55.2	47.9	7.3	7.1	6.2	24.00	0.00	
10.01.25	2.659	386.44	0.00	386.44	53.8	46.9	6.9	7.0	6.1	24.00	0.00	
11.01.25	2.691	386.94	0.00	386.97	54.5	47.6	6.9	7.0	6.1	24.00	0.00	
12.01.25	3.177	386.13	0.00	386.09	58.8	50.6	8.2	7.1	6.2	24.00	0.00	
13.01.25	3.123	386.13	0.00	386.13	58.2	50.1	8.1	7.1	6.2	24.00	0.00	
14.01.25	3.321	385.75	0.00	385.75	59.8	51.2	8.6	7.1	6.2	24.00	0.00	
15.01.25	2.851	385.94	0.00	385.97	55.1	47.8	7.4	7.1	6.2	24.00	0.00	
16.01.25	2.884	386.00	0.00	385.97	55.5	48.0	7.5	7.1	6.2	24.00	0.00	
17.01.25	2.705	386.31	0.00	386.31	53.8	46.8	7.0	7.1	6.2	24.00	0.00	
Итого:	89.967	11957.63	0.00	11957.63	55.6	48.0	7.5	7.1	6.2	744.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
17.01.25 24:00	5644.787	770894.75	390580.06	86740.55
17.12.24 24:00	5554.820	758937.13	390580.06	85996.55
Итого:	89.967	11957.63	0.00	744.00

Отчетный период: 744.00 ч

Время работы: 744.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
 Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Сервисчик(ДС) $Gv > \max(DG)$ $dt < \min(Dt)$

Представитель потребителя: _____

Представитель поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

