

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**за период с 22.01.2024 по 18.02.2024Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Новая д.6Теплосчетчик МКТС: № 010766-1Версия МКТС: 2.51Формула расчета тепла:  $Q = M1(h1-h2)$ 

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
22.01.24	3.962	387.38	0.00	387.38	65.8	55.6	10.2	6.9	6.1	24.00	0.00	
23.01.24	3.318	388.19	0.00	388.19	59.4	50.9	8.5	6.9	6.1	24.00	0.00	
24.01.24	2.687	388.69	0.00	388.72	53.2	46.3	6.9	6.9	6.1	24.00	0.00	
25.01.24	2.724	388.88	0.00	388.84	53.5	46.5	7.0	6.9	6.1	24.00	0.00	
26.01.24	2.825	391.94	0.00	391.94	54.5	47.3	7.2	6.9	6.0	23.92	0.08	Dt
27.01.24	3.193	404.88	0.00	404.91	58.0	50.2	7.9	7.0	6.1	24.00	0.00	
28.01.24	3.202	404.13	0.00	404.09	58.2	50.3	7.9	7.0	6.0	24.00	0.00	
29.01.24	3.108	403.75	0.00	403.75	57.2	49.5	7.7	7.0	6.1	24.00	0.00	
30.01.24	2.596	404.06	0.00	404.06	52.1	45.7	6.4	7.0	6.1	24.00	0.00	
31.01.24	2.666	403.63	0.00	403.66	52.9	46.3	6.6	7.0	6.0	24.00	0.00	
01.02.24	2.369	391.69	0.00	391.66	50.3	44.3	6.0	6.9	6.0	23.98	0.02	Dt
02.02.24	2.612	395.63	0.00	395.66	53.3	46.8	6.6	6.9	6.0	24.00	0.00	
03.02.24	2.916	405.69	0.00	405.66	56.2	49.0	7.2	7.0	6.1	24.00	0.00	
04.02.24	2.430	413.56	0.00	413.59	50.7	44.8	5.9	7.0	6.0	24.00	0.00	
05.02.24	2.908	412.88	0.00	412.88	55.5	48.4	7.0	7.0	6.1	24.00	0.00	
06.02.24	3.134	412.31	0.00	412.28	57.7	50.1	7.6	7.0	6.1	24.00	0.00	
07.02.24	3.216	411.50	0.00	411.53	58.7	50.9	7.8	7.0	6.0	24.00	0.00	
08.02.24	4.126	412.13	0.00	412.09	66.9	56.9	10.0	7.1	6.1	24.00	0.00	
09.02.24	4.373	412.31	0.00	412.31	69.3	58.7	10.6	7.1	6.1	24.00	0.00	
10.02.24	4.637	411.94	0.00	411.97	71.8	60.6	11.2	7.0	6.1	24.00	0.00	
11.02.24	3.641	412.88	0.00	412.88	62.5	53.6	8.8	7.0	6.1	24.00	0.00	
12.02.24	2.876	413.44	0.00	413.41	54.8	47.9	7.0	7.1	6.1	24.00	0.00	
13.02.24	3.319	413.13	0.00	413.16	58.9	50.9	8.0	7.1	6.1	24.00	0.00	
14.02.24	3.927	412.31	0.00	412.31	64.9	55.4	9.5	7.0	6.1	24.00	0.00	
15.02.24	4.126	412.00	0.00	411.97	66.6	56.5	10.0	7.1	6.1	24.00	0.00	
16.02.24	3.804	412.25	0.00	412.22	63.6	54.4	9.2	7.1	6.1	24.00	0.00	
17.02.24	3.173	412.69	0.00	412.75	58.0	50.3	7.7	7.0	6.0	24.00	0.00	
18.02.24	2.810	404.94	0.00	404.94	54.4	47.5	6.9	6.9	6.0	24.00	0.00	
<b>Итого:</b>	<b>90.678</b>	<b>11338.75</b>	<b>0.00</b>	<b>11338.78</b>	<b>58.6</b>	<b>50.6</b>	<b>8.0</b>	<b>7.0</b>	<b>6.1</b>	<b>671.90</b>	<b>0.10</b>	<b>Dt</b>

**Показания МКТС (нарастающим итогом)**

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Граб, ч
18.02.24 24:00	5268.164	702175.75	390580.06	78743.88
21.01.24 24:00	5177.486	690837.00	390580.06	78071.97
<b>Итого:</b>	<b>90.678</b>	<b>11338.75</b>	<b>0.00</b>	<b>671.90</b>

Отчетный период: 672.00 чВремя работы: 671.90 чСуммарное время отказа: 0.10 ч
$$0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.10$$

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min(ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min(Dt)

Представитель  
потребителя:Представитель  
поставщика:Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36*Q = 90, 691 Гкал*