

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 19.02.2024 по 19.03.2024

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Новая д.6
 Теплосчетчик МКТС: № 010766-1 Версия МКТС: 2.51
 Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
19.02.24	3.531	415.38	0.00	415.38	61.0	52.5	8.5	7.1	6.1	24.00	0.00	
20.02.24	3.932	415.00	0.00	414.97	65.5	56.0	9.5	7.1	6.1	24.00	0.00	
21.02.24	3.270	414.94	0.00	414.91	59.0	51.1	7.9	7.1	6.1	24.00	0.00	
22.02.24	2.986	415.00	0.00	415.06	56.0	48.8	7.2	7.0	6.1	24.00	0.00	
23.02.24	2.532	415.31	0.00	415.28	51.5	45.4	6.1	7.0	6.0	24.00	0.00	
24.02.24	2.421	415.25	0.00	415.25	50.4	44.6	5.8	7.0	6.0	24.00	0.00	
25.02.24	2.580	414.94	0.00	414.94	51.9	45.7	6.2	7.0	6.1	24.00	0.00	
26.02.24	2.944	414.44	0.00	414.44	55.7	48.6	7.1	7.0	6.1	24.00	0.00	
27.02.24	2.837	414.44	0.00	414.47	54.9	48.0	6.8	7.0	6.0	24.00	0.00	
28.02.24	2.656	414.63	0.00	414.59	53.2	46.8	6.4	7.0	6.0	24.00	0.00	
29.02.24	2.295	414.69	0.00	414.72	49.5	44.0	5.5	7.0	6.0	24.00	0.00	
01.03.24	2.218	414.69	0.00	414.66	48.7	43.3	5.3	7.0	6.0	24.00	0.00	
02.03.24	2.453	414.56	0.00	414.59	51.1	45.2	5.9	7.0	6.0	24.00	0.00	
03.03.24	2.527	414.31	0.00	414.31	52.1	46.0	6.1	7.0	6.0	24.00	0.00	
04.03.24	2.599	414.06	0.00	414.06	52.9	46.6	6.3	7.0	6.0	24.00	0.00	
05.03.24	2.682	400.38	0.00	400.34	53.7	47.0	6.7	6.9	6.0	24.00	0.00	
06.03.24	2.921	402.31	0.00	402.31	56.0	48.7	7.3	6.9	6.0	24.00	0.00	
07.03.24	2.992	403.88	0.00	403.91	57.0	49.5	7.4	6.9	6.0	24.00	0.00	
08.03.24	3.033	403.69	0.00	403.69	57.6	50.1	7.5	7.0	6.1	24.00	0.00	
09.03.24	3.060	408.94	0.00	408.91	57.5	50.0	7.5	7.0	6.1	24.00	0.00	
10.03.24	3.361	404.25	0.00	404.25	60.6	52.3	8.3	7.0	6.1	24.00	0.00	
11.03.24	2.982	404.44	0.00	404.44	57.1	49.7	7.4	7.0	6.1	24.00	0.00	
12.03.24	2.472	405.06	0.00	405.09	51.5	45.4	6.1	7.0	6.0	24.00	0.00	
13.03.24	2.755	404.56	0.00	404.56	54.7	47.9	6.8	6.9	6.0	24.00	0.00	
14.03.24	2.565	404.75	0.00	404.72	53.0	46.6	6.3	6.9	6.0	24.00	0.00	
15.03.24	2.118	405.25	0.00	405.25	48.3	43.1	5.2	6.9	5.9	24.00	0.00	
16.03.24	2.001	405.38	0.00	405.34	46.7	41.8	4.9	6.9	6.0	24.00	0.00	
17.03.24	2.160	405.13	0.00	405.16	48.6	43.3	5.3	6.9	6.0	24.00	0.00	
18.03.24	2.075	405.25	0.00	405.25	47.4	42.3	5.1	6.9	5.9	24.00	0.00	
19.03.24	2.104	405.25	0.00	405.22	47.5	42.3	5.2	6.9	5.9	24.00	0.00	
Итого:	81.062	12290.13	0.00	12290.06	53.7	47.1	6.6	7.0	6.0	720.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
19.03.24 24:00	5349.226	714465.88	390580.06	79463.88
18.02.24 24:00	5268.164	702175.75	390580.06	78743.88
Итого:	81.062	12290.13	0.00	720.00

Отчетный период: 720.00 ч
 Время работы: 720.00 ч
 Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
 Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min(ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min(Dt)

Представитель
потребителя: _____

Представитель
поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrnt, версия: 1.36

