

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВС**

за период с 19.04.2024 по 18.05.2024

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"  
 Адрес объекта: ул. Новая д. 6  
 Теплосчетчик МКТС: № 010766-2 Версия МКТС: 2.51  
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-hx)-M2(h2-hx)

Дата/ Время	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	V1-V2		M1 [тонн]	M2 [тонн]	M1-M2		T1 [°C]	T2 [°C]	Tхв [°C]	P1 [ати]	P2 [ати]	Тнар [час]	Отказы
				Подмес	Разбор			Подмес	Разбор							
19.04.24	1.075	53.281	39.469	0.000	13.813	52.313	38.938	0.000	13.363	62.5	52.8	10.0	-0.0	4.0	24.00	
20.04.24	1.078	53.219	39.406	0.000	13.813	52.250	38.906	0.000	13.357	62.6	52.8	10.0	-0.0	4.0	24.00	
21.04.24	1.090	53.141	39.578	0.000	13.563	52.141	39.031	0.000	13.107	63.5	53.4	10.0	-0.0	4.0	24.00	
22.04.24	0.993	51.594	39.500	0.000	12.094	50.656	38.984	0.000	11.672	62.7	52.9	10.0	-0.0	4.0	24.00	
23.04.24	1.045	52.344	39.563	0.000	12.781	51.375	39.047	0.000	12.332	63.3	53.2	10.0	-0.0	4.0	24.00	
24.04.24	1.025	52.063	39.547	0.000	12.516	51.125	39.016	0.000	12.096	62.8	52.8	10.0	-0.0	4.0	24.00	
25.04.24	1.034	51.609	39.625	0.000	11.984	50.609	39.078	0.000	11.537	64.7	54.3	10.0	-0.0	4.0	24.00	
26.04.24	1.029	51.125	39.469	0.000	11.656	50.109	38.922	0.000	11.182	65.6	55.0	10.0	-0.0	4.0	24.00	
27.04.24	0.981	51.344	39.469	0.000	11.875	50.422	38.938	0.000	11.482	62.8	53.0	10.0	-0.0	4.0	24.00	
28.04.24	1.143	53.766	39.359	0.000	14.406	52.750	38.859	0.000	13.912	63.3	52.8	10.0	-0.0	4.0	24.00	
29.04.24	0.976	50.344	39.453	0.000	10.891	49.422	38.922	0.000	10.486	63.8	53.1	10.0	-0.0	4.0	24.00	
30.04.24	1.010	50.906	39.406	0.000	11.500	49.922	38.875	0.000	11.049	64.5	53.8	10.0	-0.0	4.0	24.00	
01.05.24	1.119	53.344	39.328	0.000	14.016	52.344	38.797	0.000	13.545	63.8	53.6	10.0	-0.0	4.0	24.00	
02.05.24	1.080	53.125	39.422	0.000	13.703	52.156	38.906	0.000	13.250	62.8	52.9	10.0	-0.0	4.0	24.00	
03.05.24	1.001	51.656	39.391	0.000	12.266	50.734	38.891	0.000	11.842	62.2	52.3	10.0	-0.0	4.0	24.00	
04.05.24	1.050	52.406	39.313	0.000	13.094	51.453	38.797	0.000	12.662	62.6	52.6	10.0	-0.0	4.0	24.00	
05.05.24	1.038	52.000	39.313	0.000	12.688	51.047	38.813	0.000	12.238	62.6	52.3	10.0	-0.0	4.0	24.00	
06.05.24	1.058	52.516	39.375	0.000	13.141	51.578	38.859	0.000	12.707	62.4	52.2	10.0	-0.0	4.0	24.00	
07.05.24	1.111	53.156	39.313	0.000	13.844	52.172	38.813	0.000	13.369	63.0	52.4	10.0	-0.0	4.0	24.00	
08.05.24	1.114	52.891	39.313	0.000	13.578	51.922	38.797	0.000	13.119	63.3	52.5	10.0	-0.0	4.0	24.00	
09.05.24	1.134	52.734	39.266	0.000	13.469	51.734	38.750	0.000	12.984	64.2	52.9	10.0	-0.0	4.0	24.00	
10.05.24	1.227	54.469	39.219	0.000	15.250	53.422	38.703	0.000	14.723	64.2	52.9	10.0	-0.0	4.0	24.00	
11.05.24	1.109	53.359	39.234	0.000	14.125	52.422	38.734	0.000	13.680	62.1	51.8	10.0	-0.0	4.0	24.00	
12.05.24	1.163	55.172	39.219	0.000	15.953	54.219	38.750	0.000	15.475	60.9	51.1	10.0	-0.0	4.0	24.00	
13.05.24	1.017	51.906	39.313	0.000	12.594	51.000	38.828	0.000	12.170	61.1	50.8	10.0	-0.0	4.0	24.00	
14.05.24	1.162	53.578	39.250	0.000	14.328	52.578	38.750	0.000	13.834	63.5	52.5	10.0	-0.0	4.0	24.00	
15.05.24	1.062	52.203	39.328	0.000	12.875	51.250	38.813	0.000	12.426	63.0	52.4	10.0	-0.0	4.0	24.00	
16.05.24	1.012	52.109	39.359	0.000	12.750	51.203	38.875	0.000	12.336	61.2	51.3	10.0	-0.0	4.0	24.00	
17.05.24	1.074	52.688	39.250	0.000	13.438	51.734	38.734	0.000	13.000	62.8	52.7	10.0	-0.0	4.0	24.00	
18.05.24	1.028	51.547	39.219	0.000	12.328	50.578	38.703	0.000	11.875	63.2	52.9	10.0	-0.0	4.0	24.00	
<b>Итого:</b>	<b>32.037</b>	<b>1575.594</b>	<b>1181.266</b>	<b>0.000</b>	<b>394.328</b>	<b>1546.641</b>	<b>1165.828</b>	<b>0.000</b>	<b>380.811</b>	<b>63.0</b>	<b>52.7</b>	<b>10.0</b>	<b>-0.0</b>	<b>4.0</b>	<b>720.00</b>	

**Показания МКТС (нарастающим итогом)**

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	Тнар [час]
18.05.24 24:00	2105.083	209213.92	181745.75	205400.42	178784.03	37431.77
18.04.24 24:00	2073.045	207638.33	180564.48	203853.78	177618.20	36711.77
<b>Итого:</b>	<b>32.037</b>	<b>1575.59</b>	<b>1181.27</b>	<b>1546.64</b>	<b>1165.83</b>	<b>720.00</b>

V=394,32  
Q=24,606 Гкал

Отчетный период: 720.00 ч

Время работы: 720.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Сбой эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Диап. Gv (DG) Диап. t (Dt) dt<min (Dt)

Представитель  
потребителя: \_\_\_\_\_

Представитель  
поставщика: \_\_\_\_\_

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

