

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВС

12.12.24 23:10

за период с 18.11.2024 по 11.12.2024 *по 17.12.24*

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Новая д. 6
 Теплосчетчик МКТС: № 010766-2 Версия МКТС: 2.51
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-hx)-M2(h2-hx)

Дата/ Время	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	V1-V2		M1 [тонн]	M2 [тонн]	M1-M2		T1 [°C]	T2 [°C]	Tхв [°C]	P1 [ати]	P2 [ати]	Тнар [час]	Отказы
				Подмес	Разбор			Подмес	Разбор							
18.11.24	0.962	57.000	45.781	0.000	11.219	55.969	45.156	0.000	10.799	62.2	53.2	10.0	-0.0	4.0	24.00	
19.11.24	0.964	57.172	46.031	0.000	11.141	56.172	45.438	0.000	10.742	61.9	52.8	10.0	-0.0	4.0	24.00	
20.11.24	1.040	58.531	45.906	0.000	12.625	57.469	45.297	0.000	12.182	62.2	53.2	10.0	-0.0	4.0	24.00	
21.11.24	0.917	55.406	45.766	0.000	9.641	54.391	45.156	0.000	9.236	63.1	53.5	10.0	-0.0	4.0	23.99	
22.11.24	1.073	58.891	45.641	0.000	13.250	57.844	45.031	0.000	12.805	62.1	53.0	10.0	-0.0	4.0	23.99	Dt
23.11.24	1.014	57.875	45.781	0.000	12.094	56.828	45.188	0.000	11.641	62.0	52.8	10.0	-0.0	4.0	24.00	Dt
24.11.24	1.110	59.906	45.813	0.000	14.094	58.859	45.219	0.000	13.635	61.8	52.7	10.0	-0.0	4.0	24.00	
25.11.24	1.017	57.656	45.734	0.000	11.922	56.609	45.125	0.000	11.500	62.3	52.9	10.0	-0.0	4.0	24.00	
26.11.24	1.011	57.656	44.359	0.000	13.297	56.625	43.734	0.000	12.879	62.5	54.7	10.0	-0.0	4.0	23.55	
27.11.24	1.099	58.859	45.328	0.000	13.531	57.781	44.719	0.000	13.061	63.1	53.9	10.0	-0.0	4.0	23.98	Dt
28.11.24	1.049	58.203	45.375	0.000	12.828	57.172	44.781	0.000	12.393	61.6	52.3	10.0	-0.0	4.0	24.00	Dt
29.11.24	1.027	58.094	45.375	0.000	12.719	57.094	44.813	0.000	12.279	61.0	51.9	10.0	-0.0	4.0	24.00	
30.11.24	1.074	58.656	45.344	0.000	13.313	57.609	44.750	0.000	12.852	61.8	52.6	10.0	-0.0	4.0	24.00	
01.12.24	1.193	60.656	45.406	0.000	15.250	59.547	44.797	0.000	14.764	62.9	53.6	10.0	-0.0	4.0	24.00	
02.12.24	0.997	57.547	45.359	0.000	12.188	56.563	44.781	0.000	11.768	61.0	52.0	10.0	-0.0	4.0	24.00	
03.12.24	0.979	57.547	45.313	0.000	12.234	56.563	44.750	0.000	11.832	60.2	51.4	10.0	-0.0	4.0	24.00	
04.12.24	1.027	57.938	45.172	0.000	12.766	56.953	44.609	0.000	12.332	61.0	51.9	10.0	-0.0	4.0	24.00	
05.12.24	1.122	58.797	45.203	0.000	13.594	57.719	44.594	0.000	13.131	62.9	53.2	10.0	-0.0	4.0	24.00	
06.12.24	1.073	57.609	45.156	0.000	12.453	56.531	44.563	0.000	11.971	63.1	53.2	10.0	-0.0	4.0	24.00	
07.12.24	1.165	59.609	45.016	0.000	14.594	58.531	44.422	0.000	14.098	62.7	53.1	10.0	-0.0	4.0	24.00	
08.12.24	1.157	59.656	45.109	0.000	14.547	58.594	44.516	0.000	14.078	62.4	52.9	10.0	-0.0	4.0	24.00	
09.12.24	1.026	57.266	45.156	0.000	12.109	56.234	44.563	0.000	11.680	62.0	52.4	10.0	-0.0	4.0	24.00	
10.12.24	1.030	57.547	45.094	0.000	12.453	56.531	44.516	0.000	12.012	61.6	52.2	10.0	-0.0	4.0	24.00	
11.12.24	1.009	56.891	45.078	0.000	11.813	55.891	44.500	0.000	11.391	62.1	52.6	10.0	-0.0	4.0	24.00	
Итого:	25.135	1394.969	1089.297	0.000	305.672	1370.078	1075.016	0.000	295.057	62.1	52.8	10.0	-0.0	4.0	575.50	Dt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	Тнар [час]
11.12.24 24:00	2287.106	220130.89	190519.16	216118.77	187437.11	42391.81
17.11.24 24:00	2261.971	218735.92	189429.86	214748.69	186362.09	41816.30
Итого:	25.135	1394.97	1089.30	1370.08	1075.02	575.50

Отчетный период: 576.00 ч
 Время работы: 575.50 ч
 Суммарное время отказа: 0.50 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.50
 Сбой эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Диап. Gv (DG) Диап. t (Dt) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя: _____

Представитель
поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

V = 382,422 м³
Qтвс = 23,863 Гкал