

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВС

за период с 18.12.2024 по 17.01.2025

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Новая д. 6
 Теплосчетчик МКТС: № 010766-2 Версия МКТС: 2.51
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-hx)-M2(h2-hx)

Дата/ Время	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	V1-V2		M1 [тонн]	M2 [тонн]	M1-M2		T1 [°C]	T2 [°C]	Tхв [°C]	P1 [атм]	P2 [атм]	Тнар [час]	Отказы
				Подмес	Разбор			Подмес	Разбор							
18.12.24	1.119	57.547	45.219	0.000	12.328	56.438	44.594	0.000	11.859	65.0	54.4	10.0	-0.0	4.0	24.00	
19.12.24	1.077	56.734	45.344	0.000	11.391	55.609	44.703	0.000	10.900	65.5	54.8	10.0	-0.0	4.0	24.00	
20.12.24	1.311	61.625	45.109	0.000	16.516	60.438	44.469	0.000	15.955	65.2	55.4	10.0	-0.0	4.0	24.00	
21.12.24	1.083	57.422	45.344	0.000	12.078	56.313	44.719	0.000	11.609	64.7	54.6	10.0	-0.0	4.0	24.00	
22.12.24	1.175	59.938	45.344	0.000	14.594	58.828	44.719	0.000	14.092	63.6	54.0	10.0	-0.0	4.0	24.00	
23.12.24	1.063	57.781	45.344	0.000	12.438	56.703	44.734	0.000	11.982	63.2	53.6	10.0	-0.0	4.0	24.00	
24.12.24	1.088	57.734	45.313	0.000	12.422	56.625	44.688	0.000	11.945	64.4	54.5	10.0	-0.0	4.0	24.00	
25.12.24	1.070	57.500	45.234	0.000	12.266	56.422	44.609	0.000	11.803	64.2	54.5	10.0	-0.0	4.0	24.00	
26.12.24	1.219	60.297	45.141	0.000	15.156	59.125	44.500	0.000	14.623	64.7	55.1	10.0	-0.0	4.0	23.99	
27.12.24	1.102	58.109	45.281	0.000	12.828	57.016	44.656	0.000	12.369	64.3	54.6	10.0	-0.0	4.0	24.00	Dt
28.12.24	1.153	59.484	45.234	0.000	14.250	58.359	44.594	0.000	13.764	64.0	54.6	10.0	-0.0	4.0	24.00	
29.12.24	1.186	59.875	45.203	0.000	14.672	58.734	44.563	0.000	14.168	64.3	54.8	10.0	-0.0	4.0	24.00	
30.12.24	1.181	60.266	45.203	0.000	15.063	59.141	44.594	0.000	14.551	63.5	54.3	10.0	-0.0	4.0	24.00	
31.12.24	1.269	62.344	45.250	0.000	17.094	61.203	44.625	0.000	16.578	63.1	54.2	10.0	-0.0	4.0	24.00	
01.01.25	0.831	52.922	45.344	0.000	7.578	51.938	44.734	0.000	7.197	63.5	53.5	10.0	-0.0	4.0	24.00	
02.01.25	1.107	58.063	45.188	0.000	12.875	56.938	44.547	0.000	12.396	64.8	55.0	10.0	-0.0	4.0	24.00	
03.01.25	1.039	56.969	45.250	0.000	11.719	55.875	44.625	0.000	11.254	64.4	54.7	10.0	-0.0	4.0	24.00	
04.01.25	1.164	59.609	45.250	0.000	14.359	58.500	44.609	0.000	13.875	64.0	54.6	10.0	-0.0	4.0	24.00	
05.01.25	1.012	56.688	45.328	0.000	11.359	55.625	44.719	0.000	10.918	63.6	53.9	10.0	-0.0	4.0	24.00	
06.01.25	1.111	57.922	45.313	0.000	12.609	56.797	44.656	0.000	12.137	65.0	55.0	10.0	-0.0	4.0	24.00	
07.01.25	1.041	56.875	45.266	0.000	11.609	55.797	44.641	0.000	11.145	64.2	54.2	10.0	-0.0	4.0	24.00	
08.01.25	1.272	61.516	45.188	0.000	16.328	60.344	44.563	0.000	15.783	64.4	54.9	10.0	-0.0	4.0	24.00	
09.01.25	1.024	56.766	45.328	0.000	11.438	55.688	44.719	0.000	10.990	63.9	54.1	10.0	-0.0	4.0	24.00	
10.01.25	1.186	59.781	45.219	0.000	14.563	58.641	44.578	0.000	14.053	64.5	54.9	10.0	-0.0	4.0	24.00	
11.01.25	1.129	58.516	45.266	0.000	13.250	57.391	44.609	0.000	12.770	65.0	55.3	10.0	-0.0	4.0	24.00	
12.01.25	1.148	59.609	45.266	0.000	14.344	58.500	44.641	0.000	13.859	63.6	54.3	10.0	-0.0	4.0	24.00	
13.01.25	1.028	57.094	45.375	0.000	11.719	56.031	44.750	0.000	11.283	63.5	53.8	10.0	-0.0	4.0	24.00	
14.01.25	1.084	57.828	45.453	0.000	12.375	56.719	44.844	0.000	11.889	64.4	54.5	10.0	-0.0	4.0	24.00	
15.01.25	1.130	58.797	45.281	0.000	13.516	57.672	44.641	0.000	13.027	64.4	54.8	10.0	-0.0	4.0	24.00	
16.01.25	1.070	57.859	45.344	0.000	12.516	56.781	44.719	0.000	12.061	63.7	54.2	10.0	-0.0	4.0	24.00	
17.01.25	1.030	56.797	45.422	0.000	11.375	55.703	44.781	0.000	10.924	64.5	54.7	10.0	-0.0	4.0	24.00	
Итого:	34.502	1810.266	1403.641	0.000	406.625	1775.891	1384.141	0.000	391.760	64.2	54.5	10.0	-0.0	4.0	743.99	Dt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	Тнар [час]
17.01.25 24:00	2328.406	222294.08	192193.06	218241.03	189087.88	43279.80
17.12.24 24:00	2293.904	220483.81	190789.42	216465.14	187703.73	42535.81
Итого:	34.502	1810.27	1403.64	1775.89	1384.14	743.99

Отчетный период: 744.00 ч


Время работы: 743.99 ч

Суммарное время отказа: 0.01 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.01
 Сбой эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Диап. Gu (ДГ) Диап. t (ДТ) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя: _____

Представитель
поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36



V = 406,630 м³
Q_{тн} = 89,967 тн