

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 23.12.2023 по 21.01.2024Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Новая д.6Теплосчетчик МКТС: № 010766-1Версия МКТС: 2.51Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
23.12.23	2.366	401.63	0.00	401.66	50.0	44.1	5.9	7.0	6.0	24.00	0.00	
24.12.23	2.563	401.50	0.00	401.50	52.3	45.9	6.4	7.0	6.1	24.00	0.00	
25.12.23	2.731	401.31	0.00	401.25	53.9	47.1	6.8	7.0	6.1	24.00	0.00	
26.12.23	2.613	401.31	0.00	401.38	52.7	46.2	6.5	7.0	6.1	24.00	0.00	
27.12.23	2.782	412.50	0.00	412.44	54.2	47.4	6.7	7.1	6.1	24.00	0.00	
28.12.23	3.001	420.50	0.00	420.53	56.0	48.9	7.1	7.1	6.1	24.00	0.00	
29.12.23	2.544	420.25	0.00	420.25	51.8	45.8	6.0	7.1	6.0	24.00	0.00	
30.12.23	2.123	420.25	0.00	420.25	47.3	42.2	5.0	7.0	6.0	24.00	0.00	
31.12.23	2.822	418.38	0.00	418.38	54.0	47.3	6.7	7.1	6.0	24.00	0.00	
01.01.24	4.206	416.25	0.00	416.25	67.6	57.5	10.1	7.1	6.1	24.00	0.00	
02.01.24	5.338	414.25	0.00	414.28	77.4	64.6	12.9	7.1	6.1	24.00	0.00	
03.01.24	5.624	413.75	0.00	413.72	79.1	65.5	13.6	7.1	6.1	24.00	0.00	
04.01.24	5.549	413.56	0.00	413.59	77.5	64.1	13.4	7.1	6.1	24.00	0.00	
05.01.24	5.661	413.25	0.00	413.25	78.2	64.5	13.7	7.1	6.1	24.00	0.00	
06.01.24	5.347	413.25	0.00	413.25	76.2	63.3	12.9	7.1	6.1	24.00	0.00	
07.01.24	5.646	412.75	0.00	412.72	78.8	65.1	13.7	7.1	6.1	24.00	0.00	
08.01.24	5.469	412.75	0.00	412.75	76.9	63.7	13.2	7.1	6.1	24.00	0.00	
09.01.24	4.116	414.19	0.00	414.19	65.5	55.6	9.9	7.1	6.1	24.00	0.00	
10.01.24	3.900	414.44	0.00	414.47	63.2	53.8	9.4	7.1	6.1	24.00	0.00	
11.01.24	3.535	414.81	0.00	414.78	60.1	51.6	8.5	7.1	6.1	24.00	0.00	
12.01.24	5.069	412.63	0.00	412.63	74.7	62.4	12.3	7.1	6.1	24.00	0.00	
13.01.24	5.609	411.88	0.00	411.91	79.3	65.7	13.6	7.1	6.1	24.00	0.00	
14.01.24	4.686	412.69	0.00	412.66	71.4	60.1	11.3	7.0	6.0	23.99	0.01	Dt
15.01.24	2.987	408.94	0.00	408.94	54.8	47.5	7.3	7.0	6.0	23.99	0.01	Dt
16.01.24	3.013	388.81	0.00	388.81	55.7	48.0	7.7	7.0	6.1	24.00	0.00	
17.01.24	4.423	387.00	0.00	387.00	69.5	58.1	11.4	7.0	6.1	24.00	0.00	
18.01.24	4.051	387.31	0.00	387.31	66.6	56.2	10.5	6.9	6.1	24.00	0.00	
19.01.24	3.378	388.19	0.00	388.19	59.3	50.7	8.7	6.9	6.1	24.00	0.00	
20.01.24	3.770	387.69	0.00	387.69	63.9	54.2	9.7	6.9	6.1	24.00	0.00	
21.01.24	4.291	387.13	0.00	387.13	68.7	57.6	11.1	6.9	6.1	24.00	0.00	
Итого:	119.214	12223.13	0.00	12223.13	64.6	54.8	9.7	7.0	6.1	719.98	0.02	Dt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Граб, ч
21.01.24 24:00	5177.486	690837.00	390580.06	78071.97
22.12.23 24:00	5058.272	678613.88	390580.06	77352.00
Итого:	119.214	12223.13	0.00	719.98

Отчетный период: 720.00 чВремя работы: 719.98 чСуммарное время отказа: 0.02 ч 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.02

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min(Dt) Gv>max(Dt) dt<min(Dt)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36